



Łomianki, 27.07. 2023 r.

RZP.271.26.2023

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji **RZP.271.26.2023 Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kiełpinie w gminie Łomianki w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/12 pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)”**

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1

Czy wynagrodzenie za wykonane roboty jest wynagrodzeniem ryczałtowym?

Odp.1

Zamawiający potwierdza wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot zamówienia.

Pytanie 2

Czy zapłata za wykonane roboty będzie odbywać się fakturami miesięcznymi?

Odp. 2

Zamawiający przewiduje fakturowanie na roboty wykonane za Etap I oraz Etap II.

Pytanie 3

Prosimy o załączenie projektu SOR.

Odp. 3

Zamawiający w załączeniu przesyła projekt SOR.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego jest aktualizacja nieaktualnych uzgodnień?

Odp. 4

W przypadku konieczności aktualizacji uzgodnień / zatwierdzeń ten obowiązek spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie 5

Czy Zamawiający posiada projekt czasowej organizacji ruchu? – jeżeli tak, prosimy o załączenie.

Odp. 5

Uzupełniono o projekt SOR – odniesienie do pkt 3 odpowiedzi.

Pytanie 6

Czy materiały z rozbiórki i wycinki drzew należą do Wykonawcy robót?

Odp. 6

Zamawiający potwierdza, leży to w gestii Wykonawcy.

Pytanie 7

Czy w zakres robót wchodzi ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej ? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odp. 7

Tak potwierdzamy. W gestii Wykonawcy leży sporządzenie kalkulacji w oparciu o przekrój normalny, gdzie ten element został wskazany.

Pytanie 8

Jakim materiałem i o jakiej frakcji ma być wypełniony saczek drenarski?

Odp. 8

Ten element został wskazany w przekroju normalnym.

Pytanie 9

Czy w zakres robót wchodzi wykonanie nasypów (ST)? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odp. 9

Zakres robót ziemnych został wskazany w przekroju podłużnym oraz przekrojach poprzecznych.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na warstwę podbudowy kruszywa betonowego?

Odp. 10

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa betonowego.

Pytanie 11

Czy do wykonania trawników należy użyć humusu miejscowego, z miejsca budowy?

Odp. 11

Zgodnie z SST należy uwzględnić dowóz ziemi urodzajnej.

Pytanie 12

Czy trawniki podlegają pielęgnacji?

Odp. 12

Zgodnie z SST należy uwzględnić pielęgnację trawników

Pytanie 13

Czy w zakres robót wchodzi pielęgnacja istniejącego drzewostanu? – jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.

Odp. 13

W kalkulacji należy uwzględnić jedynie zabezpieczenie drzew nie przewidzianych do wycinki.

Pytanie 14

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?

Odp. 14

Inwestycja jest realizowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Pytanie 15

Czy w zakres robót wchodzi przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót oraz uzgodniony projekt.

Odp. 15

Zakres dokumentacji nie przewiduje przebudowy kolizji teletechnicznych. Rusy osłonowe zostały wskazane na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

4.2 Sieć teletechniczna

W celu umożliwienia realizacji inwestycji drogowej istniejącą sieć telekomunikacyjną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A., nr 69002/TODDRA/P/2016 z dnia 17.10.2016 r.

Ponadto, wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych Orange Polska S.A. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejącej sieci telekomunikacyjnej.

Zabezpieczenie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

Istniejącą kanalizację kablową nie wymagającą przebudowy a usytuowaną w miejscu projektowanej jezdni lub zjazdu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem dwudzielnymi, grubościennymi rurami ochronnymi (materiał HDPE) o średnicy zewnętrznej 160 mm. Rurę ochronną nałożyć na każdą z istniejących rur kanalizacji. Po wykonaniu zabezpieczenia sprawdzić drożność odcinka. Na wszystkich istniejących studniach Orange Polska S.A., znajdujących się w zakresie inwestycji, wykonać regulację wysokościową wjazdu.

Pytanie 16

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisu projektu umowy w jej §3 pkt. 1 dotyczącego terminu wykonania robót i podzielenia okresu 300 dni na I Etap i II Etap- proszę o uściślenie i wyjaśnienie
- o jakie etapy chodzi?

Odp. 16

**Termin wykonania całego zamówienia to 300 dni liczonych od daty zawarcia umowy.
Etap I to roboty budowlane zrealizowane do 1.12.2023 r. zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym sporządzonym przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, że poziom finansowania w roku 2023 nie może przekroczyć 194 000,00 zł brutto (słownie sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych)
Etap II – wynagrodzenie pozostałe po zakończeniu całego zakresu robót wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.**

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ.

Sprawę prowadzi:
Ewa Widawska
Referat Zamówień Publicznych
Tel.: 22 888 98 43