

Sosnowiec, dnia 17 maja 2023 roku

Oznaczenie zamówienia: 53/2023/TE/KP

Do wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „STAŁA KONSERWACJA I EKSPLOATACJA W TYM USUWANIE AWARII STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA WRAZ Z SIECIĄ C.O. I ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ODBIORCZĄ C.O. I C.W.G. NA OBIEKTACH SOSNOWIECKICH WODOCIĄGÓW S.A.”

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  
(podstawa: § 17 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych)**

W związku z otrzymaniem w dniu 16 maja br. wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), przekazuję treść pytania oraz wyjaśniam:

**ZAPYTANIE:**

Niniejszym pismem zwracamy się o wyjaśnienie SWZ w/w zamówienia:

1. Zamawiający w Rozdziale XVI ust. 2 punkty 1, 2, 3 i 4 określił warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej pracownika dozoru i konserwatora:

- w pkt 1

PRACOWNIKA DOZORU (1) osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- pkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV
- pkt 13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2

**W świadectwach kwalifikacyjnych Grupy 1 dla dozoru pkt 13 jest zapisany jako pkt 10.**

- w pkt 2

PRACOWNIKA DOZORU (2) osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

- pkt 5) sieci i instalacje ciepłe wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesył ciepła wyższym niż 500 kW
- pkt 21) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 5

**W świadectwach kwalifikacyjnych Grupy 2 dla dozoru pkt 5 jest zapisany jako pkt 2 ale z różnicą - sieci i instalacje ciepłe wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesył ciepła wyższym niż 50 kW a nie 500 kW, natomiast pkt 21 jest zapisany jako pkt 10.**

- w pkt 3

PRACOWNIKA KONSERWATORA (1) osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- pkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV

- pkt 13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2

**W świadectwach kwalifikacyjnych Grupy 1 dla eksploatacji pkt 13 jest zapisany jako pkt 10.**

- w pkt 4

PRACOWNIKA KONSERWATORA (2) osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

- pkt 5) sieci i instalacje ciepłe wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesył ciepła wyższym niż 500 kW
- pkt 21) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 5

**W świadectwach kwalifikacyjnych Grupy 2 dla eksploatacji pkt 5 jest zapisany jako pkt 2 ale z różnicą - sieci i instalacje ciepłe wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesył ciepła wyższym niż 50 kW a nie 500 kW, natomiast pkt 21 jest zapisany jako pkt 10.**

Prosimy o wyjaśnienie w/w rozbieżności.

#### **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE:**

Zamawiający wyjaśnia, iż przywołana przez wykonawcę okoliczność nie stanowi rozbieżności, ale wynika z dokonanej w ubiegłym roku zmiany przepisów prawnych. Od dnia 2 lipca 2022 r. obowiązującym jest Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, gdzie w załączniku do tegoż aktu wskazano nowy (zmieniony) zakres rodzajów urządzeń, instalacji i sieci, dla których jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją.

Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, iż stosownie do zapisów pkt 2 Rozdziału 17 SWZ, wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie, na wezwanie zamawiającego, przedłożyć wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia oraz załączyć odnośnie tych osób świadectwa kwalifikacyjne – w zakresie szczegółowo wymienionym w pkt 2 Rozdziału 16 SWZ, a więc w zakresie zgodnym z nowymi unormowaniami lub dokumenty odpowiadające wymaganym przez zamawiającego wydanym na podstawie wcześniejszych przepisów.

**Przedmiotowe wyjaśnienia stają się wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i stanowią integralną część SWZ, udostępnionej przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.**

  
**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**Iwona Nawrocka**