



Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

41-800 Zabrze, ul. Wolności 215, tel. 32/ 271 64 41, 32/ 275 52 00, fax 32/ 271 71 58 www.wodociagi.zabrze.pl
email: kancelaria@wodociagi.zabrze.pl

Oznaczenie sprawy 19S/2021

Zabrze, dnia 08.12.2021 roku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Działając na podstawie *Regulaminu przetargowego Zabrzeńskiego Przedsiębiorstwa i Kanalizacji Sp. z o.o.*, Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., działając jako Zamawiający udziela wyjaśnień w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia oszacowana została poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zadania pn.:

„Przebudowa wodociągu przesyłowego na odcinku od ul. Makoszowskiej do ul. Rymera w Zabrze”

Pytanie 1

W związku z koniecznością wpięcia automatyki z komór prosimy o podanie do kogo należy system monitorowania w Państwa przedsiębiorstwie?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że urządzenia wykorzystywane do monitoringu parametrów technologicznych w studniach są produkcji firmy AquaRD. Należy wykonać wizualizacje stanów pracy na serwerach Zabrzeńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. np. korzystając z pomocy firmy dostarczającej urządzenia- AquaRD.

Ponadto Zamawiający doprecyzowuje, że urządzenia zbierające dane/rejestratory GPRS, winny być zabudowane w wersji słupkowej zgodnie z zapisami w przedmiarze.