



## POWIAT LEŻAJSKI

ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk

Leżajsk, dnia 07.02.2023 r.

ZP.272.1.2.6.2023

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW - NR 6**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.:

#### **„Rozbudowa kompleksu i przebudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku”**

Zamawiający - Powiat Leżajski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań (pisownia oryginalna), które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z odpowiedziami:

#### **PYTANIE NR 1:**

Prosimy o udostępnienie zestawienia białego montażu i armatury czerpalnej, lub podanie standardu wykończeniowego wyżej wymienionych.

#### **ODPOWIEDŹ NR 1:**

W wskazanych pomieszczeniach (od 112\_PW\_AW\_1... do 112\_PW\_AW\_8...) biały montaż i armatura czerpalna zgodnie ze specyfikacją rysunkową i opisową.

W toaletach ogólnodostępnych parteru (1.21, 1.22, 1.25) i piętra (2.24, 2.25, 2.28) w przedsiionkach umywalki podblatowe ceramiczne owalne 55x40 cm (kolor biały). Błaty z konglomeratu imitującego granit (popielaty) na konstrukcji wsporczej stalowej. Baterie umywalkowe czasowe, sztorcowa z mieszaczem ze stali nierdzewnej chromowanej.

Miski ustępowe ceramiczne (białe), wiszące do zabudowy podtynkowej.

W toaletach dla osób niepełnosprawnych miski ustępowe ceramiczne (białe) wiszące do zabudowy podtynkowej o odpowiednim wysięgu oraz wysokości montażu oraz umywalki ceramiczne (białe) z baterią przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Pisuary ściennie ceramiczne białe ze sfluczka automatyczną uruchamianą czujnikiem (wysokość montażu dostosowana do potrzeb dzieci).

Dodatkowe wyposażenie (aplikatory do mydła, papieru, suszarki) według specyfikacji rysunkowej, opisowej i przedmiaru.

We wskazanych pomieszczeniach dydaktycznych oraz gabinetach umywalki ceramiczne (kolor biały) ściennie (40x60 cm) z baterią umywalkową, sztorcową z mieszaczem (stal nierdzewna chromowana).

W pomieszczeniach porządkowych umywalka ceramiczna (biała) ścienna z baterią umywalkową, sztorcową z mieszaczem (stal nierdzewna chromowana) oraz zlew porządkowy stalowy z baterią.

W łazienkach składów mieszkalnych miski ustępowe ceramiczne (białe), wiszące do zabudowy podtynkowej, umywalki ceramiczne (kolor biały) ściennie (40x60 cm) z baterią umywalkową, sztorcową z mieszaczem (stal nierdzewna chromowana), brodziki prysznicowe akrylowe białe z kabiną prysznicową z szkła hartowanego bezpiecznego).

#### **PYTANIE NR 2:**

Z racji przeznaczenia obiektu proszę o informację czy biały montaż i armatura należy przewidzieć w wykonaniu wandaloodpornym.

#### **ODPOWIEDŹ NR 2:**

W ofercie należy przyjąć produkty wykonane z materiałów trwałych i rozwiązania przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej. Biały montaż i armatura zgodnie z specyfikacją rysunkową i opisową.

#### **PYTANIE NR 3:**

Prosimy o udostępnienie projektu technologii kuchni.

#### **ODPOWIEDŹ NR 3:**

Technologia kuchni zgodnie ze specyfikacją rysunkową i opisową.

#### **PYTANIE NR 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż okapów kuchennych leży w zakresie wykonawcy i dostawcy technologii kuchni.

#### **ODPOWIEDŹ NR 4:**

Okapy kuchenne zgodnie z opisem technologii kuchni.

#### **PYTANIE NR 5:**

Jednocześnie prosimy Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17.02.2023 r. Prośbę motywujemy tym, że panujący okres chorobowy oraz stopień złożoności dokumentacji przetargowej wpływają na możliwości uzyskania satysfakcjonujących oraz terminowych ofert od Dostawców. Chcielibyśmy przedstawić Zamawiającemu możliwie

najkorzystniejszą ofertę w związku z czym prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

**ODPOWIEDŹ NR 5:**

Zamawiający informuje, iż w dniu 03.02.2023 r. dokonał przesunięcia terminu składania ofert na dzień 10.02.2023 r.

**PYTANIE NR 6:**

Czy Zamawiający potwierdza, że pierwsza płatność będzie po zakończeniu etapu III w 2024r i nie wyżej niż 50%.

**ODPOWIEDŹ NR 6:**

Zamawiający informuje, iż płatności na etapie realizacji umowy będą dokonywane zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 załącznika nr 7 do SWZ – wzór umowy.

Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami terminy składania i otwarcia ofert w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu pozostają niezmienione.

**UWAGA:**

Odpowiedzi oraz modyfikacje treści SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Zamawiającego oraz Wykonawców. Wykonawca powinien je uwzględnić przygotowując ofertę do złożenia w niniejszym postępowaniu.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**

**(-)**

**mgr inż. Marek Śliż**

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)