



TABELA Z UOGÓLNIANYMI PARAMETRAMI GEOTECHNICZNYMI

TEMAT: KAROLEW, gm. Borek Wilkp., pow. gostyński - działka nr 190/6
Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

nr arch. G-1047

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020

wartość charakterystyczna $\chi^{(n)}$

współczynnik materiałowy γ_m

wartość obliczeniowa $\chi^{(r)}$

grunt niespoisty



wartość ustalona na podstawie normy

wartość ustalona laboratoryjnie

wartość ustalona w terenie

wartość z materiałów archiwalnych

warstwa geotechniczna	symbol gruntu wg PN-81/B-03020	symbol geologicznej konsolidacji gruntu	stan gruntu		wilgotność naturalna	gęstość objętościowa	spójność	kąt tarcia wewnętrzznego	edometryczny moduł ścisłości		moduł odkształcenia		wytrzymałość na ścinanie SLVT		zawartość części organicznych
			stopień zagęszczenia	stopień plastyczności					pierwotnej	wtórnej	pierwotnego	wtórnego			
					I_D	I_L	W_n	ρ							C_u
					[%]	[t*m ³]	[kPa]	[°]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[%]
I _A	Gp//Pd	B		0,20*	14,2	2,20	31,5	18,3	36950		28050		*		
				1,1	1,1	0,9	0,9	0,9					98		
						1,98	28,3	16,5							
I _B	Pg//Pd Gp//Pd	B		0,10*	12,6	2,15	35,5	20,1	48100		36550		*		
				1,1	1,1	0,9	0,9	0,9					131		
						1,93	31,9	18,1							
I _C	Gp//Pd Gp+Ż//Pd Pg+Ż//Pd	B		0,00*	11,0	2,25	40,0	22,0	65750		50000		*		
				1,1	1,1	0,9	0,9	0,9					188		
						2,02	36,0	19,8							
II _A	Po		0,30*		15,0 23,0	1,85 2,00		37,0	115300		104100				
			0,9		1,1	0,9		0,9							
						1,67 1,80		33,3							
II _B	Pd+Ż		0,50*		24,0	1,90		30,4	61900		46200				
			0,9		1,1	0,9		0,9							
						1,71		27,4							