



Urząd Gminy Bledzew
ul. Tadeusza Kościuszki 16
66- 350 Bledzew

Bledzew, dnia 17.05.2021 r.

Znak spr.: RG.GR.6845.11.2021

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dot. postępowania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Bledzewie”

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – Gmina Bledzew przekazuje pytania i odpowiedzi dot. przedmiotowego zamówienia.

1. Proszę o potwierdzenie, że warstwę wegetacyjną boiska piłkarskiego należy wykonać zgodnie z normą DIN 1835-4.
Odp. 1 Dopuszcza się wykonanie warstwy wegetacyjnej dla płyty boiska zgodnie z normą DIN 1835-4 (zgodnie ze STWiOR „Roboty Nawierzchniowe” s. 87).
2. Proszę o doprecyzowanie, którego wskaźnika przepuszczalności warstwy odsączającej boiska piłkarskiego oczekuje Zamawiający:
– opisanego w Specyfikacji technicznej: „> 100 l·m⁻²·h⁻¹”
czy
– opisanego w projekcie wykonawczym: „nie mniejszym niż 25m/dobę”
Odp. 2 Są to minimalne wymagania. Warstwę odsączającą należy wykonać z materiału, którego wartość wskaźnika przepuszczalności będzie nie mniejsza niż wskazana w dokumentacji projektowej.
3. Czy studnia głębinowa Sk2 została już wykonana? Proszę o określenie:
– średnicy rury studziennej studni,
– zmierzoną wydajność studni, czyli lustro wody swobodne oraz lustro wody dynamiczne,
– z jakiego materiału wykonana jest studnia – stal czy tworzywo?
Odp. 3 Studnia głębinowa Sk2 została już wykonana przez Zamawiającego. W otworze studni osadzono rurę nadfiltrową PCV o średnicy 225 mm, rurę filtrową PCV o średnicy 160 mm oraz rurę podfiltrową PCV o średnicy 160 mm. W załączeniu profil studni. Dla przedmiotowej studni sporządzono stosowną dokumentację hydrogeologiczną i uzyskano pozwolenie – decyzję znak OS.6531.1.2021.RK Starosty Międzyrzeckiego z dnia 07.01.2021 r. zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów

czwartorzędowych do nawodnienia boiska sportowego. Charakterystyka otworu studni i wyniki pomiarów jej wydajności w załączeniu.

4. Czy ze studni głębinowej Sk1 została zdemontowana pompa? Proszę o określenie:

- średnicy rury studziennej studni,
- zmierzona wydajność studni, czyli lustro wody swobodne oraz lustro wody dynamiczne,
- z jakiego materiału wykonana jest studnia – stal czy tworzywo?

Odp. 4 Na studni Sk1 została zdemontowana pompa. Studnia posiada obudowę z kręgów betonowych. W otworze studni osadzono stalową rurę nadfiltrową o średnicy 168 mm. Charakterystyka otworu studni i wyniki pomiarów jej wydajności w załączeniu.

5. Czy przetarg obejmuje wycinkę drzew?

Odp. 5 Zamówienie obejmuje wycinkę drzew zgodnie z dokumentacją projektową.

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 1 marca rozpoczyna się okres, w którym nie można usuwać gniazd ptasich. Ten moment traktowany jest jako początek sezonu lęgowego ptaków. W związku z tym do 16 października pod szczególną ochroną znajdują się więc drzewa – zarówno te będące miejscem gniazdowania, jak i te, które są dla ptaków obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Po czyjej stronie należy uzyskanie dodatkowych zgód, opinii odnośnie planowanej wycinki drzew? W związku z koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień może mieć to wpływ na termin zakończenia inwestycji. Czy Zamawiający bierze to pod uwagę?

Odp. 6 Usunięcie drzew w okresie lęgowym ptactwa może mieć miejsce jeżeli drzewa nie są zasiedlone (brak gniazdowania ptactwa), dlatego wycinka powinna zostać poprzedzona przeprowadzeniem ich oględzin. Dopiero w sytuacji gdy drzewo będzie zasiedlone (gniazduje ptactwo) powstanie konieczność wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w zależności od reżimu ochronnego gatunku i rodzaju planowanych czynności), z wnioskiem o wyrażenie zgodny na odstąpienie od zakazów (likwidacja gniazda) przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Uzyskanie w powyższych sytuacjach wszelkich opinii i zgód znajduje się po stronie Wykonawcy.

7. Proszę o określenie jakie zabiegi pielęgnacyjne mają zostać wykonane i z jaką częstotliwością w okresie 24 miesięcznej obowiązkowej pielęgnacji boiska.

Odp. 7 Pełna pielęgnacja murawy do czasu użytkowania. Zakłada się minimum dwa pełne okresy wegetacyjne (24 miesiące).

8. Czy nawodnienie boiska oraz koszenie także zalicza się do 24 miesięcznej obowiązkowej pielęgnacji boiska?

Odp. 8 Nawodnienie boiska oraz koszenie zalicza się do obowiązkowej pielęgnacji boiska przez pełne dwa okresy wegetacyjne (24 miesiące). Koszt poboru energii elektrycznej związanej z nawadnianiem murawy boiska w okresie pielęgnacji leży po stronie Zamawiającego.

9. Czy opracowanie projektu i oznakowanie stałej organizacji ruchu dla projektowanego zjazdu oraz drogi jest także przedmiotem zamówienia?

Odp. 9. Zamówienie obejmuje opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z montażem oznakowania poziomego i pionowego.

Jednocześnie zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 21.05.2021 r. na godz. 09:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2021 r. o godz. 09:30.

Powyższe odpowiedzi, zmiany treści SIWZ są wiążące dla wykonawców.

WÓJT GMINY
Małgorzata Musiałowska

Załączniki:

1. Załącznik nr.1 – dokumentacja hydrologiczna Sk1, Sk2.



Adres:
ul. Tadeusza Kościuszki 16
66-350 Bledzew



Sekretariat:
tel. 95 743 66 10
fax: 95 741 78 53



Adres e- mail:
poczta@bledzew.pl