



OZNACZENIA:

- — zasilanie instalacji c.o. — 70°C
- — powrót z instalacji c.o. — 55°C
- — zawór kulowy
- — filtr siatkowy do wody

Uwaga:

1. W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje się wymiany istniejącej instalacji c.o. grzejników rurowych i grzejników rurowych typu Favier.  
Z istniejącej instalacji wypiąć otwarte naczynie wzbiornicze — otwory zaślepić.  
Instalację grzewczą nowego kotła gazowego wpiąć do istniejącej instalacji c.o. ułożonej w łazience.

<b>"NOMEX" 44-100 Gliwice , ul. Perłowa 5</b>					Nr umowy
Obiekt:	Mieszkanie nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Szobiszowickiej 16 w Gliwicach				Stadium PAB
Treść rysunku	Etażowa instalacja c.o. 70 C/55 C mieszkania nr 2 <b>Rozwinięcie instalacji c.o. m. nr 2</b>				Skala 1:75
Funkcja	Nazwisko	nr. upr.	Specjalność	Podpis	Data 11.2021
Projektował	inż. Z Nosiadek	111/81	instalacji inżynierskiej		
Opracował					Nr rys. <b>1-2.6.</b>
Sprawdził					



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20220125201316+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20220125201316+01'00')  
/CreationDate  
(Slawek)  
/Author  
-mark-