


Oprawa: 27W, 4000 lm, IP66, I klasa ochrony

Oprawa nastradowa LED IP21, z mikrofalowa czujka ruchu i zmierzchu 5 W, 230 VAC, 1400 lm, LED830, IP21, II klasa ochrony IK08

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TNS



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os. Dywizjonu 303 bl.11/100A
tel./fax. (012) 649-07-59

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U.Nr 34/52 poz. 234 wraz z późniejszymi zmianami).
Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.

Nazwa
objektu budowl.

Adres
objektu budowl.

Nazwa rysunku

Zespół proj.

Autor projektu

Projektant

Asystent

Sprawdzający

PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU
GMINY I MIASTA MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
zatwierdzonego DECYZJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ, nr 393/2015, znak: BA.6740.422.2015
z dnia 31.12.2015r. wydaną przez STAROSTĘ MIECHOWSKIEGO w zakresie:
ZMIANY NA WINDE ELEKTRYCZNĄ O UDŹWIGU Q=1000kg WRAZ Z ROZBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

DZIAŁKA NR 1914/20 i 1912/8 OBR. 0001 MIECHÓW; UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25, 32-200 MIECHÓW

PLAN INSTALACJI - PRZEKRÓJ A-A

Imię i nazwisko; numer uprawnień

Podpis:

Data

Stadium

Skala

Nr rys.

E-4