



- L1** Oprawa, 27W, 4000 lm, IP66, I klasa ochronności
- L2** Oprawa nastropowa LED IP21, z mikrofalowa czujką ruchu i zmierzchu 15 W, 230 VAC, 1400 lm, LED830, IP21, II klasa ochronności K08
- 4** Przycisk przewietrzania z sygnalizacją; montaż na wysokości 1,50m nad podłogą
- R** Rura osłonowa A50, L=0,7 m. jeden odcinek.

## OCHRONA PRZED PORAŻENIEM WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TNS



**PRACOWNIA PROJEKTOWA**  
Architektoniczno - Konstrukcyjna  
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI  
31-872 Kraków, os.Dywisjonu 303 bl.11/100A  
tel./fax. (012) 649-07-59

Nazwa  
objektu budowl.

### PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNA Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zatwierdzonego DECYZJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ nr 393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. wydana przez STAROSTĘ MIECHOWSKIEGO w zakresie: ZMIANY NA WINDE ELEKTRYCZNĄ O UDŹWIGU Q=1000kg WRAZ Z ROZBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

Adres  
objektu budowl.

DZIAŁKA NR 1914/20 i 1912/8 OBR. 0001 MIECHÓW; UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25, 32-200 MIECHÓW

Nazwa rysunku

### PLAN INSTALACJI - PARTER

Zespół proj.

Imię i nazwisko; numer uprawnień

Podpis:

Autor projektu

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Data

05.2021

Projektant

inż. Andrzej Ogorzałek Upr. 224-Km/72

Stadium

P.W.

Asystent

Skala

1:100

Nr rys.

E-2

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.