



Czersk, 2021-03-02

WZ.271.4.2021

## Do Wykonawców

dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa drogi dojazdowej do budynku żłobka w Czernsku**”, (ogłoszenie nr 2021/BZP 00010197/01 z dnia 24.02.2021r.).

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Na rysunku nr 2 PZT oraz na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny POR występują dwa różne odcinki do wykonania. Należy wykonać zgodnie z PZT (czyli do granicy na równi z działką 885/3) czy tak jak jest przedstawione na Planie sytuacyjnym POR.
2. Proszę o zaktualizowanie przedmiaru pozycji dotyczącej POR. Brak pozycji dotyczącej przeniesienia znaków. Według planu POR należy wykonać 5 znaków nowych ( A-7, D-6, D-1, B-1 i C-2).
3. Proszę o potwierdzenie, iż zjazd ma być wykonany z kostki koloru grafitowego ( w opisie jest kolor szary).
4. Jakiej grubości należy wykonać podbudowę pod płytami MEBA? W przedmiarze jest 20 cm, w opisie jest 10 cm.
5. W opisie stan istniejący jezdni to nawierzchnia bitumiczna. Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej rozbiórki tej nawierzchni.
6. Materiały z rozbiórki do utylizacji?
7. Brak informacji dotyczącej ewentualnej regulacji wysokościowej wpustów, studni, zaworów itp.
8. Wykonawca odgrodzi i zabezpieczy teren inwestycji od pozostałej części terenu żłobka i przedszkola - powyższy zapis dotyczy wykonania ogrodzenia tymczasowego? Proszę o podanie ilości w mb.
9. Nawierzchnie jezdni i zjazdów należy wykonać z kostki typu polbruk czy jak jest w OPZ typu starobruk?

Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Zjazd z DK22 wraz z drogą dojazdową należy wykonać według poniższego zakresu, zgodnie z rysunkiem nr 2, który jest częścią POR, czyli również zakres na działce nr 885/2 obr. Czernsk-miasto (ok. 250 m2).



8. Niniejszy zapis dotyczy ogrodzenia tymczasowego. Wykonawca musi odgrodzić i zabezpieczyć cały teren realizowanych prac.
9. Należy ułożyć kostkę typu "Starobruk".



**Z poważaniem,**

Z up. Burmistrza  
Przemysław Bloch  
Naczelnik Wydziału

**Otrzymują:**

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
- 2) a/a WR

