



**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej,
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Harcerska 16; 63-000 Środa Wlkp.
tel.: 061 285-35-18 www.wodociagi-sroda.pl
e-mail: sekretariat@mpecwik.pl**

Środa Wielkopolska, dnia 02.06.2023r.

**Gmina Środa Wlkp.
Ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.**

WARUNKI TECHNICZNE Nr WT/16/2023

**na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lotniczej w miejscowości Środa Wlkp.
rejon dz. nr: 56 -obręb Tadeuszewo, 89 -obręb Mączniki, oraz działek nr: 402, 3689/105,
3689/29, 3689/103, 3689/3, 3689/9 -obręb Środa Wlkp.**

Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lotniczej w Środzie Wlkp. należy wybudować z rur PVC klasy S (SDR 34 SN 8). Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować w pasach dróg publicznych. Na projektowanych kanałach przewidzieć odpowiednią ilość studni rewizyjnych oraz trójników, do których zostaną podłączone przykanaliki odbierające ścieki z działek budowlanych, zlokalizowanych wzdłuż trasy projektowanych kanałów oraz sieci kanalizacji sanitarnej przewidziane do wykonania w późniejszym etapie w rejonie planowanego osiedla przy ulicy Lotniczej.

Włączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej należy wykonać do istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 3689/103 w rejonie ul. Serbskiej.

Armaturę sanitarną dobrać w nawiązaniu do istniejącej infrastruktury technicznej będącej w posiadaniu/ eksploatacji MPECWiK. Informacje dotyczące stosowanej armatury można uzyskać w Dziale Technicznym przy ul. Harcerskiej 16 w Środzie Wlkp.

Zamiar wykonania sieci należy zgłosić w MPECWiK Sp. z o.o. przy ul. Harcerskiej 16, pok. nr 13 (Dział Techniczny, kom. 505 799 589, kom. 725 555 001) celem ustalenia kolejności wykonywanych robót oraz uzgodnień typu montowanej armatury podziemnej i nadziemnej.

Sprawę prowadzi:
Sebastian Pyra
s.pyra@mpecwik.pl
pok. 13, tel. 505 799 589
Dział Techniczny