

Przechlewo, dnia 07 lipca 2022r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

**„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Przechlewo -  
renowacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ulicy Słonecznej”**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00228092/01 z dnia 2022-06-28

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że Zamawiający do realizacji zadania, jako alternatywę dla renowacji metodą ciasno pasowaną z wkładką kanalizacyjną PE, dopuszcza renowację przy pomocy ciasno pasowanego rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicami poliestrowymi utwardzanego promieniami UV. Przedmiotowa metoda jest co najmniej równoważna dla renowacji metodą ciasno pasowaną z wkładką kanalizacyjną PE, a renowacja przy pomocy ciasno pasowanego rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV jest aktualnie i najczęściej stosowaną metodą renowacji kanalizacji sanitarnych i deszczowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza renowację kanalizacji sanitarnej przy pomocy ciasno pasowanego rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicami poliestrowymi utwardzanego promieniami UV.

**Pytanie nr 2:**

Z uwagi na brak zapisów dot. wymaganych parametrów wykładziny ciasno pasowanej, prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza wykonanie renowacji przy pomocy ciasno pasowanego rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV wykonanego w technologii z wewnętrznym szwem, o minimalnym module sprężystości długoterminowej 16800 MPa, sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN6 oraz ścieralności wykładziny nie wyższej niż 0,03 mm/50 lat – potwierdzonej odpowiednimi badaniami (tj. testem darmsztadzkiem).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej przy zastosowaniu wykładziny ciasno pasowanej z włókna szklanego nasączonej żywicami poliestrowymi utwardzanej promieniami UV o sztywności obwodowej min 4kN.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o potwierdzenie że wymagania Zamawiającego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostaną uznane za wystarczające, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej jedną inwestycję o wartości min. 100 tys. złotych brutto przy wykorzystaniu metody dopuszczonej do realizacji przedmiotowego zadania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzna za wystarczające, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej jedną inwestycję o wartości min. 100 tys. złotych brutto przy wykorzystaniu metody dopuszczonej do realizacji przedmiotowego zadania.

DYREKTOR

*Tadeusz Frieda*