

271.1.5.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest „**Budowa świetlicy wiejskiej w Pęchowie**”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytania:

1. Proszę o podanie parametrów dla wełny mineralnej na stropodachu dla przedmiotowego zadania, ponieważ brak jest ich w Specyfikacji technicznej i opisie technicznym,
2. Proszę o zamieszczenie na stronie zamawiającego brakującego zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej dla przedmiotowego zadania,
3. Proszę o zamieszczenie na stronie zamawiającego brakującego projektu konstrukcji i opisu technicznego konstrukcji w tym rysunku (rzutu) dla płyt stropowych kanałowych dla przedmiotowego zadania,
4. Proszę o udostępnienie projektów wykonawczych oraz udostępnienie dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej.

Wyjaśnienia:

1. Zamawiający informuje, że wełnę mineralną należy zastosować zgodnie z opisem projektu technicznego, tj. wełnę mineralną gr. 30 cm + kliny kształtujące spadek połaci. Parametry gęstości i współczynnika przewodzenia ciepła zgodnie z lokalizacją wełny (wełna dachowa) oraz warunkami technicznymi ($\lambda < 0,035 \text{ W/mK}$).
2. Zamawiający w celu doprecyzowania zapisów jakie znajdują się w dokumentacji projektowej w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej poniżej przesyła informacje uzupełniające:
 - Stolarka drzwiowa wewnętrzna – skrzydła płytowe w okleinie montowane na ościeżnicy metalowej, wyposażone w trzy zawiasy, zamek zapadkowo

-zasuwkowy, klamkę zwykłą z obu stron oraz podcięcie wentylacyjne.

- Stolarka okienna – profile PVC pięciokomorowe przeszklone pakietem trzyszybowym, skrzydła rozwieralno-uchylne z funkcją rozszczelnienia i nawiewnikami powietrza, współczynnik przenikania ciepła $U < 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 - Drzwi wejściowe – profile PVC pięciokomorowe przeszklone pakietem trzyszybowym, wyposażone w trzy zawiasy, zamek zapadkowo-zasuwkowy oraz klamkę zwykłą z obu stron, współczynnik przenikania ciepła $U < 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 - Drzwi do magazynu – profile PVC pięciokomorowe w okleinie z efektem drewna, wyposażone w trzy zawiasy, zamek zapadkowo-zasuwkowy oraz klamkę zwykłą z obu stron, współczynnik przenikania ciepła $U < 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$.
3. Zamawiający informuje, że opis i rysunki dotyczące konstrukcji znajdują się w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz w projekcie technicznym. Zamawiający nie jest w posiadaniu rysunku rzutu płyt stropowych, który nie stanowi elementu dokumentacji projektowej. Ponadto warto zaznaczyć, że rzuty płyt stropowych są to rysunki warsztatowe, których wykonanie leży po stronie producenta płyt w zależności od możliwości ich technologicznego przycinania z uwagi na rozkład wkładek zbrojeniowych.
4. Zamawiający informuje, że cała konstrukcja zawarta jest w części PAB i PT + PW.

UWAGA! Wykonawca przygotowuje ofertę na podstawie dokumentacji technicznej. Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym i nie musi zawierać wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:
/-/ WÓJT GMINY
Złotniki Kujawskie
mgr Witold Cybulski