

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ (I)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:

BUDOWA ULICY MIESZKA I BIS W LĘBORKU

znak postępowania
RI.271.Z.15.2023.M

Realizując obowiązek wynikający z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla ww. postępowania:

PYTANIE:

„W projekcie kanału technologicznego w opisie kanał technologiczny ma składać się z 2 rur o średnicy 110mm. W jednej z rur ułożone zostaną 3 rury światłowodowe o średnicy 40mm i 1 prefabrykowana wiązka mikrorur 7x14. Na rysunku D2 przedstawiony szczegół kanału technologicznego składa się z 2 rur o średnicy 110mm. W jednej z rur ułożone są 2 rury światłowodowe o średnicy 40mm i 1 prefabrykowana wiązka mikrorur 7x14. Proszę o wyjaśnienie który zapis jest poprawny i należy przyjąć go do wyceny.”

ODPOWIEDŹ:

W miejsce zaprojektowanego kanału technologicznego pomiędzy studniami należy ułożyć tylko 1 rurę PVC Ø110 mm×3,2 SN8.

Zamawiający dokonał stosownej zmiany zapisów SWZ i ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczając zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania.