


AsXSn 2x35mm2

60 MPa

 $f_{\max} = 0.82 \text{ m}$  $\theta = 40.00^\circ$ 

**Zgodnie z PN-E-05100-1, odległość pionowa przewodów linii o napięciu wyższym niż 1 kV od powierzchni drogi powinna wynosić nie mniej niż 6m.**  
Warunek zachowany

OBIEKT	Przebudowa istn. sieci elektroenergetycznej nn na działkach nr ewid: 667/61, 701, 667/57, 667/56, 667/62, 667/58, 698/1 w miejscowości Skołyszyn			
INWESTOR	Gmina Skołyszyn 38-242 Skołyszyn 12	skala	nr rys.	stadium : PROJEKT
TYTUŁ RYS.	Profil skrzyżowania nr 1		E-4	specjalność
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Tęcza	Elektryczna		
	PODPIS nr upr. PDK/0236/PWOE/13	data : 04.2023		
<p style="text-align: center;">ENTOM Tomasz Tęcza ul. Mała 1, 38-200 Jasło Nip: 685-15-48-451; Regon: 370541002</p>				