

Wągrowiec, dnia 17.11.2021 r.

### **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. Jednym z dokumentów jaki należy dołączyć do oferty jest „wykaz osób” zgodnie z załącznikiem nr 8 z potwierdzeniem, że kierownik budowy musi posiadać doświadczenie na minimum dwóch robotach budowlanych obejmujących budowę, przebudowę lub modernizację terenów rekreacyjno – wypoczynkowych. Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszło do omyłki – dokument ten (jeśli doświadczenie kierownika nie jest kryterium oceny ofert - a w tym przypadku nie jest) powinien być wymagany dopiero od Oferenta najkorzystniejszego (procedura odwrócona) – prosimy o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że załącznik nr 8 (wykaz osób) do SWZ wymagany będzie na podstawie art. 274 Ustawy Pzp od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Wobec powyższego z rozdziału 22 SWZ usuwa się pkt. 7) „wykaz osób”.

2. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż ogrodzenia panelowego – zgodnie z przedmiarem ogrodzenie wykonać na podstawie rysunku AD\_28 – brak takiego rysunku w dokumentacji – prosimy o uzupełnienie.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

W przedmiarze błędnie wskazano na rysunek AD\_28, ogrodzenie należy wycenić zgodnie z rysunkiem poglądowym zamieszczonym na stronie nr 8 opisu do zagospodarowania terenu.

3. Różnica w dokumentacji projektowej dotyczącej powierzchni ścieżki pieszo – rowerowej wynosi ok. 155 m<sup>2</sup>.  
a. w opisie – plik o nazwie: „1. Opis techniczny\_Wągrowiec ścieżka.pdf” widnieją następujące ilości:  
Ścieżka pieszo-rowerowa dwukierunkowa o szerokości 4,0 m i długość ścieżki – 320,07 m – a więc ok. 1.280 m<sup>2</sup>,

b. w „opisie do części zagospodarowania terenu projektu wykonawczego” w pkt. 1.8 „Bilans powierzchni” są następujące ilości:  
„Powierzchnia ścieżki pieszo - rowerowej 1125 m<sup>2</sup>”  
Z rysunku zagospodarowania terenu - rys. „Rys 2\_1 Plan sytuacyjny\_Wagrowiec ścieżka\_1.pdf” wynika, że długość ścieżki wynosi 320,07 mb a więc ilość ok. 1.280 m<sup>2</sup> wydaje się poprawna – skąd zatem zapis o ilości 1.125 m<sup>2</sup> w bilansie powierzchni? Ponadto w przedmiarze dla nawierzchni z betonu architektonicznego przyjęto długość tej ścieżki ok. 285 mb a dla podbudowy 282,47 mb  
Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności i wskazanie poprawnej ilości.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ilości są zgodne z projektem wykonawczym, bez jakiegokolwiek zapasu wynoszą one 1125 m<sup>2</sup>- ścieżka pieszo rowerowa i 385 chodnik dla terenu 1, długość ścieżki na terenie 1 wynosi ok 280 m.

4. W zakres niniejszego zamówienia przetargowego wchodzi (zgodnie z zapisami SWZ) m.in. - cytat: „budowa sieci monitoringu i włączenie jej do internującej sieci monitoringu miejskiego” – rozdział 4. pkt.1. ppkt.5) Pragniemy zauważyć, że w przedmiarze robót elektrycznych jest zawarte jedynie wykonanie zasilania kamer – prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić i później zrealizować jedynie ten zakres robót. Ponadto prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez : cytat - „budowa sieci monitoringu i włączenie jej do internującej sieci monitoringu miejskiego”.  
Zwracamy również uwagę, że na inny zakres niż zasilanie kamer nie ma dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W załączeniu Zamawiający przesyła dokumentację dotyczącą zainstalowania monitoringu wraz z kamerami itd. oraz przedmiarem. Należy wycenić i zrealizować również niniejszy zakres zadania.

Pod pojęciem budowy sieci monitoringu i włączeniu jej do internującej sieci monitoringu miejskiego Zamawiający rozumie, wyprowadzenie okablowania do ul. Al. Jana Pawła II wraz z ich zabezpieczeniem. Samo włączenie do miejskiej sieci monitoringu będzie należało do obowiązku Zamawiającego.

**Niniejsze pismo staje się treścią SWZ.**

Z poważaniem

BURMISTRZ  
MIASTA WĄGROWCA

Jarosław Berendt /-/