


WEO17E122249

Bydgoszcz, dnia 13.06.2017 r.



Energoexpert sp. z o.o.

**ul. Karłowicza 11a
40-145 Katowice**

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz pozytywnie opiniuje sposób osłonięcia istniejących urządzeń energetycznych z następującymi uwagami.

- w dwóch miejscach kolizyjnych linie kablowe uzupełnić o rury osłonowe (miejscza te zostały pokazane na mapach sytuacyjno-wysokościowych),
- wszystkie prace w pobliżu urządzeń energetycznych należy prowadzić techniką ręczną bez użycia sprzętu ciężkiego np. koparki oraz przy wyłączonych spod napięcia ww. urządzeniach energetycznych (wyłączenia należy uzgodnić w PE Bydgoszcz),
- przed zasypaniem miejsc kolizyjnych należy uzyskać w RD Bydgoszcz protokół prac znikających (protokół etapowy)
- Całość robót wykonać z obowiązującymi standardami obowiązującymi w Enea Operator sp. z o.o.

Opinia dotyczy przebudowy sieci ciepłowniczej:

- przy ul. Łęczyckiej od nr 15 do 37 w Bydgoszczy,
- przy ul. Startowej w Bydgoszczy
- przy ul. Ilawskiej w Bydgoszczy
- przy ul. Nowotoruńskiej w Bydgoszczy

Z poważaniem

Enea Operator Sp. z o.o.
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz
Wrz

Paweł Michalski
Kierownik Działu Majątku Sieciowego

Otrzymują:

- Adresat,
- MU/PS

Sprawę prowadzi: Piotr Ślagowski tel. +48/052/586 1216; e-mail: piotr.slagowski@enea.pl