

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. 2022, poz. 2057 z późn. zm.), w związku z treścią §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2022, poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez Pana Waldemara Bobera działającego w ramach firmy Studio Architektury Bober, ul. Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Rydułtowy, na podstawie stosownego pełnomocnictwa Burmistrza Radlina, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku publicznego przedszkola nr 2 przy ul. Mielęckiego 13 w Radlinie, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna bezpieczeństwa pożarowego przedszkola publicznego nr 2 w Radlinie ul. Mielęckiego 13, 44-310 Radlin, działka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – dr hab. inż. prof. nadzw. Bogdan Kosowski oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr. inż. Andrzeja Karapyta,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w przedmiotowym budynku wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczących:

- szerokości użytkowej biegów i spoczników oraz wysokości stopni schodów (§68 ust. 1),
- oddalenia od siebie o co najmniej 5 m wyjść ewakuacyjnych z pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania w nim powyżej 30 osób (§238),
- zamknięcia klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi (§245 ust. 1),
- długości dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji (§256 ust. 3),
- zastosowania schodów ze stopniami zabiegowymi w piwnicy (§244 ust. 1 pkt 2),

w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań, wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) wyposażenia budynku na drogach ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, o wartości natężenia światła co najmniej 5 lx, wykonane według wymagań określonych w PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 2) wykonania oznakowania kierunków i wyjść ewakuacyjnych w trybie pracy na jasno,
- 3) montażu przycisków uruchamiających klapę oddymiającą z funkcją akustyczną,
- 4) wyposażenia wskazanych pomieszczeń w autonomiczne detektory dymu z sygnałem akustycznym,
- 5) przeprowadzania co najmniej raz w roku praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji z budynku.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie Art. 126 §4 i Art. 107 §4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.

Otrzymuje:

- ① Waldemar Bober
Studio Architektury Bober
ul. Strefa Gospodarcza 10
44-280 Rydułtowy (+1 egzemplarz ekspertyzy) – **ZPO**,

Do wiadomości:

- 2) KP PSP Wodzisław Śląski (+1 egzemplarz ekspertyzy) - **PO**,
3) KW PSP Katowice WPZ – a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy).



Z upr.
ŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI Państwowej Straży Pożarnej
44-280 Rydułtowy
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
[Signature]