



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO



Urząd Miasta i Gminy
we Wrześni
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Września, dnia 06.02.2024 r.



Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na budowę skateparku wraz z utwardzeniem nawierzchni w miejscowości Bierzglinek ul. Klonowa, dz. nr 62/28

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

Pytanie

W przedmiarze robót jest podbudowa z kruszywa łamanego natomiast w opisie technicznym jest podbudowa ze żwiru, którą opcję należy wliczyć ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podbudowę pod kostkę betonową bezfazową należy zastosować warstwę żwiru o grubości po zagęszczeniu 15 cm oraz warstwę gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Zgodnie z opisem technicznym załączonym do postępowania. Zamawiając działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) modyfikuje treść SWZ w zakresie kosztorysu ofertowego, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z up. Burmistrza

Tomasz Koralewski

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym