



URZĄD GMINY UDANIN

55-340 Udanin 26

tel./0-76/ 7442870

fax./0-76/7442899

www.udanin.pl

e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, 26.02.2021

OS.271.1.1.2021

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Ujeździe Dolnym, Ujeździe Górnym i Jarosławiu. Etap II, Formuła zaprojektuj – wybuduj.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Gmina Udanin przekazuje treść pytań do SIWZ i odpowiedzi:

1. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz ogłoszeniem Zamawiający żąda wniesienia wadium dla poszczególnych części zamówienia w następującej wysokości:

Zadanie 1: 7.000,00 zł

Zadanie 2: 1.700,00 zł

Zadanie 3: 3.500,00 zł

Natomiast w Załączniku nr 1 do SWZ – *Formularz oferty* znajduje się zapis wskazujący inne wartości wymaganego wadium:

„Wadium w kwocie: zadanie 1: 20.000 zł, zadanie 2: 3.000 zł, zadanie 3: 9.000 zł zostało wniesione w formie

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający żąda wniesienia wadium dla poszczególnych części zamówienia w następującej wysokości:

Zadanie 1: 7.000,00 zł

Zadanie 2: 1.700,00 zł

Zadanie 3: 3.500,00 zł

2. W wykazie podmiotowych środków dowodowych w SWZ pkt 1 ppkt 6h), znajduje się zapis, zgodnie z którym Wykonawca składa oświadczenie w zakresie: spełnienia wymogów RODO i podwykonawców na Załączniku nr 13 do SWZ. Integralną część SWZ stanowią m.in. Załącznik nr 8 - *Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO* – prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji o w/w załączniki.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia SWZ o załącznik nr 8 - *Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*.

W wykazie podmiotowych środków dowodowych w SWZ pkt 1 ppkt 6h), Wykonawca składa oświadczenie w zakresie: spełnienia wymogów RODO i podwykonawców na Załączniku nr 8 do SWZ.

3. Na podstawie art. 436 ust. 3 ustawy Pzp prosimy o wskazanie w §9 ust. 2 Wzoru Umowy łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony postępowania.

Odpowiedź:

Maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony postępowania wynosi 20% wartości umowy.

4. „Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach Zadania nr 1: *Modernizacja układu technologicznego SUW w Ujeździe Górnym wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie SUW w Ujeździe Dolnym* – w zakresie przedmiotu zamówienia są roboty konstrukcyjno-budowlane, remontowe, itp. PFU opisuje wyłącznie układ technologiczny SUW.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wykonywania prac konstrukcyjnych, w zakresie modernizacji układu technologicznego należy ująć prace malarskie pomieszczeń SUW w Ujeździe Dolnym.

5. Prosimy o uzupełnienie PFU o projekt zagospodarowania terenu modernizowanej SUW oraz rzut i przekrój budynku SUW.

Odpowiedź:

W załączeniu PZT.

6. Zakres dla zadania nr 1 opisany w PFU (głównie roboty wewnątrz budynku SUW) oraz termin realizacji etapu 1 (wykonanie dokumentacji projektowej w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy §2 ust. 2.1 Wzoru Umowy) nie wskazuje na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dla zadania nr 1 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

7. Prosimy o wykreślenie ze Wzoru Umowy zapisów §10 ust 2. – Zamawiający w SWZ nie zastrzegł obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ze Wzoru Umowy zapis §10 ust 2.

8. Prosimy o wykreślenie ze Wzoru Umowy zapisu §11 ust 1. : „*tj. pracowników wykonujących następujące czynności murarskie, dekarские przez cały okres wykonywania tych czynności*” – roboty murarskie i dekarские nie zostały opisane w PFU nie stanowią więc zakresu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający w §11 ust 1 określa roboty instalacyjne a nie murarskie i dekarские, pozostałe zapisy §11 pozostają bez zmian.

9. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach budowy kanalizacji sanitarnej na terenie SUW w Ujeździe Dolnym, do wykonania jest odcinek sieci kanalizacyjnej łączącej budynek ze zbiornikiem bezodpływowym oraz o wskazanie właściwego zakresu robót – brak informacji w PFU.

Odpowiedź:

W zakresie modernizacji Zamawiający przewiduje remont lub wymianę części wewnętrznej i zewnętrznej kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym.

10. Zgodnie z PFU modernizowana Stacja Uzdatnia Wody znajduje się w Ujeździe Dolnym, natomiast wg SWZ w Ujeździe Górnym: „*Zadanie 1: Modernizacja układu technologicznego SUW w Ujeździe Górnym wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie SUW w Ujeździe Dolnym;*” - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zakres modernizacji SUW obejmuje również renowację studni głębinowych i zakresu kanalizacji sanitarnej na obiekcie SUW w Ujeździe Dolnym.

11. W związku z nowoprojektowaną rozdzielnicą RZS, która będzie zawierać sterowanie trzema pompami głębinowymi prosimy o podanie mocy i typów tych pomp w celu dobrania odpowiedniej aparatury i rozruch.

Odpowiedź:

Pompy głębinowe zainstalowane w studniach
Studnia nr 1 i nr 2 pompa Grundfos SPO 14-11 o mocy 3,0 kW, studnia nr 3, pompa grundfos o mocy 7,5 kW.

12. Zamawiający zakłada wykorzystanie istniejącego odstojnika popłuczyn. Czy w odstojniku jest zainstalowana pompa popłuczyn? Jeżeli tak, jaką ma moc i czy należy przewidzieć jej sterowanie.

Odpowiedź:

W odstojniku popłuczyn nie jest zainstalowana pompa popłuczyn.

13. W celu montażu sond konduktometrycznych dla suchobiegu pomp głębinowych prosimy o podanie odległości pomiędzy poszczególnymi studniami głębinowymi, a budynkiem stacji uzdatniania wody.

Odpowiedź:

Odległość studni głębinowych od budynku SUW;

Studnia nr 1 - 560 m,

Studnia nr 2 – 770 m,

Studnia nr 3 - 840 m.

14. W PFU wymieniono m.in. załączniki:
„2.3. Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków
2.4. Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków”

Prosimy o wyjaśnienie oraz uzupełnienie dokumentacji o załączniki dotyczące SUW.

Odpowiedź:

W Części II PFU w punkcie 2 ppkt. 2.3 i 2.4.

Powinno być:

- Projekt zagospodarowania terenu SUW w Ujeździe Dolnym,
- Schemat technologiczny SUW w Ujeździe Dolnym.

15. Zgodnie z zapisami PFU zbiorniki filtracyjne DN 1800 (płaszcz 2000mm) mają być wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 304. Prosimy o określenie materiału wykonania zbiornika aeracji DN1200.

Odpowiedź:

Zbiornik Aeracji DN 1200 należy wykonać ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316.

16. Zgodnie z informacją zawartą w SWZ i ogłoszeniu, zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

W trybie tym zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni.

Zamawiający w SWZ wskazał, iż Wykonawca pozostaje związany ofertą w terminie 90 dni – prosimy o wyjaśnienie oraz określenie terminu związania ofertą poprzez wskazanie daty.

Odpowiedź:

zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni, a więc do 02.04.2021r.


Wojciech Płaziuk

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Zastocka

Aleksandra.zastocka@udanin.pl

76/744-28-94