

RG.271.8.2022.GL

dot.: Postępowanie RG.271.8.2022 Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz

W odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1 z dnia 09.05.2023 r.

1. Dotyczy remontu i modernizacji oczyszczalni a dokładnie kraty gęstej: W dostępnej dokumentacji przetargowej nie ma informacji jaki ma być zakres modernizacji lub naprawy kraty gęstej Ob.2 jako urządzenia w oczyszczalni. Opisana jest tylko budowa termoizolacji oraz instalacji odwadniania. Czy Zamawiający przewiduje naprawę kraty gęstej, jeśli tak to jakich elementów dokładnie?

Ad.1.

Zamawiający przewiduje naprawę następujących elementów kraty gęstej

wymiana zużytych części i podzespołów kraty schodkowej:

- przekładnia ślimakowa,
- silnik,
- sprzęgło,
- czujnik pozycji spoczynkowej kraty,
- wyłącznik przeciążeniowy
- sprężyna gazowa wyłącznika przeciążeniowego.
- łożyska kulowe korby oraz osi,
- przekładki dystansowe pomiędzy prętami,
- prowadnice ślizgowe,
- płyta dolna ślizgowa,
- czujnik poziomu ścieków,
- pokrywa górna kraty,

wymiana zużytych części i podzespołów hydraulicznej prasy tłokowej do skratek:

- agregat hydrauliczny z silnikiem,
- przewody hydrauliczne,
- siłownik hydrauliczny z tłokiem,
- wyłącznik krańcowy w tylnej części prasy

Mirosław Ebertowski

Wójt Gminy Lipusz

(dokument podpisany elektronicznie)