



Nr referencyjny: ZP.271.10.2024.TB.

Strzyżów, dnia 2024-06-14

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Strzyżów” – boisko treningowe.

Odpowiedzi do wniosku wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ

Pytanie Wykonawcy:

W dokumentacji projektowej znajduje się wymóg dołączenia do oferty poniżej wskazanych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

- a) raport z badań potwierdzający wynik testu Lisport dla jednego z włókien, ilość cykli min. 140 000 wydane przez akredytowane przez FIFA laboratorium;
- b) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA- Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu (nawierzchni i maty z wypełnieniem EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. FIFA Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com);
- c) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (nawierzchni i maty z wypełnieniem EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02;
- d) karta techniczna oferowanej nawierzchni, oświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. FIFA Quality
- e) posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjodawcy FIFA (FIFA License);
- f) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię;
- g) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni, maty i EPDM z recyklingu;
- h) atest trudnopalności na oferowany system (trawa, mata, zasyp EPDM z recyklingu) w klasie min. Cfl-s1;



i) dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025.

W związku z tym, że wykaz tych przedmiotowych środków dowodowych nie został wskazany w SWZ, to choć SWZ oraz wszystkie jego załączniki powinny być spójne, zadaliśmy pytanie do treści SWZ z prośbą o wyjaśnienie tego zagadnienia przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje jakie środki dowodowe powinny być złożone wraz z ofertą poprzez dodanie rozdziału **X SWZ „PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE”**.

X. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. Zgodnie z art. 107 ust. 1 Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

Wykaz oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, które należy dołączyć do oferty:

- a) raport z badań potwierdzający wynik testu Lisport dla jednego z włókien, ilość cykli min. 140 000 wydane przez akredytowane przez FIFA laboratorium;
- b) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu (nawierzchni i maty z wypełnieniem EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. FIFA Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com);
- c) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (nawierzchni i maty z wypełnieniem EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02;
- d) karta techniczna oferowanej nawierzchni, oświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla



- nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. FIFA Quality;
- e) posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);
- f) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię;
- g) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni, maty i EPDM z recyklingu;
- h) atest trudnopalności na oferowany system (trawa, mata, zasyp EPDM z recyklingu) w klasie min. Cfl-s1;
- i) dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025.

UWAGA Zamawiającego !

Numeracja rozdziałów SWZ ulega zmianie od rozdziału X.

Pytanie Wykonawcy:

Badanie maszyną Lisport ma na celu pokazanie, czy włókno zużywa się po określonej ilości cykli, czy też jest odporne na zużycie. Badanie wykonuje się maszyną Lisport imitującą grę zawodników na nawierzchni. Sam wymóg przedłożenia tego dokumentu bez określenia, co on ma potwierdzać może doprowadzić do tego, że Zamawiający otrzyma badanie na 140.000 cykli, ale wykazujące zniszczenie włókna np. nieliczne odbarwienia, czy też wypadanie włókna. Celem Zamawiającego na pewno nie było otrzymanie badania potwierdzającego zużycie włókna, a tym samym słabej jakości trawy.

Dlatego prosimy o potwierdzenie, że „raport z badań potwierdzający wynik testu Lisport dla jednego z włókien, ilość cykli min. 140 000 wydane przez akredytowane przez FIFA laboratorium” ma jednoznacznie wskazywać, że włókno po min. 140.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Raport z badań potwierdzający wynik testu Lisport dla jednego z włókien, ilość cykli min. 140 000 wydane przez akredytowane przez FIFA laboratorium ma



jednoznacznie wskazywać, że włókno po min. 140.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń.

UWAGA ZAMAWIAJACEGO

Zmianie ulega:

Rozdział XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Pkt 3 Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 20.06.2024 r. o godzinie 10:00;

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Pkt 1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.07.2024 r.

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Pkt 1 Ofertę należy złożyć poprzez <https://platformazakupowa.pl/pn/strzyzow> do dnia 20.06.2024 r. do godziny 10:00 o terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

Pkt 2 Otwarcie ofert nastąpi 20.06.2024 r. o godzinie 10:05.