

DM2.261.8.2023

WSZYSCY WYKONAWCY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1870T (0856T) Przeczów – Łubnice w miejscowości Przeczów od km 0+000 do km 0+995”** wpłynęło zapytanie co do treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- 1) Proszę o udzielenie informacji, czy w zakresie wykonania odwodnienia odcinka drogi powiatowej należy przewidzieć wykonanie warstwy z kamienia łamanego na zajazdach. Zgodnie z załączonym przedmiarem wykonawca ma wykonać nowe przepusty i ścianki czołowe, brakuje pozycji w zakresie utwardzenia zjazdów. Proszę o uszczegółowienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać utwardzenie zjazdów z warstwy kamienia łamanego o grubości min. 15 cm po zagęszczeniu.

Załączony do SWZ przedmiar ma charakter pomocniczy, przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego obejmującego przedmiot zamówienia należy uwzględnić dane wynikające z analizy przedmiaru robót, opisu przedmiotu zamówienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również pozostałe roboty nieujęte w przedmiarze robót a konieczne do jego zrealizowania.

W związku z powyższym przedmiar robót pozostaje bez zmian, a koszt wykonania utwardzenia zjazdów należy w kalkulować w cenę ogółem za zrealizowanie zamówienia.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Dyrektor

/-/ Mirosław Bernyś