



NZ.261.91.2024

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Budowa chodnika przy ul. Lubockiej

Znak sprawy: 8/VI/2024

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej Pzp, przekazuje treść pytania oraz udzieloną odpowiedź:

Pytanie nr 1:

Prosimy o weryfikację przedmiaru robót - branża sanitarna zgodnie z poniższymi uwagami:

1. Poz. 137 – wykop z odwozem na 1 km – brak dodatku na dalsze kilometry
2. Poz. 139 wywiezienie materiału z rozbiórki – podstawa to tylko załadowanie materiału, brak poz. odwiezienie na 1 km i dalsze km (KNR 404/1103/4 i KNR 404/1103/5)
3. Poz. 141 – przyłącz z rur PE 32*3,0, wg projektu z rur PE 40*3,7mm – prosimy o zmianę
4. Poz. 148 – hydrant podziemny – wg podstawy wycenić należy hydrant z zasuwą, wg projektu hydrant montowany jest na trójniku 300/80 z 2 łącznikami RK bez zasuwy.
Proponujemy zmianę podstawy na KNNR 11/305/1 oraz dodatkowo KNNR 4/1014/7 z ilością 3 szt (trójnik i 2 łączniki R-K)
5. Poz. 149 – zasuwy żeliwne z obudową szt 4 – podstawa wyceny określa zasuwę Dn100mm – wg projektu jest 1szt. 2 szt są Dn40 i 1 szt Dn32 dla trzech przyłączy – proponujemy zmianę na 1szt oraz wprowadzenie dla zasuw przyłączeniowych KNRW 219/304/1 – 1 szt, i KNRW 219/304/2 – 2 szt
6. Poz. 155 – wg proponowanej podstawy wyceny i opisu wynika, że zasypujemy wykop gruntem kat. III – IV. Czy mamy dowieść grunt odwieziony na 1 km, czy należy wymienić grunt a więc dowieść piasek?
7. Brak w przedmiarze pozycji dot. wyceny:
 - łuków segment. Dn315 – 4 szt w tym: 2 szt w węźle 1; 2 szt w węźle 12
 - mufy elektrooporowej Dn315 – 1 szt w węźle 12
 - tulei z kołnierzem Dn300 – 1 szt w węźle 1
 - kołnierza specj. z zabezp. Dn300 – 1 szt w węźle 1
 - trójnika kołn. 300/100 – 1 szt w węźle 4
 - łącznika R-K dla rur PE 315mm – 2 szt w węźle 4
 - łącznika R-K dla rur PE 110mm – 1 szt w węźle 4
 - opasek do nawiercania Dn 315/2” – 3 szt – węzły W2, W3, W7

Odpowiedź: nr 1:

Ad. 1 Skorygowano pozycje przedmiarowe. Uwzględniono wykonanie wykopów oraz wywiezienie urobku na odległość 10 km,

Ad. 2 Skorygowano pozycje przedmiarowe. Dodano pozycję uwzględniającą załadunek materiału z rozbiórki oraz wywiezienie na odległość 10 km,

Ad. 3 Skorygowano pozycję przedmiarową – zmieniono materiał na zgodny z projektem,

Ad. 4 Skorygowano pozycje przedmiarowe, uwzględniono konieczność zabudowy wskazanych kształtek wg odpowiednich pozycji,

Ad. 5 Skorygowano pozycje przedmiarowe, uwzględniono konieczność zabudowy wskazanych zasuw wg odpowiednich pozycji,

Ad. 6 Skorygowano pozycje przedmiarowe. Grunt z wykonanego wykopu należy wywieźć. Zmieniono pozycje przedmiarowe, aby uwzględniały konieczność dowiezienia materiału zasypowego niewysadzinowego, zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem.

Ad. 7 Skorygowano pozycje przedmiarowe. Zmieniono i dodano pozycje przedmiarowe, uwzględniono montaż i łączenie wskazanych kształtek.

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

W Części 1 pkt 12:**Było:**

Termin związania ofertą:

- Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 13.08.2024 roku. Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Zmienia się na:

Termin związania ofertą:

- Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 14.08.2024 roku. Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

W Części 9 pkt 1:**Było:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w profilu nabywcy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow> do dnia 15.07.2024 r. do godz. 10:00.

Zmienia się na:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w profilu nabywcy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow> do dnia 16.07.2024 r. do godz. 10:00.

W Części 9 pkt 8:

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2024 r. o godzinie 10:05.

Zmienia się na:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2024 r. o godzinie 10:05.

Zmienia się przedmiar robót pod nazwą ZDMK_Lubocka_chodnik_PR_SAN

Zamawiający zamieszcza zmieniony załącznik w pliku pod nazwą:
Zmieniony ZDMK_Lubocka_chodnik_PR_SAN

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonana zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Otrzymują:

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa NZ