



Warszawa, dnia

15 LIS. 2021

**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**  
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.690.3.2021

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ) oraz art. 11 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 z późn. zm. ), art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ), w związku z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu „*Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66*” wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. bud. ład. Mariana Noculę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Ryszarda Psujka nadesłanej przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66 przy piśmie z dnia 27 września 2021r.

### wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych dla *średniowysokiego budynku NIKiDW przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie*, polegający na:

- 1) Wyposażeniu budynku w system sygnalizacji pożarowej SSP obejmujący pełną ochronę budynku wraz z sygnalizatorami optyczno – akustycznymi,
- 2) Podłączeniu systemu do monitoringu pożarowego PSP;
- 3) Wyposażeniu piwnic w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów 33 z węzłem półsztywnym, zapewniającą zasięg działania instalacji w obrębie chronionej strefy pożarowej, z zestawem pompowym zapewniającym wymagane ciśnienie i wydajność, przy jednoczesności poboru wody z dwóch hydrantów.
- 4) Zapewnieniu dostępu do kondygnacji I piętra przez loggę zlokalizowaną na I piętrze wzdłuż całej elewacji frontowej budynku od ul. Krakowskie Przedmieście, przy wykorzystaniu drabin i podnośników;

Powyższe, inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, odnoszą się do występowania pomiędzy budynkiem a drogą pożarową ( ul. Krakowskie Przedmieście ) na długości 15 m drzew o wysokości powyżej 3 m ( nasadzenia punktowe ).

### Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach, jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu - wszelkie zmiany odbiegające od przyjętych

- w opracowaniu założeń wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych oraz o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z ekspertyzą.

### **Pouczenie**

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za pośrednictwem tut. organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

#### W załączeniu:

- Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.
- 2 egzemplarze ekspertyzy – Wnioskodawca.

#### Otrzymują:

1. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi  
ul. Krakowskie Przedmieście 66  
00-322 Warszawa,  
a/a

#### Do wiadomości:

KM PSP m.st. Warszawy

MAZOWIECKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
z up.  
st. bryg. mgr inż. Artur Gonera  
Zastępca Komendanta