

LEGENDA:

- KIERUNEK EWAKUACJI
- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120 / EI120
- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60 / EI60
- EI60 — DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- EIS60 — DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 DYMOSZCZELNE
- EIS30 — DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30 DYMOSZCZELNE
- EI30 — DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- Sm — DRZWI ZABYTKOWE Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ I SAMOZMYKACZEM
- Zp — DRZWI ZABYTKOWE Z SAMOZMYKACZEM I ZAMKIEM PANICZNYM
- SmZp — DRZWI ZABYTKOWE Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ, SAMOZMYKACZEM I ZAMKIEM PANICZNYM
- HYDRANT WEWNĘTRZNY
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- ODDYMIANIE GRAWITACYJNE
- SYSTEM NADCIŚNIENIOWY
- CSP — CENTRALKA SYGNALIZACJI POŻARU

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

BUDYNKU NARODOWEGO INSTYTUTU KULTURY I DZIEDZICTWA WSI
03-322 Warszawa ,ul. Krakowskie Przedmieście 66

RZUT PIWNIC

AUTOR:	PODPIS:
mgr inż. Ryszard Pnujek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych upr. nr 298/94	
inż.bud.lgd. Marian Nocuła Rzeczoznawca budowlany upr. CKRB po pozycją 131/97/R, upr. bud. nr 493/67	

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
WRZESIEŃ 2021	1:100	2