

Dębica, dnia 28.06.2022 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na:

**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy polegająca na ociepleniu ściany frontowej**

**Ogłoszono w BZP pod Nr 2022/BZP 00210381/01**

Powiat Dębicki - Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – dalej p.z.p) zamieszcza treść pytań otrzymanych od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

### Pytania zestaw nr 1

**Dzień dobry, w związku z udostępnioną dokumentacją proszę o wyjaśnienie następujących kwestii**

*Pytanie 1.*

*Docieplenie fundamentów - czy jest w zakresie odkopanie ścian fundamentów w miejscu zdemontowania kostki odbojowej i wykonanie docieplenia w postaci izolacji bitumicznej, docieplenia styrodurem i zaizolowania folią kubelkową - brak w przedmiarach..*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż docieplenie fundamentów zostało uzupełnione w przedmiarze i ma być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.

*Pytanie 2*

*Izolacja szachtów - brak rysunku jak ma to docieplenie wyglądać. Czy wszystkie ściany od środka czy tylko należące do budynku. Czy posadzka szachtu ma być docieplona? jakie ma być wykończenie tej posadzki? Prosimy o szczegółowy opis.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż izolacja szachtów- zawarta jest w opisie pkt. 4.6 Ściany należące do budynku. Zamawiający zrezygnował z ocieplenia posadzki szachtu.

*Pytanie 3*

*Zgodnie z rodz. IV SWZ w zakresie prac nie ma demontażu blendy z blachy trapezowej zasłaniającej rynnę. Po wykonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, że nie ma możliwości wykonania założonych prac bez demontażu tej blendy. Po dociepleniu przestrzeń pomiędzy blendą a ścianą zmniejszy się i nowa rynna się nie zmieści, a tym bardziej jej montaż będzie niemożliwy.*

Odpowiedź:

Blenda trapezowa zasłaniająca rynnę została przeznaczona do wyczyszczenia i odmalowania. Nie planuje się demontażu blendy z blach trapezowej. Część elewacji frontowej została już ocieplona i blenda nie została demontowana. Należy oczyścić i odmalować element.

*Pytanie 4*

*Proszę o wyjaśnienie pkt. III ust. 2 SWZ - czy zamawiający przewiduje czy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.*

Odpowiedź:

Zamawiający zastosuje przy udzielaniu zamówienia procedurę określoną w art. 275 pkt – procedura w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami. Po otwarciu ofert, gdy będzie wymagał tego interes Zamawiającego zostaną przeprowadzone negocjacje z wszystkimi oferentami.

*Pytanie 5*

*Czy do złożonej oferty musi zostać wykonany kosztorys ofertowy? W treści SWZ nie znaleźliśmy wzmianki na ten temat ale do umowy już musi zostać dołączony. Jeśli ma zostać wykonany to na jakim etapie postępowania i w jakiej formie (uproszczony czy szczegółowy)?*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż będzie wymagał od wykonawcy kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej na etapie podpisania umowy.

*Pytanie 6*

*W związku z ewentualnymi dodatkowymi pracami jak odkopanie fundamentów ponownie zwracamy się z pytaniem o przedłużenie terminu wykonania, ponieważ sam proces technologiczny, czas organizacji budowy, (proces zorganizowania materiałów) stwarza warunki dużego ryzyka nie wykonania zadania w założonym terminie 45 dni.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wydłużenie okresu realizacji zamówienia i jego zdaniem 45 dni jest czasem wystarczającym na realizację zamówienia.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieszczony została nowa wersja przedmiary robót budowlanych.

**Dyrektor**  
/-/

**Joanna Dymitrowska**