



**RP** proj. urządzenie zasilająco-sterujące

**- WLZ** proj. wewnętrzna linia zasilająca YKY 5x4mm<sup>2</sup> + drut FeZn f8mm

  rura osłonowa DVK75

|                         |   |                  |               |                                    |                     |
|-------------------------|---|------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: | Zakład Usług Energoelektronicznych "MEGA-SAT" tel. +48 59 862 891   |                  |               | 84-300 Lębork ul. Piotra Skargi 51 | kom. +48 609 228 45 |
| INWESTOR:               | Gmina Miasto Lębork<br>84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14   |                  |               |                                    |                     |
| OBIEKT:                 | Budowa instalacji WLZ do przepompowni w Parku Kaczyńskich, powiat lęborski, woj.pomorskie, Gmina Miasto Lębork, dz. nr 318/1, obr. 0007, jed. ewid. 220801_1 Lębork |                  |               |                                    |                     |
| ZADANIE:                | Budowa instalacji WLZ do przepompowni w Parku Kaczyńskich w Lęborku, dz. nr 318/1 obr. 0007, jed. ewid. 220801_1 Lębork   |                  |               |                                    |                     |
| PROJEKTOWAŁ:            | IMIĘ I NAZWISKO   | NR UPRAWNIENI    | PODPIS        |                                    |                     |
| SPRAWDZIŁ:              | mgr inż. Zbigniew Kubiacki  | POM/0192/PBE/19  |               |                                    |                     |
| TREŚĆ RYSUNKU:          | inż. Krystyna Majewska  | POM/0150/POOE/06 | NR PLANU SYTY | SKALA                              | DATA                |
|                         |   |                  | E-03          | 1:500                              | Lub 2021r.          |