



Usługi geologiczne - Jakub Niezabitowski

HYDROGEOPLAN

ul. Mochnackiego 14/39 76-200 Słupsk
tel. kom.602 421 750; kontakt@hydrogeoplan.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Data wykonania: 2020-06-05

Temat: Geotechniczne warunki posadowienia

Rzedna: 19,24 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr Jakub Niezabitowski

Sprawił(a):**Adres: Lębork, Park im. Marii i Lecha Kaczyńskich.**

Proba	Poziom wody	Głębokość (m)	Miaższność	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		1,37 ▼ 1,60 ▽	0,2		Gleba, brunatna	w				1
			0,2		Nasypy niekontrolowane (Piasek średni z dom. humusu), szary	w		0,41		2
			0,4		Nasypy niekontrolowane (Namulę z dom. gruzu cegl.), brunatne	w		0,51		5
			0,3		Namulę torfiaste, brunatne	w				8
			0,5		Namulę, brunatne	w		0,52		6
			0,2		Piasek średni z dom. pyłów, szary	m		0,49		14
			0,2		Piasek średni na pogr. piasku drobnego, szary	m		0,40		19
			0,2		Piasek średni z dom. piasku grubego, żółtoszary	m				19
										14
										16
										11
										8
										7
										5
										3
										3
										3
										2
										4
										4
										4
										4
										4
										6
										8
										10
										10
										10
										13
										20
										122
										123

Głębokość: 4,0