



Urząd Gminy Ciężkowice

33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19

tel. 14 62 85 800, fax 14 62 85 820

<http://www.ciezkowice.pl>, e-mail: ug@ciezkowice.pl

Zamawiający:

Ciężkowice, dnia 01.12.2023r.

Gmina Ciężkowice

ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice

nr sprawy GI.271.103.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE”.

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść SWZ.

Pytanie nr 24.

W przedmiarach jest taki zapis. Wentylator promieniowy z wirnikiem i pojemnikiem na skroplony tłuszcz wyposażony w osłonę ochronną wirnika, z filtrem siatkowym ze stali nierdzewnej. Silnik jednofazowy 230V 50/60Hz, przystosowany do napięciowej regulacji prędkości obrotowej.

Maksymalna temperatura pracy +600 C.

Główny problem tego zapisu jest taki że temperatura pracy maksymalna + 600C powoduje że takie wentylatory są niesamowicie drogie i robione tylko na zamówienie.

Standardowe wentylatory do okapów są do temperatury 60-80 stopni może tu jest błąd.

Proponuje zadać pytanie o wyjaśnienie ponieważ różnice w cenie między 70 a 600 stopni to są tysiące złotych.

Proszę o wyjaśnienie jaki ma być typ wentylatora do okapu w kuchni (kanałowy, dachowy,) oraz do jakiej temperatury maksymalnej ma być przystosowany.

Podana wartość maksymalna + 600 stopni Celsjusza jest wartością która występuje w przemyśle i jest bardzo kosztowna.

Normalny zakres pracy typowych wentylatorów do wyciągu z okapów kuchennych to wartość do 60 do 80 stopni Celsjusza.

Proszę o wyjaśnienie jaka ma być właściwa maksymalna temperatura pracy i jego wydajność dla wentylatora wyciągowego z okapu kuchni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 244 przedmiaru omyłkowo w opisie została podana temperatura pracy +600° Celsjusza.

Prawidłowa wartość to 60° Celsjusza. Należy zastosować wentylator kanałowy promieniowy o wydajności min. 197 m³/h.

Pytanie nr 25.

Wymagana izolacyjność akustyczna z opisu to Rw=30-35 dB. Taki opis jest niejasny bo podano przedział parametru Rw. Proszę o doprecyzowanie bo nie wiadomo które okna mają mieć jaką akustykę. W tym momencie nie wiadomo jakie szyby zastosować i w których oknach.



Urząd Gminy Ciężkowice

33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19

tel. 14 62 85 800, fax 14 62 85 820

<http://www.ciezkowice.pl>, e-mail: ug@ciezkowice.pl

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SWZ stolarka okienna winna być z trzyszybowa PCV, o współczynniku $U=0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{xK})$ i współczynniku izolacyjności akustycznej $R_w=30-35 \text{ dB}$.

Taki postawiony wymóg daje Wykonawcy możliwość zaoferowania produktu ze wskazanego zakresu nie ograniczając tylko i wyłącznie do konkretnej wartości parametru izolacyjności akustycznej.

Zaoferowana stolarka posiadając izolacyjność akustyczną z wyżej opisanego przedziału spełni wymogi SWZ. Wymagany parametr izolacyjności akustycznej dotyczy stolarki okiennej wszystkich wymienianych okien.

Pytanie nr 26.

W opisie jest że okna mają być z ciepłym montażem w warstwie ocieplenia na konsolach. Proszę o potwierdzenie, że taki typ montażu należy zastosować

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SWZ cyt. (...) Montaż stolarki należy wykonać w systemie ciepłego montażu, stolarkę osadzić w warstwie ocieplenia na konsolach wsporczych, uszczelnienia wykonać w technologii ciepłego montażu, pod parapety należy zastosować bloki podparapetowe wykonane z bardzo twardego i wytrzymałego styroduru XPS.

Pytanie nr 27.

Czy okna mają być na ciepłych parapetach - jak w opisie?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z powyższym opisem i treścią zawartą w załączniku nr 1 do SWZ

Pytanie nr 28.

Czy będą drzwi antypaniczne ewakuacyjne aluminiowe? Jeśli tak to proszę o wskazanie które pozycje i czy ma być dźwignia czy klamka.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią zawartą na rys. A8 ZESTAWIWNIE STOLARKI DRZWIOWEJ (Załącznik nr 1 do SWZ).

Stanisław Kuropatwa
Burmistrz Gminy Ciężkowice
/podpis elektroniczny/

K/o:

- Uczestnicy postępowania
- Platforma zakupowa