

Załącznik nr 1. Matryca sterowań systemu SSP

| | Nr wyjścia | SAW nr 1/3/1 log.1 | SAW nr 1/12/2 log.2 | SAW nr 1/17/3 log.3 | SAW nr 1/21/4 log.4 | SAW nr 1/32/5 log.5 | SAW nr 1/57/6 log.6 | SAW nr 2/18/7 log.7 | SAW nr 2/26/8 log.8 | SAW nr 2/29/9 log.9 | SAW nr 3/8/11 log.11 | SAW nr 3/2/10 log.10 | SAW nr 3/14/12 log.12 | SAW nr 3/24/13 log.13 | SAW nr 3/34/14 log.14 | SAW nr 3/32/10 log.10 | UCS log.3 | UCS log.1 | UCS log.2 | UCS log.2 PK.1 |
|-------------------|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | opis wyjścia | Sygnalizator Hol | Sygnalizator WC parter | Sygnalizatory Warsztat | Sygnalizator Kuchnia | Sygnalizator Sala | Sygnalizator korytarz piętro (sala zajęć) | Sygnalizator Hotel | Sygnalizator Hotel | Sygnalizator Hotel | Sygnalizator Klatka nr 1 piętro | Sygnalizator Fitness | Sygnalizator Biblioteka | Sygnalizator korytarz pater Wystawa | Sygnalizator korytarz.1 pater Wystawa | Sygnalizator korytarz.2 pater Wystawa | Uruchomienie oddymiania klatka nr 1 | Uruchomienie oddymiania klatka nr 2 | Uruchomienie oddymiania klatka nr 3 | Wyłączenie windy |
| Nr STREFY wejście | OPIS GRUPY wejście | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65/67 | Piwnica | -- | -- | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1-20. | Parter - Korytarze, WC, kuchnia, szatnia, Orange, Sala | X | X | -- | X | X | X | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X |
| 21,24 | Przedsiónek windy, szacht windy | X | X | -- | X | X | X | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X |
| 22,23,25,26 | Klatka schodowa nr 3 (parter i 2 piętro) | X | X | -- | X | X | X | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | X |
| 30,31 | Klatka schodowa nr 2 (parter, 1 piętro) | X | X | -- | X | X | X | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | -- | -- |
| 32,33 | Korytarz i Sala zajęć (1 piętro) | X | X | -- | X | X | X | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X |
| 40 | Klatka schodowa nr 2 (2 piętro) | X | X | -- | X | X | X | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X |
| 41-61 | Część hotelowa (2 piętro) | X | X | -- | X | X | X | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X |
| 70-72, 75-87 | Parter- Sale wystawowe, fitness, korytarz, pom. socjalno-biurowe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X | X | X | X | -- | -- | -- | -- |
| 73,74, 95-97 | Klatka schodowa nr 1 (parter, 1 i 2 piętro) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X | X | X | X | X | -- | -- | -- |
| 88-94 | Piętro - biblioteka | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X | X | X | X | -- | -- | -- | -- |
| 100 | Oddymianie klatka nr 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X | X | X | X | -- | -- | -- | -- |
| 101 | Oddymianie klatka nr 2 | X | X | -- | X | X | X | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | Oddymianie klatka nr 3 | X | X | -- | X | X | X | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| Legenda | |
|---------|---|
| X | Alarm II Stopnia powoduje uruchomienie urządzeń bez zwłoki czasowej |
| -- | Wykrycie pożaru nie powoduje zmiany pracy poszczególnych urządzeń |