












LEGENDA:					
	- istniejące drzwi niespełniające wymagań (np. szerokość w świetle 69 cm, wysokość 184 cm)		- istniejące wydzielenie w klasie odporności ogniowej REI 120		- projektowane wydzielenie w klasie odporności ogniowej REI 60
	- projektowane drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej (np. EI 60)		- projektowane wydzielenie w klasie odporności ogniowej EI 120		- projektowane wydzielenie w klasie odporności ogniowej REI 30
	- projektowane drzwi dymoszczelne w klasie odporności ogniowej (np. EI 30)		- projektowane wydzielenie w klasie odporności ogniowej EI 60		- wymiar niespełniający obowiązujących przepisów (np. do 89 cm)
	- projektowany wylaz na poddasze nieużytkowe w klasie odporności ogniowej EI 60		- projektowane wydzielenie w klasie odporności ogniowej EI 30		

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ				
opracowana w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.)				
Obiekt:	Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie			
Inwestor:	Gmina Popielów ul. Opolska 13 46-090 Popielów			
Autorzy	<b>mgr inż. Paulina Ignaczak</b> Rzecznikowa do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Nr upr. 634/2015		<b>inż. bud. łąd. Marian Nocula</b> Rzecznikowa budowlany Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 131/97/R Upr. bud. nr 493/67 § 6 ust. 1 p 1 i 2	
Tytuł rysunku:	Rzut poddasza nieużytkowego (etap II)	Skala:	Data opracowania:	Numer rysunku:
		1:100	03.2022	5