

Wega-Select s.c.
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27; 42-224 Częstochowa
tel. 604 956 301; e-mail: adam.panicz@wega-select.eu
tel. 602 245 052; e-mail: tomasz.soluch@wega-select.eu



PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa budynku samorządowego centrum kultury, turystyki i rekreacji w Popielowie

**KATEGORIA
OBIEKTU:** IX

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

INWESTOR : Gmina Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów

Adres inwestycji: 46-090 Popielów, ul. Powstańców 34, dz. nr geod. 1121/205 (obręb Popielów)

PROJEKTANT : mgr inż. Adam Panicz
upr. bud. nr SLK/0622/PWOE/05 02.2023

SPRAWDZIŁ : mgr inż. Tomasz Soluch
upr. bud. nr SLK/1079/POOE/05 02.2023

OPRACOWAŁ : mgr inż. Magdalena Mesjasz 02.2023

KOD CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Miejsce na adnotacje urzędowe

Wykorzystanie dokumentacji zastrzeżone wyłącznie dla projektowanego obiektu.
Dalsze zastosowanie dozwolone jedynie za pisemną zgodą autora

OBIEKT: **Przebudowa i rozbudowa budynku samorządowego centrum kultury,
turystyki i rekreacji w Popielowie**

TEMAT: **Budowa instalacji elektrycznych**

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.).

OŚWIADCZAM, że projekt techniczny sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

*mgr inż. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05*

*mgr inż. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05*

3. Zawartość dokumentacji

1. Strona tytułowa	1
2. Oświadczenie	2
3. Zawartość dokumentacji.....	3
4. Opis techniczny	4
4.1Kopie pism:.....	4
4.2Podstawa opracowania:.....	4
4.3Zakres opracowania	4
4.4Wstęp	4
4.5Zasilanie elektroenergetyczne budynku.....	5
4.6Tablice rozdzielcze	5
4.7Instalacje gniazd wtykowych, siły oraz zasilania urządzeń sanitarnych.....	6
4.8Instalacje oświetlenia.....	6
4.9Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.....	6
4.10Budowa instalacji przywoławczej.....	7
4.11Budowa uziemienia.....	7
4.12Budowa instalacji odgromowej.....	7
4.13Ochrona przeciwporażeniowa.....	7
4.14Ochrona przeciwprzepięciowa.....	8
5. Instalacje ochrony przeciwpożarowej	8
5.1Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	8
5.2 Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.....	8
6. Obliczenia.....	9
6.1 Bilans mocy	9
6.2 Obliczenia dot. doboru WLZ	10
6.3 Obliczenie spadku napięcia w relacji SP-RGnN.....	10
7. Uwagi końcowe.....	10

Część rysunkowa:

Rys.E01 Plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania - parter	E11
Rys.E02 Plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania – piętro	E12
Rys.E03 Plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania - poddasze	E13
Rys.E04 Plan instalacji oświetlenia - parter	E14
Rys.E05 Plan instalacji oświetlenia – piętro	E15
Rys.E06 Plan instalacji oświetlenia - poddasze	E16
Rys. E07 Plan instalacji uziemienia i odgromowej, zasilania urządzeń na dachu	E17
Rys. E08 Schemat blokowy układu zasilania	E18
Rys. E09 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej głównej RGnN	E19
Rys. E10 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej kuchni – proj. TRK	E23
Rys. E11 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej sceny – proj. TRS	E25
Rys. E12 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej piętra – proj. TR1	E26
Rys. E13 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej poddasza – proj. TR2	E28

4. Opis techniczny

4.1 Kopie pism:

- Decyzja znak SLK/OKK/7131.7132/0622/04 z dnia 16.06.2005 o nadaniu uprawnień budowlanych,
- Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 08.06.2022r.,
- Decyzja znak SLK/OKK/7131/1079/05 z dnia 15.12.2005 o nadaniu uprawnień budowlanych,
- Zaświadczenie z dnia 06.01.2023r. o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- Wyniki obliczeń komputerowych symulacji poziomu natężenia oświetlenia

4.2 Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora
- założenia przekazane przez Inwestora
- obowiązujące normy i przepisy

4.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi :

- budowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
- budowa wewnętrznych instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
- budowa wewnętrznych instalacji gniazd wtykowych i zasilania,
- budowa tablic rozdzielczych: głównej i piętrowych,
- budowa uziemienia fundamentowego dobudowanej klatki schodowej,
- budowa instalacji przywoławczej,
- rozbudowa instalacji odgromowej dla dobudowanej klatki schodowej,
- budowa połączeń wyrównawczych,

4.4 Wstęp

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowę instalacji elektrycznej j.w. na potrzeby przebudowy Domu Kultury w miejscowości Popielów, dz. nr 1121/205, obręb Popielów. Zapotrzebowanie na moc zostanie pokryte z sieci rozdzielczej OSD tj. Tauron Dystrybucja S.A. Inwestor wystąpi do Operatora o zwiększenie przydziału mocy do wartości min. 57kW.

4.5 Zasilanie elektroenergetyczne budynku

W elewacji budynku zabudowane jest złącze kablowe RE-9-ZK-128. Wyprowadzone z niego jest zasilanie kablem do rozdzielni znajdującej się za ścianą w miejscu wskazanym na rysunku E1.



Projektowany budynek zostanie zaopatrzone w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. W miejscach wskazanym na rys. E1 należy zabudować przyciski przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wyzwolenie jednego przycisku spowoduje odłączenie zasilania w całym obiekcie. Każdy przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy bezwzględnie opisać w sposób trwały informacją o pożarowym zastosowaniu przycisku. Nad przyciskiem PWP zabudować należy oprawę wyposażoną w 1h moduł podtrzymania zasilania. Automatyka systemu ma polegać na wyłączeniu zasilania podstawowego przy wyzwoleniu przeciwpożarowego wyłącznika pożarowego. Kable i przewody związane z instalacjami służącymi ochronie przeciwpożarowej tj. łączące przycisk PWP z wyzwalaczem wzrostowym wyłącznika powinny zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas nie mniejszy niż 90 minut np. przewody NHXH PH90 5x1,5mm, E90. Aparat wykonawczy zostanie zabudowany w proj. rozdzielni głównej RGnN. Schemat zasilania z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu pokazano na rys.E08.

4.6 Tablice rozdzielcze

Celem rozprowadzenia energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwodów elektrycznych w projektowanym budynku zaprojektowano rozdzielnię główną RGnN. Rozdzielnię należy zabudować w miejscu istniejącym, w proj. pomieszczeniu wydzielonym pożarowo.

Rozdzielnię należy wyposażać w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, lampki kontrolne, ogranicznik przepięć T1+T2, bezpieczniki dla odplywów do tablic piętowych a także zabezpieczenia różnicowo-prądowe i nadprądowe obwodów znajdujących się na parterze. Sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy zasilic urządzenia służące ochronie ppoż. oraz windę.

W głównej rozdzielni należy również odtworzyć zasilanie do tablic rozdzielczych pomieszczeń wyłączonych z opracowania – biblioteki.

Celem rozprowadzenia energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwodów elektrycznych w zapleczu przeznaczonym dla celów gastronomicznych zaprojektowano rozdzielnię dedykowaną wyłącznie dla tego pomieszczenia. Tablicę TRK należy zainstalować w miejscu wskazanym na rys. nr E01, w miejscu demontowanej rozdzielnicy. Wyprowadzone z niej zostaną obwody gniazd wtykowych, zasilania, oraz oświetlenia. Należy zastosować tablicę p/t np. 550x500x160mm wykonaną w II klasie ochronności, zamykaną na klucz, o IP min. 44.

Tablicę TRS należy zainstalować w miejscu wskazanym na rys. nr E01, w miejscu demontowanej rozdzielnicy przy scenie. Wyprowadzone z niej zostaną obwody gniazd wtykowych, zasilania, oraz oświetlenia dla sceny. Należy zastosować tablicę p/t np. 550x500x160mm wykonaną

w II klasie ochronności, zamykaną na klucz, o IP min. 44. Zapewniona w niej została rezerwa miejsca oraz mocy dla urządzeń scenicznych wyłączonych z opracowania.

Tablicę TR1 należy zainstalować w miejscu wskazanym na rys. nr E02, w miejscu demontowanej rozdzielnicy. Wyprowadzone z niej zostaną obwody gniazd wtykowych, zasilania, oraz oświetlenia dla piętra. Należy zastosować tablicę p/t np. 550x500x160mm wykonaną w II klasie ochronności, zamykaną na klucz, o IP min. 44.

Tablicę TR2 należy zainstalować w miejscu wskazanym na rys. nr E03, w miejscu demontowanej rozdzielnicy. Wyprowadzone z niej zostaną obwody gniazd wtykowych, zasilania, oraz oświetlenia dla poddasza. Należy zastosować tablicę p/t np. 550x500x160mm wykonaną w II klasie ochronności, zamykaną na klucz, o IP min. 44.

4.7 Instalacje gniazd wtykowych, siły oraz zasilania urządzeń sanitarnych

Instalacje gniazd wtykowych, siły oraz zasilania urządzeń sanitarnych zaprojektowano przewodami dobranymi zgodnie z wymogami normy **N SEP E 007:2017-09**, dotyczącej klasy reakcji na ogień przewodów oraz kabli ogólnego przeznaczenia o przekrojach 3x2,5mm² i 5x2,5mm² prowadzonymi pod tynkiem dla ZLIII.

Rodzaj, ilość żył, i przekrój przewodów poszczególnych obwodów pokazano na schematach ideowych tablic rozdzielczych. Stosować należy osprzęt elektroinstalacyjny o stopniu szczelności IP 20, natomiast w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia wody bieżącej o IP min. 44.

Wszystkie ewentualne przejścia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masami ogniochronnymi do wartości EI przegród.

4.8 Instalacje oświetlenia

Instalacje oświetlenia zaprojektowano przewodami dobranymi wg. normy **N SEP E 007:2017-09**, dotyczącej klasy reakcji na ogień przewodów oraz kabli ogólnego przeznaczenia o przekrojach wskazanych na schematach prowadzonymi od proj. tablic pod tynkiem. Rodzaj, ilość żył oraz przekrój przewodów poszczególnych obwodów pokazano na schematach ideowych tablic rozdzielczych TRxx. W opracowywanych pomieszczeniach należy zainstalować oprawy oświetleniowe w miejscach wskazanych na rys. nr E04-E06. Podane typy opraw, zostały przyjęte do przeprowadzenia symulacji komputerowych. Dopuszcza się zastosowanie produktów równoważnych. Należy stosować osprzęt p/t o IP 20, natomiast w pom. wyposażonych w urządzenia wody bieżącej osprzęt o IP min. 44.

Obliczenia natężenia oświetlenia roboczego wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX. Wyniki obliczeń przedstawiono w załącznikach.

Ewentualne przejścia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć masami ogniochronnymi do wartości EI przegród.

4.9 Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

W budynku zaprojektowano oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny być wyposażone w 1-godzinny moduł podtrzymania zasilania z funkcją autotestu i sygnalizacji stanu oprawy. Oprawy ewakuacyjne wyposażone w odpowiedni piktogram powinny pracować w trybie jasnym. Miejsce zainstalowania oraz typ opraw przedstawiono na rys. nr E04-E06. Rodzaj, ilość żył oraz przekrój przewodów przedstawiono na schematach ideowych tablic rozdzielczych.

Ze względów bezpieczeństwa, zaleca się, aby akumulatory w oprawach awaryjnych były wymieniane po 4 latach eksploatacji lub wg wskazań ich producenta.

4.10 Budowa instalacji przywoławczej

Przywołanie pomocy w toaletach dla osób niepełnosprawnych znajdującej się w budynku, zrealizowane zostanie przy pomocy łącznika pociągowego połączonego z kasetą sygnalizatora akustycznego. Wyposażona jest ona w numerator, przycisk kasujący oraz sygnalizator dźwiękowy. Ponadto zaprojektowano lampki sygnalizujące systemu przywoławczego w kolorze czerwonym. Umieszczenie w/w elementów zostało pokazane na rys nr E04 i E06.

4.11 Budowa uziemienia

Jako uziemienie zacisku PE w tablicy RGnN oraz TR projektuje się wykorzystanie uziemienia istniejącego. Uziom fundamentowy sztuczny dla dobudowanej klatki schodowej i szybu windy należy wykonać z bednarki FeZn 30x4, którą należy ułożyć w ławach fundamentowych. Uziom projektowany należy połączyć trwale z uziemieniem istniejącym budynku. Wartość rezystancji uziomów nie powinna przekraczać $10[\Omega]$. Wartość tą potwierdzić pomiarami, a w przypadku jej przekroczenia uziom należy rozbudować o uziemienie mieszane.

4.12 Budowa instalacji odgromowej

W ramach instalacji odgromowej dla dobudowanej części budynku projektuje się:

- wykonanie wypustów uziemienia wykonanych z bednarki FeZn 30x4 wraz ze złączami kontrolnymi zabudowanymi w puszkach odgromowych w warstwie ocieplenia na elewacji. Wypusty należy połączyć z proj. uziemieniem poprzez spawanie.
- ułożenie przewodów odprowadzających z drutu FeZn/AL ϕ 8mm, prowadzonych w systemowych rurkach odgromowych np. Grom w warstwie ocieplenia. Przewody odprowadzające należy połączyć ze zwodami poziomymi za pomocą złączy krzyżowych.

Projektowaną instalację odgromową należy bezwzględnie połączyć z istniejącą w miejscach wskazanych na rysunku E07.

Po wykonaniu prac należy wykonać pomiar wartości rezystancji uziemienia, której wartość nie powinna przekroczyć 10Ω .

4.13 Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. Podstawowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej są zabezpieczenia nadmiarowoprądowe oraz zastosowanie obudowy tablicy rozdzielczej TR w II klasie ochronności. Uzupełniającym środkiem ochrony przeciwporażeniowej są zabezpieczenia różnicowoprądowe w postaci wysokoczułych wyłączników o różnicowym prądzie wyłączenia $\Delta I_n=30\text{mA}$.

Oprawy oświetleniowe wykonane w II klasie ochronności nie wymagają ochrony przeciwporażeniowej, natomiast zaciski ochronne urządzeń i aparatów wykonanych w I klasie ochronności, należy bezwzględnie połączyć z przewodem ochronnym PE.

Uwaga: Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami.

Przewody ochronne PE, uziemiające lub wyrównawcze powinny być oznaczone dwubarwnie, naprzemiennie barwą zieloną i żółtą, przy zachowaniu następujących postanowień:

- barwa naprzemiennie zielona i żółta może służyć tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów mających udział w ochronie przeciwporażeniowej,
- zaleca się aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się stosowanie oznaczeń nie na całej długości z tym, że powinny one znajdować się we wszystkich dostępnych i widocznych miejscach.

4.14 Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa wszystkich obwodów jest realizowana za pomocą ograniczników przepięć klasy 1+2 zabudowanego w rozdzielni RGnN oraz klasy 2 w pozostałych rozdzielnicach.

Ograniczniki przepięć klasy 3 należy stosować miejscowo przed urządzeniami elektrycznymi szczególnie narażonymi na skutki przepięć. Ograniczniki należy podłączyć do uziemienia.

5. Instalacje ochrony przeciwpożarowej

5.1 Przeciwpowarowy wyłącznik prądu

Projektowany budynek zostanie zaopatrzony w przeciwpowarowy wyłącznik prądu. W miejscach wskazanym na rys. E1 należy zabudować przyciski przeciwpowarowego wyłącznika prądu PWP1 oraz PWP2. Wyzwolenie jednego przycisku spowoduje odłączenie zasilania w całym obiekcie. Każdy przycisk przeciwpowarowego wyłącznika prądu należy bezwzględnie opisać w sposób trwały informacją o powarowym zastosowaniu przycisku. Nad przyciskiem PWP zabudować należy oprawę wyposażoną w 1h moduł podtrzymania zasilania. Automatyka systemu ma polegać na wyłączeniu zasilania podstawowego przy wyzwoleniu przeciwpowarowego wyłącznika powarowego. Kable i przewody związane z instalacjami służącymi ochronie przeciwpowarowej tj. łączące przycisk PWP z wyzwalaczem wzrostowym wyłącznika powinny zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach powaru przez czas nie mniejszy niż 90 minut np. przewody NHXH PH90 5x1,5mm, E90. Aparat wykonawczy zostanie zabudowany w proj. rozdzielni głównej RGnN. Schemat zasilania z przeciwpowarowym wyłącznikiem prądu pokazano na rys.E08.

5.2 Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

W budynku zaprojektowano oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny być wyposażone w 1-godzinny moduł podtrzymania zasilania z funkcją autotestu i sygnalizacji stanu oprawy. Oprawy ewakuacyjne wyposażone w odpowiedni piktogram powinny pracować w trybie jasnym. Miejsce zainstalowania oraz typ opraw przedstawiono na rys. nr E04-E06. Rodzaj, ilość żył oraz przekrój przewodów przedstawiono na schematach ideowych tablic rozdzielczych.

Nad wszystkimi urządzeniami służącymi ochronie przeciwpowarowej należy zamontować oprawy oświetlenia awaryjnego zapewniające poziom natężenia oświetlenia na poziomie 5lx.

Ze względów bezpieczeństwa, zaleca się, aby akumulatory w oprawach awaryjnych były wymieniane po 4 latach eksploatacji lub wg wskazań ich producenta.

6. Obliczenia

6.1 Bilans mocy

Bilans mocy				
Nazwa tablicy		Pi [kW]	kj	Ps [kW]
RGnN	odtworzenie			16
	TR-1			20
	TRK			11,78
	TRS			8,46
	TR1			3,38
	TR2			5,64
	gniazda	5,9	0,4	2,36
	gniazdo 3faz	5	1	5
	oświetlenie	3,4	0,7	2,38
	owody ppoż	6,3	1	6,3
		SUMA		
		85,86		56,91
		90		
		87,49		
Nazwa tablicy		Pi [kW]	kj	Ps [kW]
TRK	gniazda	6,6	0,4	2,64
	gniazdo 3faz	7	1	7
	oświetlenie	0,2	0,7	0,14
	podgrzewacz wody	2	1	2
		SUMA		
		15,8		11,78
		In [A]		
		18,11		
Nazwa tablicy		Pi [kW]	kj	Ps [kW]
TRS	gniazda	2,6	0,4	1,04
	oświetlenie	0,6	0,7	0,42
	rezerwa	7	1	7
		SUMA		
		10,2		8,46
		In [A]		
		13,01		
Nazwa tablicy		Pi [kW]	kj	Ps [kW]
TR1	gniazda	6	0,4	2,4
	oświetlenie	1,4	0,7	0,98
		SUMA		
		7,4		3,38
		In [A]		
		5,20		
Nazwa tablicy		Pi [kW]	kj	Ps [kW]
TR2	gniazda	22,8	0,2	4,56
	oświetlenie	1,4	0,7	0,98
	turbowent	0,1	1	0,1
		SUMA		
		24,3		5,64
		In [A]		
		8,67		

Pobór mocy PS=57kW (88A), zapotrzebowanej przez projektowane instalacje nie zostanie pokryty z istn. mocy przyłączeniowej. Należy wystąpić do OSD o zwiększenie mocy przyłączeniowej.

6.2 Obliczenia dot. doboru WLZ

Kabel zasilający SP - RGnN – rozdzielnia główna dla Centrum Kultury i Rekreacji w Popielowie

Dobór kabli zasilających i ich zabezpieczeń

Napięcie zasilania	Un=0,4 kV
Moc zainstalowana	Pi= 86 kW
Moc szczytowa	Ps= 57kW => 88 A
Prąd znamionowy	In=Ib*1,25 => 88 A *1,25 =110A
Zabezpieczenie w złączu	125A

Dobór kabla: YAKXS 4*70mm²

Długość obciążalność kabla (wg PN-IEC 60364-5-523) - 187A

$$I_z = \frac{k_2 * I_n}{1,45} = \frac{1,6 * 125}{1,45} = 137,93$$

187 A > 137,93 A


Warunek spełniony


6.3 Obliczenie spadku napięcia w relacji SP-RGnN











Lp.	Typ kabla /przewodu	L [m]	s [mm ²]	γ [m/Ω*mm ²]	P [W]	cos φ	U [V]	Ib [A]	dU 3f [%]
SP-RGnN	4*70	10	70	35	57000	0,93	400	88,46	0,145408


7. Uwagi końcowe


1. Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami BHP.
2. Wykonawcą prac może być przedsiębiorca lub osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac.
3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza się stosowanie urządzeń i aparatów elektrycznych innych producentów i innych typów, jednak o nie gorszych parametrach funkcjonalnych i technicznych.
4. Wszelkie zmiany w dokumentacji możliwe są po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.
5. Przebiegi kablowe zabezpieczyć do odpowiednich wartości EI masami ogniochronnymi.
6. Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne produktów służą jedynie oddaniu intencji projektanta, co do ich właściwości fizycznych oraz parametrów technicznych i jakościowych. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów równoważnych innych producentów pod warunkiem zachowania jednakowych parametrów technicznych i jakościowych w stosunku do produktów wymienionych w tej dokumentacji.





LEGENDA :	
	— ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	— ŚCIANY WYBURZANE
	PROJEKTOWANE ŚCIANY PŁASKI CERAMICZNY
	PROJEKTOWANA / ISTNIEJĄCA ŁACZĄCA TERMICZNA
	PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE
— REI 120	
— REI 60	
— REI 30	
— EI 120	
— REI 120	
	
	
	
	
	

<p>Wega-Select s.c. Al. Wyzwolenia 9 lok. 27 42-224 Częstochowa tel. 604956301, 602245052</p>			
<p>NAMOWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowego centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie.</p>			
<p>ADRES: Popielów, dz. nr 1121/205 – km 2, obręb Popielów, gmina Popielów.</p>			
<p>INWESTOR: Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów</p>			
<p>TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych</p>			
Projektant:	mgr inż. Adam Panicz upr. budowlane nr SLK/0622/PWOE/05		
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/POOE/05		
Opracował:	mgr inż. Magdalena Mesjasz -----		
1:100	rys.E02 Plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania – piętro		02.2023



IR2.12g
gniazdo
techniczne
na strychu
nieużytkowym
h=0,3

- Legenda:
- 1 - proj. puszka podłogowa - 2x gniazdo 16A 230V
 - 2 - proj. gniazdo podwójne p/t 2x16A 230V IP20
 - 2 - proj. dwa gniazda pojedyncze p/t 2x16A 230V IP44
 - 2 - proj. gniazdo pojedyncze p/t 1x16A 230V IP44
 - 2 - proj. dwa gniazda pojedyncze DATA p/t 2x16A 230V z kluczem
 - 16A - proj. gniazdo 3-fazowe 16A, n/t
 - - proj. punkt zasilania
 - RGN - proj. rozdzielnia główna RGN
 - TR1 - proj. tablica rozdzielcza TR1 - piętro
 - TR2 - proj. tablica rozdzielcza TR2 - poddasze (hotel)
 - TRK - proj. tablica rozdzielcza TRK - kuchnia
 - TRS - proj. tablica rozdzielcza TRS - scena (projekt i wykonanie oświetlenia i zasilania scenicznego poza zakresem opracowania)
 - PWF - przycisk wyl. głównego p.poz.
 - W - wypust uziemienia

- Uwagi:
1. Proj. instalację gniazd wtykowych oraz zasilania układać należy w bruzdzie pod tynkiem, w posadzce w elektroinstalacyjnych rurek RG, w korycie kablowym w przestrzeni sufitów podwieszonych, w elektroinstalacyjnych rurek RG w przestrzeni sufitów podwieszonych.
 2. Wszystkie przejścia przewodami przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć należy masami ogniochronnymi do wartości EI przegrody.
 3. Sterowanie wszystkich urządzeń wykonać ściśle według DTR producenta.
 4. Wykonanie należy opisać poszczególnych gniazd ściśle według wymagań Inwestora.
 5. Urządzenia brzozy sanitarnej podłączyć należy zgodnie z DTR producenta.
 6. Przewody p.poz. prowadzić należy: w bruzdzie pod tynkiem, w przestrzeni sufitów podwieszonych na uchwytych kablowych UDF E90.
 7. Wszystkie punkty zasilania należy zakończyć w puszcze elektroinstalacyjnej o stopniu szczelności IP44.
 8. Gniazda wtykowe należy instalować na wysokości h=0,3m od posadzki chyba, że podano inaczej.

Zestawienie Pomieszczeń Poddasze			
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
3/1	Klatka schod.	lastyko	5,07
3/2	Komunikacja	plytki gres	27,66
3/3	Pokoj	panele podlog.	13,33
3/4	Pokoj	panele podlog.	14,34
3/5	Lazienka	plytki gres	3,54
3/6	Lazienka	plytki gres	3,93
3/7	Pokoj	panele podlog.	12,88
3/8	Komunikacja	plytki gres	10,43
3/9	Pokoj	panele podlog.	22,26
3/10	Lazienka	plytki gres	3,09
3/11	Komunikacja	plytki gres	48,76
3/12	Pom. sanitarne	plytki gres	6,56
3/13	Pom. sanitarne	plytki gres	6,56
3/14	Wc dla osób niepełnosprawnych	plytki gres	10,69
3/15	Pokoj	panele podlog.	8,70
3/16	Pokoj	panele podlog.	12,62
3/17	Pom. socjalne	panele podlog.	14,23
3/18	Pokoj	panele podlog.	11,17
3/19	Pokoj	panele podlog.	13,76
3/20	Pokoj	panele podlog.	13,60
3/21	Komunikacja	panele podlog.	59,65
3/22	Pom. gospod.	panele podlog.	1,90
3/23	Klatka schodowa	plytki gres	18,56
3/24	Winda	stal	3,87
			350,16 m²

LEGENDA :

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY WYBURZANE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY
- PROJEKTOWANA / ISTNIEJĄCA
- PROJEKTOWANE ELEMENTY
- ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO W KLASIE REI 120
- ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO W KLASIE REI 60
- ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO W KLASIE REI 30
- WYDZIELENIE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120
- ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO W KLASIE REI 120
- PROJEKTOWANE DRZWI DYMOSZCZELNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 / EI60
- PROJEKTOWANE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 / EI60

SZ 1 - ŚCIANA ZEWN. OCIEPLONA	
tynk cienkowarstwowy na siatce	
ocieplenie - styropian FASADA EPS 80-036	20,0
puszta ceramiczny MEGA MAX 250/238 P+W	25,0
tynk cem.-wap. kl 3	

SZ 2 - ŚCIANA ODDZIELENIA P.POZ. REI 60	
tynk cienkowarstwowy na siatce	
ocieplenie - wełna mineralna	20,0
puszta ceramiczny MEGA MAX 250/238 P+W	25,0
tynk cem.-wap. kl 3	

SZ 3 - ŚCIANA ODDZIELENIA P.POZ. REI 60	
tynk cienkowarstwowy na siatce	
ocieplenie - wełna mineralna	10,0
puszta ceramiczny MEGA MAX 250/238 P+W	25,0
tynk cem.-wap. kl 3	

STR.E13

Wega-Select s.c.

Al. Wyzwolenia 9 lok. 27

42-224 Częstochowa

tel. 604956301, 602245052

WECA-SC

select

NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowego centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie.

ADRES: Popielów, dz. nr 1121/205 – km 2, obręb Popielów, gmina Popielów.

INWESTOR: Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych


Projektant: mgr inż. Adam Panicz
upr. budowlane nr SLK/0622/PWOE/05

Sprawdził: mgr inż. Tomasz Soluch
upr. budowlane nr SLK/1079/POOE/05

Opracował: mgr inż. Magdalena Mesjasz

1:100 rys.E03 Plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania – poddasze

02.2023



- LEGENDA:
- obwód 10,
 - obwód 20,
 - obwód 30,
 - obwód 40,
 - obwód 50,
 - obwód 60,
 - obwód 70,
 - obwód 80,
 - obwód 90,
 - obwód 100,
- łącznik jednobiegunowy oświetlenia IP20
- łącznik jednobiegunowy oświetlenia IP44
- łącznik jednobiegunowy schodowy IP20
- łącznik jednobiegunowy schodowy IP44
- łącznik świecznikowy IP20
- łącznik świecznikowy IP44
- łącznik krzyżowy IP44
- czujnik ruchu / czujnik obecności

- LEGENDA:
- A FLAT OP 597.LED 4300lm 35W OPAL
- B FLAT OP /N 597.LED 4300lm 35W OPAL + RAMKA
- C FLAT OP /N 597.LED 3400lm 27W OPAL + RAMKA
- F SIRIUS 280.LED 2500lm 24W OPAL IP54
- G COSMO APEX 1060.LED 6300lm 48W OPAL IP66
- H COSMO APEX 1060.LED 4000lm 30W OPAL IP66
- J MATE R 120.LED 1950lm 19W RAL9005
- EM1 OP1-A1,2TCIN LED 1H AT1
- EM2 DS1-A1,2TCIN LED 1H AT1
- EM3 LUN-A1x3TA1N LED WDE 1H AT1 IP65
- EM4 LUD-A1x3TA1N LED WDE 1H AT1 IP65
- EM5 LUN-A1x2TA1N LED ASM 1H AT1 IP65 -20st.C
- Z QUASAR 20 LED TECH 11W IP65

- UWAGA:
- W przebudowywanych pomieszczeniach instalację układać p/t, stosować osprzęt p/t.
 - Łączniki instalować na wysokości 1,4m nad posadzką.
 - Nad urządzeniami służącymi ochronie ppoż. należy zainstalować oprawy oświetlenia awaryjnego, wyposażone w jednogodzinny moduł podtrzymania.
 - Wentylatory w pomieszczeniach WC włączyć w obwód oświetlenia.

Zestawienie Pomieszczeń Parteru			
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
1/1	Klatka schodowa	pyłki gres / deski	6,38
1/2	Sala spotkań dla 15 osób	panele podlog.	45,13
1/3	Komunikacja	pyłki gres	7,46
1/4	Sala fitness	panele podlog.	21,43
1/5	Pom. socjalne	panele podlog.	11,67
1/6	Komunikacja	pyłki gres	17,95
1/7	Pom. biurowe	panele podlog.	19,55
1/8	Pom. sanitarne	pyłki gres	7,73
1/9	Pom. sanitarne	pyłki gres	7,00
1/10	Komunikacja	pyłki gres	1,96
1/11	Sala wystawowa	panele podlog.	20,05
1/12	Sala wystawowa	panele podlog.	8,86
1/13	Komunikacja	panele podlog.	11,64
1/14	Sala wystawowa	panele podlog.	4,71
1/15	Sala wystawowa	panele podlog.	13,12
1/16	Komunikacja	pyłki gres	10,53
1/17	Pom. porządkowe	pyłki gres	12,72
1/18	Komunikacja	pyłki gres	23,66
1/19	Komunikacja	parkiet	2,97
1/20	Zaplecze	parkiet	2,00
1/21	Wc damskie	pyłki gres	8,62
1/22	Pom. socjalne	pyłki gres	15,18
1/23	Zaplecze	pyłki gres	22,44
1/24	Magazyn	pyłki gres	13,42
1/25	Sala dla 200 osób	parkiet	179,04
1/26	Scena	parkiet	65,97
1/27	Zaplecze	parkiet	7,09
1/28	Komunikacja	pyłki gres	7,97
1/29	Wc dla niepełnosprawnych	pyłki gres	4,42
1/30	Komunikacja	pyłki gres	7,24
1/31	Komunikacja	pyłki gres	3,31
1/32	Pom. techniczne Orange	pyłki gres	25,01
1/33	Wc męskie	pyłki gres	12,96
1/34	Szatnia	pyłki gres	17,41
1/35	Klatka schodowa	pyłki gres	18,56
1/36	Komunikacja	pyłki gres	2,92
1/37	Winda	stal	3,87
			671,95 m²

LEGENDA :

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY WYBURZANE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY STĄK CERAMICZNY
- PROJEKTOWANE ŚCIANY STĄK KOMORKOWY
- ISTNIEJĄCA / ISTNIEJĄCA KŁACJA TERMICZNA
- PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE

—REI 120— ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO W KLASIE REI 120

—REI 60— ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO W KLASIE REI 60

—REI 30— ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO W KLASIE REI 30

—EI 120— WYDZIELENIE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120

—REI 120— ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO W KLASIE REI 120

PROJEKTOWANE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 / EI60

PROJEKTOWANE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 / EI60

SZ 1 - ŚCIANA ZEW. OCIEPLONA

tylnik cienkowarstwowy na siatce	20,0
ocieplenie - styropian PASADA EPS 80-036	20,0
puszka ceramiczna MEGA MAX 250/238 P+W	25,0
tylnik cem.-wap. kl.3	

SZ 2 - ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ. REI 60

tylnik cienkowarstwowy na siatce	20,0
ocieplenie - wełna mineralna	20,0
puszka ceramiczna MEGA MAX 250/238 P+W	25,0
tylnik cem.-wap. kl.3	

SZ 3 - ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ. REI 60

tylnik cienkowarstwowy na siatce	10,0
ocieplenie - wełna mineralna	10,0
puszka ceramiczna MEGA MAX 250/238 P+W	25,0
tylnik cem.-wap. kl.3	

SZ 4 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA

istniejący tylnik cienkowarstwowy na siatce	14,0
istniejące ocieplenie - styropian	55,0
istniejąca cegła ceramiczna	84,0
istniejący tylnik cem.-wap. kl.3	

SZ 5 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA

istniejący tylnik cienkowarstwowy na siatce	14,0
istniejące ocieplenie - styropian	84,0
istniejąca cegła ceramiczna	84,0
istniejący tylnik cem.-wap. kl.3	


STR.14

Wega-Select s.c.
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27
42-224 Częstochowa
tel. 604956301, 602245052

NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowego centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie.
ADRES: Popielów, dz. nr 1121/205 – km 2, obręb Popielów, gmina Popielów.
INWESTOR: Gmina Popielów, ul. Opalska 13, 46-090 Popielów

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

Projektant:	mgr inż. Adam Panicz upr. budowlane nr SLK/0622/PWOE/05	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/P00E/05	
Opracował:	mgr inż. Magdalena Mesjasz	
1:100	rys.E04 Plan instalacji oświetlenia – parter	02.2023



LEGENDA :

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
— ŚCIANY WYBURZANE
PROJEKTOWANE ŚCIANY
PUSTAK CERAMICZNY
PROJEKTOWANA / ISTNIEJĄCA
ŁACZKA TERMICZNA
PROJEKTOWANE ELEMENTY
ŻELBETOWE
- REI 120— ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO
W KLASIE REI 120
—REI 60— ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO
W KLASIE REI 60
—REI 30— ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO
W KLASIE REI 30
—EI 120— WYDZIELENIE W KLASIE ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ EI 120
—REI 120— ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO
W KLASIE REI 120
- 90 200 EI 105 PROJEKTOWANE DRZWI DYMOSZCZELNE
W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 / EI60
90 200 EI 30 PROJEKTOWANE DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE
W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 / EI60

SZ 1 - ŚCIANA ZEWN. OCIEPLONA	
tylny cienkowarstwowy na siatce	
ocieplenie - styropian FASADA EPS 80-036	20,0
puszta ceramiczna MEGA MAX 250x238 P+W	25,0
tylny cem.-wap. kl 3	
SZ 2 - ŚCIANA ODDZIELENIA P.POZ. REI 60	
tylny cienkowarstwowy na siatce	
ocieplenie - wełna mineralna	20,0
puszta ceramiczna MEGA MAX 250x238 P+W	25,0
tylny cem.-wap. kl 3	
SZ 3 - ŚCIANA ODDZIELENIA P.POZ. REI 60	
tylny cienkowarstwowy na siatce	
ocieplenie - wełna mineralna	10,0
puszta ceramiczna MEGA MAX 250x238 P+W	25,0
tylny cem.-wap. kl 3	
SZ 4 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA	
istniejący tylny cienkowarstwowy na siatce	
istniejące ocieplenie - styropian	14,0
istniejąca cegła ceramiczna	55,0
istniejący tylny cem.-wap. kl 3	
SZ 5 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA	
istniejący tylny cienkowarstwowy na siatce	
istniejące ocieplenie - styropian	14,0
istniejąca cegła ceramiczna	84,0
istniejący tylny cem.-wap. kl 3	

Zestawienie Pomieszczeń Piętra			
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
2/1	Klatka schodowa	deski	15,98
2/2	Pom. biurowe	wykładzina PCV	28,98
2/3	Pom. biurowe	wykładzina PCV	15,51
2/4	Biblioteka	wykładzina PCV	52,12
2/5	Biblioteka	wykładzina PCV	40,69
2/6	Biblioteka	wykładzina PCV	41,65
2/7	Zaplecze	wykładzina PCV	9,45
2/8	Sala zajęć dla 15 osób	plytki gres	72,14
2/9	Sala zajęć dla 15 osób	plytki gres	36,39
2/10	Komunikacja	lastyko	7,66
2/11	Komunikacja	plytki gres	6,21
2/12	Komunikacja	plytki gres	35,29
2/13	Klatka schod.	lastyko	4,21
			366,28 m²

LEGENDA:

- A FLAT OP 597.LED 4300lm 35W OPAL
B FLAT OP /N 597.LED 4300lm 35W OPAL + RAMKA
C FLAT OP /N 597.LED 3400lm 27W OPAL + RAMKA
F SIRIUS 280.LED 2500lm 24W OPAL IP54
G COSMO APEX 1060.LED 6300lm 48W OPAL IP66
H COSMO APEX 1060.LED 4000lm 30W OPAL IP66
J MATE R 120.LED 1950lm 19W RAL9005
EM1 OP1-A1,2TC1N LED 1H ATI
EM2 DS1-A1,2TC1N LED 1H ATI
EM3 LUN-A1x3TAIN LED WIDE 1H ATI IP65
EM4 LUD-A1x3TAIN LED WIDE 1H ATI IP65
EM5 LUN-A1x2TAIN LED ASM 1H ATI IP65 -20st.C
Z QUASAR 20 LED TECH 11W IP65

LEGENDA:


- obwód 1o,
— obwód 2o,
— obwód 3o,
— obwód 4o,
— obwód 5o,
— obwód 6o,
— obwód 7o,
— obwód 8o,
— obwód 9o,
— obwód 10o,

- łącznik jednobiegunowy oświetlenia IP20
— łącznik jednobiegunowy oświetlenia IP44
— łącznik jednobiegunowy schodowy IP20
— łącznik jednobiegunowy schodowy IP44
— łącznik świecznikowy IP20
— łącznik świecznikowy IP44
— łącznik krzyżowy IP44
— czujnik ruchu / czujnik obecności


UWAGA:

- W przebudowywanych pomieszczeniach instalacje układają p/t, stosować osprzęt p/t.
- Łączniki instalować na wysokości 1,4m nad posadzką.
- Nad urządzeniami służącymi ochronie ppoż. należy zainstalować oprawy oświetlenia awaryjnego, wyposażone w jednogodzinny moduł podtrzymania.
- Wentylatory w pomieszczeniach WC włączyć w obwód oświetlenia.

STRE.15	
Wega-Select s.c. Al. Wyzwolenia 9 lok. 27 42-224 Częstochowa tel. 604956301, 602245052	
NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowego centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie. ADRES: Popielów, dz. nr 1121/205 – km 2, obręb Popielów, gmina Popielów. INWESTOR: Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów	
TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych	
Projektant: mgr inż. Adam Panicz upr. budowlane nr SLK/0622/PWOE/05	
Sprawdził: mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/PWOE/05	
Opracował: mgr inż. Magdalena Mesjasz	
1:100 rys.E05 Plan instalacji oświetlenia – piętro	02.2023



SCHEMAT IDEOWY INSTALACJA PRZYWOŁAWCZEJ



- lampka sygnalizacyjna 3-kolorowa instalacji przywoławczej
- przycisk przywoławczy kasujący instalacji przywoławczej
- gniazdo przywoławcze – pociągowe instalacji przywoławczej
- centralno-zasilacz instalacji przywoławczej

LEGENDA:

- A FLAT OP 597.LED 4300lm 35W OPAL
- B FLAT OP /N 597.LED 4300lm 35W OPAL + RAMKA
- C FLAT OP /N 597.LED 3400lm 27W OPAL + RAMKA
- F SIRIUS 280.LED 2500lm 24W OPAL IP54
- G COSMO APEX 1060.LED 6300lm 48W OPAL IP66
- H COSMO APEX 1060.LED 4000lm 30W OPAL IP66
- J MATE R 120.LED 1950lm 19W RAL9005
- EM1 OP1-A1,2TC1N LED 1H ATi
- EM2 DS1-A1,2TC1N LED 1H ATi
- EM3 LUN-A1x3TAIN LED WIDE 1H ATi IP65
- EM4 LUD-A1x3TAIN LED WIDE 1H ATi IP65
- EM5 LUN-A1x2TAIN LED ASM 1H ATi IP65 –20st.C
- Z QUASAR 20 LED TECH 11W IP65

LEGENDA:

- obwód 1o,
- obwód 2o,
- obwód 3o,
- obwód 4o,
- obwód 5o,
- obwód 6o,
- obwód 7o,
- obwód 8o,
- obwód 9o,
- obwód 10o,

- łącznik jednobiegunowy oświetlenia IP20
- łącznik jednobiegunowy oświetlenia IP44
- łącznik jednobiegunowy schodowy IP20
- łącznik jednobiegunowy schodowy IP44
- łącznik świecznikowy IP20
- łącznik świecznikowy IP44
- łącznik krzyżowy IP44
- czujnik ruchu / czujnik obecności

UWAGA:

- W przebudowanych pomieszczeniach instalację układac p/t, stosować osprzęt p/t.
- Łączniki instalować na wysokości 1,4m nad posadzką.
- Nad urządzeniami służącymi ochronie ppoż. należy zainstalować oprawy oświetlenia awaryjnego, wyposażone w jednodzienny moduł podtrzymania.
- Wentylatory w pomieszczeniach WC włączyć w obwód oświetlenia.

Zestawienie Pomieszczeń Poddasze			
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
3/1	Klatka schod.	lastyko	8,07
3/2	Komunikacja	plytki gres	27,66
3/3	Pokoj	panele podlog.	13,33
3/4	Pokoj	panele podlog.	14,34
3/5	Łazienka	plytki gres	3,54
3/6	Łazienka	plytki gres	3,93
3/7	Pokoj	panele podlog.	12,88
3/8	Komunikacja	plytki gres	10,43
3/9	Pokoj	panele podlog.	22,26
3/10	Łazienka	plytki gres	3,09
3/11	Komunikacja	plytki gres	48,76
3/12	Pom. sanitarne	plytki gres	6,56
3/13	Pom. sanitarne	plytki gres	6,56
3/14	Wc dla osób niepełnosprawnych	plytki gres	10,69
3/15	Pokoj	panele podlog.	8,70
3/16	Pokoj	panele podlog.	12,62
3/17	Pom. socjalne	panele podlog.	14,23
3/18	Pokoj	panele podlog.	11,17
3/19	Pokoj	panele podlog.	13,76
3/20	Pokoj	panele podlog.	13,60
3/21	Komunikacja	panele podlog.	59,65
3/22	Pom. gospod.	panele podlog.	1,90
3/23	Klatka schodowa	plytki gres	18,56
3/24	Winda	stal	3,87
			350,16 m²

LEGENDA :

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY WYBURZANE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY POKRYTE CERAMICZNYMI PŁYTKAMI
- PROJEKTOWANA / ISTNIEJĄCA KUCHNIA
- PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE
- ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO W KLASIE REI 120
- ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO W KLASIE REI 60
- ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO W KLASIE REI 30
- WYDZIELENIE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120
- ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO W KLASIE REI 120
- PROJEKTOWANE DRZWI DYMOSZCZELNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 / EI60
- PROJEKTOWANE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 / EI60


SZ 1 - ŚCIANA ZEWN. OCIEPLONA		
tylnik cienkowarstwowy na siatce		
ocieplenie - styropian FASADA EPS 80-036	20,0	
puształ ceramiczny MEGA MAX 250/238 P+W	25,0	
tylnik cem.-wap. kl 3		

SZ 2 - ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ. REI 60		
tylnik cienkowarstwowy na siatce		
ocieplenie - wełna mineralna	20,0	
puształ ceramiczny MEGA MAX 250/238 P+W	25,0	
tylnik cem.-wap. kl 3		

SZ 3 - ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ. REI 60		
tylnik cienkowarstwowy na siatce		
ocieplenie - wełna mineralna	10,0	
puształ ceramiczny MEGA MAX 250/238 P+W	25,0	
tylnik cem.-wap. kl 3		


STR.E16

Wega-Select s.c. Al. Wyzwolenia 9 lok. 27 42-224 Częstochowa tel. 604956301, 602245052		
NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowego centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie.		
ADRES: Popielów, dz. nr 1121/205 – km 2, obręb Popielów, gmina Popielów.		
INWESTOR: Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów		
TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych		
Projektant:	mgr inż. Adam Panicz upr. budowlane nr SLK/0622/PWOE/05	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/PWOE/05	
Opracował:	mgr inż. Magdalena Mesjasz	
1:100	rys.E06 Plan instalacji oświetlenia – poddasze	02.2023



- UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem prac remontowych należy zgłosić do OSD rozplombowanie liczników energii elektrycznej.
 2. Należy wystąpić do OSD z wnioskiem o podniesienie mocy przyłączeniowej do wartości 57kW dla licznika Centrum Kultury i Rekreacji o numerze 94787148. Licznik nr.: 73917391 dla części bibliotecznej – poza zakresem opracowania.
 3. Zabezpieczenie przedlicznikowe należy wymienić zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.
 4. Dla instalacji zasilania biblioteki należy zabudować przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zabezpieczenie przedlicznikowe wymienić na wyłącznik bezpiecznikowy przystosowany do plombowania np. RBK stosując bezpieczniki o wartości prądu zgodnej z istniejącymi.

STR.E18		
<div>Wega-Select s.c. Al. Wyzwolenia 9 lok. 27 42-224 Częstochowa tel. 604956301, 602245052</div> <div>WEGA-SC Select</div>		
NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowego centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie. ADRES: Popielów, dz. nr 1121/205 – km 2, obręb Popielów, gmina Popielów. INWESTOR: Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów		
TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych		
Projektant:	mgr inż. Adam Panicz upr. budowlane nr SLK/0622/PWOE/05	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/POOE/05	
Opracował:	mgr inż. Magdalena Mesjasz	
/	rys.E08 Schemat blokowy układu zasilania	02.2023



Numer obwodu	-	-	-	1p	2p	3p	4p	5p	-	-
Opis		Sygnalizacja fazy L1,L2,L3	Ogranicznik przepięć klasa T1 kombinowany (dobezpieczyć wg wytycznych producenta)	Zasilanie COD	Zasilanie COD	Rezerwa zasilania COD	Zasilanie CSP	Zasilanie windy	Rezerwa	Zasilanie przycisków PWP
Typ przewodu	-	LgY 1,5	LgY 16	NHXXH 3x2,5mm ²	NHXXH 3x2,5mm ²	NHXXH 3x2,5mm ²	NHXXH 3x2,5mm ²	NHXXH 5x6mm ²	-	NHXXH 5x1,5mm ²
Moc zainstalowana	-	-	-	0,2kW	0,2kW	0,2kW	0,2kW	6,5kW	-	-
FAZA	-	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L1,L2,L3	-	-

-	-	-
Zasilanie tablicy rozdzielczej dla kondygnacji -1 TR-1	Zasilanie tablicy rozdzielczej kuchni TRK	Zasilanie tablicy rozdzielczej sceny TRS
N2XH-J 5x16mm ²	N2XH-J 5x6mm ²	N2XH-J 5x10mm ²
20kW	12kW	8,5kW
L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3

STR.E19

Arkusz 1/4

Napięcie zasilania $U=230/400V$
Moc zainstalowana $P_i=86kW$
Moc szczytowa $P_s=57kW$ $I_s=87,5A$


Wega-Select s.c.
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27
42-224 Częstochowa
tel. 604956301, 602245052



NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowego centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie.
ADRES: Popielów, dz. nr 1121/205 – km 2, obręb Popielów, gmina Popielów.
INWESTOR: Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

Projektant:	mgr inż. Adam Ponicz upr. budowlane nr SLK/0622/PWOE/05	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/POOE/05	
Opracował:	mgr inż. Magdalena Mesjasz	
/	rys.E09 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej głównej RGnN	02.2023




Arkusz 2/4

The logo for WECA-SC Select. It features the text "WECA-SC" in blue, with "SC" in black, and "Select" in red and blue below it, separated by a red horizontal line.

INWESTOR: Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

/	rys.E09 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej głównej RGnN
-----	--

02.2023



Numer obwodu	50	60	20			
Opis	Obwody oświetlenia podstawowego sala widowiskowa	Obwody oświetlenia podstawowego sala widowiskowa	Obwody oświetlenia podstawowego sala widowiskowa – oświetlenie boczne	Obwody oświetlenia nocnego – plac z przodu – odtworzenie	Obwody oświetlenia nocnego – plac z tyłu – odtworzenie	REZERWA
Typ przewodu	N2XH-J 3x1,5mm ²	N2XH-J 3x1,5mm ²	N2XH-J 3x1,5mm ²	N2XH-J 3x1,5mm ²	N2XH-J 3x1,5mm ²	N2XH-J 3x1,5mm ²
Moc zainstalowana	0,3kW	0,3kW	0,3kW	0,6kW	0,2kW	0,9kW
FAZA	L1	L2	L3	L1	L1	L1

STR.E21

Arkusz 3/4

Wega-Select s.c.
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27
42-224 Częstochowa
tel. 604956301, 602245052

WEGA-SC
Select

NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowego centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie.

ADRES: Popielów, dz. nr 1121/205 – km 2, obręb Popielów, gmina Popielów.

INWESTOR: Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych


Projektant: mgr inż. Adam Panicz
upr. budowlane nr SLK/0622/PW0E/05

Sprawdził: mgr inż. Tomasz Soluch
upr. budowlane nr SLK/1079/P00E/05

Opracował: mgr inż. Magdalena Mesjasz

/ rys.E09 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej głównej RGnN

02.2023



RGnN
Rozdzielnica stojąca UNIVERS N,
IP55, II kl. izolacji, IK10, gł. 275 mm, RAL 7035

- Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica stojąca, dostarczana z cokołem,
 - głębokość 275 mm,
 - norma: PN-EN 61439-1,-2,-3,
 - dla aparatów do 800A,
 - znamionowe napięcie sieci:
 - 3 AC 50Hz 230/400 V,
 - 3 AC 50Hz 400/690 V,
 - stopień ochrony: IP55,
 - klasa ochronności: II,
dla zachowania IP55 i II kl. ochrony należy
zastosować FZ435A w dolnych przepustach,
 - stopień ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
 - odporność uderowa: IK10,
 - kolor: RAL 7035,
 - kąt otwarcia drzwi 162°,
 - materiał:
 - blacha stalowa 1,5 mm,
 - powlekana lakierem proszkowym i wypalana,
 - przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Osfony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnące, test metodą
rozżarzonego drutu o temp. 650 °C
- napięcie znamionowe izolacji 800V,
 - kategoria przepięciowa III/IV,
 - stopień zanieczyszczenia 3,

STR.E22

Wega-Select s.c.
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27
42-224 Częstochowa
tel. 604956301, 602245052




NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowego centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie.

ADRES: Popielów, dz. nr 1121/205 – km 2, obręb Popielów, gmina Popielów.

INWESTOR: Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

Projektant:	mgr inż. Adam Panicz upr. budowlane nr SLK/0622/PWOE/05	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/P00E/05	
Opracował:	mgr inż. Magdalena Mesjasz -----	
/	rys.E09 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej głównej RGnN	02.2023



TRK
Pi = 15,8 kW
Ps = 11,8 kW
I = 18 A

Wega-Select s.c.

Al. Wyzwolenia 9 lok. 27

42-224 Częstochowa

tel. 604956301, 602245052



NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowego centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie.


ADRES: Popielów, dz. nr 1121/205 – km 2, obręb Popielów, gmina Popielów.

INWESTOR: Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

Projektant:	mgr inż. Adam Panicz upr. budowlane nr SLK/0622/PWOE/05	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/POOE/05	
Opracował:	mgr inż. Magdalena Mesjasz	
/	rys.E10 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej kuchni – proj. TRK	02.2023


proj. TRK
Rozdzielnica naścienna połowa,
IP44, II kl. izolacji, IK09, gł. 160 mm, RAL9010



- Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica naścienna do montażu natynkowego-standardowo, podtynkowego i częściowo wpuszczonego opcja z ramką maskującą (redukuje do IP30)
 - głębokość 160 mm,
 - norma: PN-EN 61439-3,
 - maksymalny prąd zasilania: 125 A,
 - stopień ochrony: IP44,
 - stopień ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
 - klasa ochronności: II,
 - odporność uderowa: IK09,
 - kolor: RAL 9010,
 - kąt otwarcia drzwi 110°,
 - kategoria przepięciowa IV,
 - stopień zanieczyszczenia 3,
 - szyny TS35 x 7,5 mm; rozstaw 125 mm,
 - materiał: blacha stalowa 1 mm, powlekana lakierem proszkowym i wypalana, Osłony wykonane z tworzywa sztucznego, niepalne, samogasnące, test metodą rozżarzonego drutu o temp. 850 °C


		STR.E24
Wega-Select s.c. Al. Wyzwolenia 9 lok. 27 42-224 Częstochowa tel. 604956301, 602245052		
NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowego centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie. ADRES: Popielów, dz. nr 1121/205 – km 2, obręb Popielów, gmina Popielów. INWESTOR: Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów		
TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych		
Projektant:	mgr inż. Adam Ponicz upr. budowlane nr SLK/0622/PWOE/05	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/P00E/05	
Opracował:	mgr inż. Magdalena Mesjasz -----	
/	rys.E10 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej kuchni – proj. TRK	02.2023





Numer obwodu	-	-	-	1g	2g	1o	
Opis		Lampka sygnalizacyjna potrójna	Ogranicznik przepięć (klasa T1+T2) (dobezpieczy? wg wytycznych producenta)	Gniazda wtykowe obwodów ogólnego przeznaczenia	Gniazda wtykowe obwodów ogólnego przeznaczenia	Oświetlenie podstawowe - scena	REZERWA
Typ przewodu	-	3xLYs 1,5	LqY 16	B2ca-s1b,d1,a1 3x2,5	B2ca-s1b,d1,a1 3x2,5	B2ca-s1b,d1,a1 3x2,5	
Moc zainstalowana	-	-	-	0,6kW	2,0kW	0,6kW	
FAZA	-	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L1	

proj. TRS
Rozdzielnica ścienna połowa,
IP44, II kl. izolacji, IK09, gł. 160 mm, RAL9010




Charakterystyka obudowy:

- rozdzielnica ścienna do montażu natykowego-standardowo, podtynkowego i częściowo wpuszczonego
- opcja z ramką maskującą (redukuje do IP30)
- głębokość 160 mm,
- norma: PN-EN 61439-3,
- maksymalny prąd zasilania: 125 A,
- stopień ochrony: IP44,
- stopień ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
- klasa ochronności: II,
- odporność udarowa: IK09,
- kolor: RAL 9010,
- kąt otwarcia drzwi 110°,
- kategoria przepięciowa IV,
- stopień zanieczyszczenia 3,
- szyny TS35 x 7,5 mm; rozstaw 125 mm,
- materiał:
 - blacha stalowa 1 mm,
 - powlekana lakierem proszkowym i wypalana,
- Osfony wykonane z tworzywa sztucznego, niepalne, samogasnące, test metodą rozżarzonego drutu o temp. 850 °C

TRS
Pi = 10,2 kW
Ps = 8,5 kW
I = 13 A

STR.E25	
Wega-Select s.c. Al. Wyzwolenia 9 lok. 27 42-224 Częstochowa tel. 604956301, 602245052	
NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowego centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie. ADRES: Popielów, dz. nr 1121/205 - km 2, obręb Popielów, gmina Popielów. INWESTOR: Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów	
TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych	
Projektant:	mgr inż. Adam Panicz upr. budowlane nr SLK/0622/PWOE/05
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/P00E/05
Opracował:	mgr inż. Magdalena Mesjasz
/	rys.E11 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej sceny - proj. TRS
02.2023	



TR1
Pi = 7,4 kW
Ps = 4 kW
I = 5 A

Wega-Select s.c.
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27
42-224 Częstochowa
tel. 604956301, 602245052




NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowego centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie.
ADRES: Popielów, dz. nr 1121/205 – km 2, obręb Popielów, gmina Popielów.
INWESTOR: Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych

Projektant:	mgr inż. Adam Panicz upr. budowlane nr SLK/0622/PW0E/05	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/P00E/05	
Opracował:	mgr inż. Magdalena Mesjasz -----	
/	rys.E12 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej piętra – proj. TR1	02.2023

proj. TR1
Rozdzielnica naścienna połowa,
IP44, II kl. izolacji, IK09, gł. 160 mm, RAL9010




- Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica naścienna do montażu natykowego-standardowo, podtynkowego i częściowo wpuszczonego
 - opcja z ramką maskującą (redukuje do IP30)
 - głębokość 160 mm,
 - norma: PN-EN 61439-3,
 - maksymalny prąd zasilania: 125 A,
 - stopień ochrony: IP44,
 - stopień ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
 - klasa ochronności: II,
 - odporność uderowa: IK09,
 - kolor: RAL 9010,
 - kąt otwarcia drzwi 110°,
 - kategoria przepięciowa IV,
 - stopień zanieczyszczenia 3,
 - szyny TS35 x 7,5 mm; rozstaw 125 mm,
 - materiał: blacha stalowa 1 mm, powlekana lakierem proszkowym i wypalana, Osłony wykonane z tworzywa sztucznego, niepalne, samogasnące, test metodą rozżarzonego drutu o temp. 850 °C

Arkusz 2/2

STR.E27



Wega-Select s.c. Al. Wyzwolenia 9 lok. 27 42-224 Częstochowa tel. 604956301, 602245052		
NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowego centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie.		
ADRES: Popielów, dz. nr 1121/205 – km 2, obręb Popielów, gmina Popielów.		
INWESTOR: Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów		
TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych		
Projektant:	mgr inż. Adam Ponicz upr. budowlane nr SLK/0622/PWOE/05	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/P00E/05	
Opracował:	mgr inż. Magdalena Mesjasz -----	
/	rys.E12 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej piętra – proj. TR1	02.2023





Numer obwodu	11g	1o	2o	3o	4o	12g	5o	1s
Opis	Gniazda wtykowe obwodów ogólnego przeznaczenia – pom. socjalne	Oświetlenie podstawowe – komunikacja	Oświetlenie podstawowe – toalety	Oświetlenie podstawowe – pokoje	Oświetlenie podstawowe – pokoje	Gniazdo techniczne – strych nieużytkowy	Oświetlenie techniczne – strych nieużytkowy	Zasilanie nasad hybrydowych – turbowent standard 150
Typ przewodu	B2ca-s1b,d1,a1 3x2,5	B2ca-s1b,d1,a1 3x1,5	B2ca-s1b,d1,a1 3x1,5	B2ca-s1b,d1,a1 3x1,5	B2ca-s1b,d1,a1 3x1,5	B2ca-s1b,d1,a1 3x2,5	B2ca-s1b,d1,a1 3x1,5	B2ca-s1b,d1,a1 3x2,5
Moc zainstalowana	2,0kW	0,3kW	0,3kW	0,3kW	0,5kW	0,2kW	0,1kW	0,1kW
FAZA	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L2	L3

proj. TR2
Rozdzielnica ścienna połowa,
IP44, II kl. izolacji, IK09, gł. 160 mm, RAL9010



Charakterystyka obudowy:
– rozdzielnica ścienna
do montażu natynkowego–standardowo,
podtynkowego i częściowo wpuszczonego
opcja z ramką maskującą (redukuje do IP30)
– głębokość 160 mm,
– norma: PN–EN 61439–3,
– maksymalny prąd zasilania: 125 A,
– stopień ochrony: IP44,
– stopień ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
– klasa ochronności: II,
– odporność uderowa: IK09,
– kolor: RAL 9010,
– kąt otwarcia drzwi 110°;
– kategoria przepięciowa IV,
– stopień zanieczyszczenia 3,
– szyny TS35 x 7,5 mm; rozstaw 125 mm,
– materiał:
blacha stalowa 1 mm,
powlekana lakierem proszkowym i wypalana,
Osłony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnące, test metodą
rozżarzonego drutu o temp. 850 °C

		STR.E29
Wega–Select s.c. Al. Wyzwolenia 9 lok. 27 42–224 Częstochowa tel. 604956301, 602245052		
NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowego centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie.		
ADRES: Popielów, dz. nr 1121/205 – km 2, obręb Popielów, gmina Popielów.		
INWESTOR: Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46–090 Popielów		
TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych		
Projektant:	mgr inż. Adam Panicz upr. budowlane nr SLK/0622/PW0E/05	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/P00E/05	
Opracował:	mgr inż. Magdalena Mesjasz -----	
/	rys.E13 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej poddasza – proj. TR2	02.2023



SLK/OKK/7131.7132/0622/04

Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z późn. zm.) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śl.OIIB

n a d a j e

Panu(i) Adamowi Panicz

Mgr inż. elektryk

ur. dnia 31 października 1975 w Częstochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny SLK/0622/PWOE/05

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych**

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, decyzją nr **SLK/0622/PWOE/05** z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdziła, że Pan(i) **Adam Panicz** posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych **do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.**

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śl.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan(i) Adam Panicz
Żeromskiego 9
42-200 Częstochowa
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Skład orzekający OKK

1.
Mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz

2.
Mgr inż. Bolesław Jurkiewicz

3.
Mgr inż. Tadeusz Lipiński

zakres:


- I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa Budowlanego w związku z § 4 ust. 2 rozporządzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan(i) **Adam Panicz** jest upoważniony(a) w specjalności **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych** do:
- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - kierowania robotami budowlanymi,
 - kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
 - wykonywania nadzoru inwestorskiego,
 - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy
- bez ograniczeń.**

ograniczenia:

- II. Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporządzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowią podstawę do sporządzania projektów zagospodarowania działki i terenu w w/w specjalności, jeżeli całość problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu – zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wylaczenia:

- III. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powołanego na wstępie rozporządzenia, nie obejmują działalności zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urządzeń technicznych służących do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
 - urządzeń transportowych linowych i linowo-terenowych służących do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWODNICZĄCY
OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
SLASKIEJ OKRĘGOWEJ ZBIY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6SV-3DV-KBQ *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05
adres zamieszkania ul. Żeromskiego 9, 42-200 Częstochowa
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2023-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



SLK/OKK/7131/1079/05

Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śl.OIIB
n a d a j e**

Panu(i) Tomaszowi Soluch
Mgr inż. elektryk - kierunek elektrotechnika
ur. dnia 10 stycznia 1975 w Kłobucku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1079/POOE/05

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych**

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan(i) Tomasz Soluch posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śl.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan(i) Tomasz Soluch
Kopiecka 21
42-125 Kamyk, Borowianka
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a.



Skład orzekający OKK

1.
Mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz
2.
Mgr inż. Bolesław Jurkiewicz
3.
Mgr inż. Tadeusz Lipiński


zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w związku z § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Soluch jest uprawniony(a) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- 1) projektowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych związanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania,
- 2) sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeń.

Na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie w/w specjalności, z wyłączeniem projektów zagospodarowania działki lub terenu obejmujących budynki.

PRZEWODNICZĄCY
OKRĘGOWEJ KRAJOWEJ KLASY I KVALIFIKACYJNEJ
SĄDOWEJ OKRĘGOWEJ ZBIY KZMEROW BUDOWNICTWA

mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8PM-X39-RAT *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2024-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Budynek Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji Popielów

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 04.01.2023
Edytor: Łukasz Chrobok

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

Spis treści

Budynek Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji Popielów

Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
0/1 Korytarz	
Podsumowanie	5
0/2 Pom. magazynowe	
Podsumowanie	6
0/3 Kotłownia na olej	
Podsumowanie	7
0/4 Magazyn oleju	
Podsumowanie	8
1/16 Komunikacja	
Podsumowanie	9
1/17 Komunikacja	
Podsumowanie	10
1/18 Pom. gosp.	
Podsumowanie	11
1/19 Komunikacja	
Podsumowanie	12
1/20 Pom. gosp.	
Podsumowanie	13
1/21 WC damskie	
Podsumowanie	14
1/22 Pom. socjalne	
Podsumowanie	15
1/23 Kuchnia	
Podsumowanie	16
1/24 Zaplecze	
Podsumowanie	17
1/25 Sala	
Podsumowanie	18
1/26 Scena	
Podsumowanie	19
1/27 Zaplecze	
Podsumowanie	20
1/28 Komunikacja	
Podsumowanie	21
1/29 WC NPS	
Podsumowanie	22
1/30 Komunikacja	
Podsumowanie	23
1/31 Komunikacja	
Podsumowanie	24
1/32 Pom. techniczne	
Podsumowanie	25
1/33 WC męskie	
Podsumowanie	26
1/34 Szatnia	
Podsumowanie	27
2/1 Komunikacja	
Podsumowanie	28
2/8 Sala zajęć	
Podsumowanie	29
2/12 Komunikacja	

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

Spis treści

Podsumowanie	30
3/1 Komunikacja	
Podsumowanie	31
3/2 Pokój	
Podsumowanie	32
3/4 Pokój	
Podsumowanie	33
3/7 Pokój	
Podsumowanie	34
3/8 Komunikacja	
Podsumowanie	35
3/10 Pom. sanitarne	
Podsumowanie	36
3/11 Komunikacja	
Podsumowanie	37
3/13 Pokój	
Podsumowanie	38
3.20 Komunikacja	
Podsumowanie	39
AW 0/1 Korytarz	
Sceny świetlne	
AW	
Podsumowanie	40
AW 0/3 Kotłownia na olej	
Sceny świetlne	
AW	
Podsumowanie	41
AW 1/16 Komunikacja	
Sceny świetlne	
AW	
Podsumowanie	42
AW 1/17 Komunikacja	
Sceny świetlne	
AW	
Podsumowanie	43
AW 1/19 Komunikacja	
Sceny świetlne	
AW	
Podsumowanie	44
AW 1/23 Kuchnia	
Sceny świetlne	
AW	
Podsumowanie	45
AW 1/25 Sala	
Sceny świetlne	
AW	
Podsumowanie	46
AW 1/26 Scena	
Sceny świetlne	
AW	
Podsumowanie	47
AW 1/28 Komunikacja	
Sceny świetlne	
AW	

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl


Spis treści

Podsumowanie	48
AW 1/31 Komunikacja	
Sceny świetlne	
AW	
Podsumowanie	49
AW 1/32 Pom. techniczne	
Sceny świetlne	
AW	
Podsumowanie	50
AW 2/1 Komunikacja	
Sceny świetlne	
AW	
Podsumowanie	51
AW 2/8 Sala zajęć	
Sceny świetlne	
AW	
Podsumowanie	52
AW 2/12 Komunikacja	
Sceny świetlne	
AW	
Podsumowanie	53
AW 3/1 Komunikacja	
Sceny świetlne	
AW	
Podsumowanie	54
AW 3/8 Komunikacja	
Sceny świetlne	
AW	
Podsumowanie	55
AW 3/11 Komunikacja	
Sceny świetlne	
AW	
Podsumowanie	56

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

0/1 Korytarz / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.200 m, Wysokość montażu: 2.200 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:20


Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	154	111	191	0.722
Podłoga	20	153	108	188	0.706
Sufit	50	52	33	63	0.640
Ściany (4)	40	134	43	383	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	ES-SYSTEM SIRIUS 280.LED 840 2500lm OPAL 24W IP54 SMR-SEN DRV (1.000)	2500	2500	24.0
W sumie:			2500	2500	24.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $6.29 \text{ W/m}^2 = 4.07 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 3.81 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**0/2 Pom. magazynowe / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.200 m, Wysokość montażu: 2.200 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:51


Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	244	135	328	0.554
Podłoga	20	195	128	240	0.657
Sufit	50	51	39	59	0.761
Ściany (4)	40	141	48	264	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.500 m
Siatka: 11 x 20 Punkty
Margines: 0.000 m**UGR**Lewa ściana 23
Dolna ściana 24
(CIE, SHR = 0.25.)**Wzdłuż-****W poprzek**23
24**do osi oświetlenia****Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ES-SYSTEM SIRIUS 280.LED 840 2500lm OPAL 24W IP54 SMR-SEN DRV (1.000)	2500	2500	24.0
W sumie:			4999	5000	48.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $5.28 \text{ W/m}^2 = 2.17 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 9.08 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**0/3 Kotłownia na olej / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.200 m, Wysokość montażu: 2.200 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:73

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	327	163	442	0.499
Podłoga	20	284	173	344	0.609
Sufit	50	104	58	514	0.557
Ściany (4)	40	205	99	350	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.500 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m**UGR**Lewa ściana 26
Dolna ściana 27
(CIE, SHR = 0.25.)**Wzdłuż-**

26

27

W poprzek

24


25

do osi oświetlenia**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	ES-SYSTEM S.A. 51521100M COSMO APEX-P1060 GR 4000 840 LT OP (1.000)	3999	4000	30.0
W sumie:			15997	16000	120.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.67 \text{ W/m}^2 = 1.43 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 25.71 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**0/4 Magazyn oleju / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.200 m, Wysokość montażu: 2.200 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:73

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	201	91	303	0.454
Podłoga	20	174	94	221	0.540
Sufit	50	38	27	41	0.717
Ściany (4)	40	104	36	154	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.500 m
Siatka: 22 x 22 Punkty
Margines: 0.000 m**UGR**Lewa ściana 26
Dolna ściana 26
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-

W poprzek

26
26


do osi oświetlenia

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	ES-SYSTEM SIRIUS 280.LED 840 2500lm OPAL 24W IP54 SMR-SEN DRV (1.000)	2500	2500	24.0
W sumie:			9999W	10000	96.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.09 \text{ W/m}^2 = 1.54 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 31.02 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**1/16 Komunikacja / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:36

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	215	163	245	0.758
Podłoga	20	213	159	243	0.745
Sufit	70	111	74	135	0.665
Ściany (4)	50	210	80	654	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ES-SYSTEM 3376201 FLAT OP 597.LED 840 3400lm OPAL 27W + RAMKA (1.000)	3401	3400	27.0
W sumie:			6802	6800	54.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $7.42 \text{ W/m}^2 = 3.46 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 7.28 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/17 Komunikacja / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:19


Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	175	149	193	0.852
Podłoga	20	173	150	191	0.865
Sufit	70	128	92	147	0.723
Ściany (4)	50	220	73	661	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	ES-SYSTEM 3376201 FLAT OP 597.LED 840 3400lm OPAL 27W + RAMKA (1.000)	3401	3400	27.0
W sumie:			3401	W sumie: 3400	27.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $9.31 \text{ W/m}^2 = 5.32 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 2.90 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**1/18 Pom. gosp. / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:73

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	217	139	267	0.639
Podłoga	20	146	105	163	0.721
Sufit	70	86	53	119	0.622
Ściany (4)	50	152	51	669	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m**UGR**Lewa ściana 22
Dolna ściana 23
(CIE, SHR = 0.25.)**Wzdłuż-****W poprzek**22
23**do osi oświetlenia****Wykaz opraw**


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ES-SYSTEM SIRIUS 280.LED 840 2500lm OPAL 24W IP54 SMR-SEN DRV (1.000)	2500	2500	24.0
W sumie:			4999	5000	48.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $7.10 \text{ W/m}^2 = 3.27 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 6.76 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/19 Komunikacja / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:103


Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	224	108	259	0.481
Podłoga	20	223	132	256	0.594
Sufit	70	84	48	187	0.576
Ściany (9)	50	192	64	835	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	5	ES-SYSTEM 3376201 FLAT OP 597.LED 840 3400lm OPAL 27W + RAMKA (1.000)	3401	3400	27.0
W sumie:			17005W	sumie: 17000	135.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.76 \text{ W/m}^2 = 2.12 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 28.38 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**1/20 Pom. gosp. / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.000 m, Wysokość montażu: 2.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:55

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	273	193	316	0.705
Podłoga	20	270	188	313	0.694
Sufit	70	105	70	125	0.663
Ściany (4)	50	226	98	551	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 13 x 43 Punkty
Margines: 0.000 m**UGR**Lewa ściana
Dolna ściana

Wzdłuż-

22
25

W poprzek

22
25

do osi oświetlenia


(CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ES-SYSTEM SIRIUS 280.LED 840 2500lm OPAL 24W IP54 SMR-SEN DRV (1.000)	2500	2500	24.0
W sumie:			4999	5000	48.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $8.31 \text{ W/m}^2 = 3.04 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 5.78 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**1/21 WC damskie / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:35


Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	293	214	382	0.731
Podłogi (3)	20	185	130	241	/
Sufity (3)	70	139	97	206	/
Ściany (8)	50	234	64	723	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	ES-SYSTEM SIRIUS 280.LED 840 2500lm OPAL 24W IP54 SMR-SEN DRV (1.000)	2500	2500	24.0
W sumie:			9999W	10000	96.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $11.07 \text{ W/m}^2 = 3.78 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 8.67 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**1/22 Pom. socjalne / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:73

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	367	170	469	0.462
Podłoga	20	288	170	346	0.592
Sufit	70	93	63	163	0.682
Ściany (6)	50	213	76	581	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 28 x 18 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	ES-SYSTEM 3376201 FLAT OP 597.LED 840 3400lm OPAL 27W + RAMKA (1.000)	3401	3400	27.0
W sumie:			13604	13600	108.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $5.47 \text{ W/m}^2 = 1.49 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 19.75 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/23 Kuchnia / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:73


Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	568	365	686	0.643
Podłoga	20	452	321	532	0.711
Sufit	70	221	141	826	0.641
Ściany (4)	50	373	218	716	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m**UGR**Lewa ściana 23
Dolna ściana 24
(CIE, SHR = 0.25.)**Wzdłuż-****W poprzek**23
24**do osi oświetlenia****Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	ES-SYSTEM S.A. 5139118OM COSMO APEX-P1060 6300 840 LT OP (1.000)	6299	6300	48.0
W sumie:			25196	25200	192.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $8.50 \text{ W/m}^2 = 1.50 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 22.60 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**1/24 Zaplecze / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:71

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	409	259	517	0.634
Podłoga	20	301	213	351	0.707
Sufit	70	178	103	819	0.577
Ściany (4)	50	271	133	492	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m**UGR**Lewa ściana 23
Dolna ściana 24
(CIE, SHR = 0.25.)**Wzdłuż-**23
24**W poprzek**23
24**do osi oświetlenia****Wykaz opraw**


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ES-SYSTEM S.A. 5139118OM COSMO APEX-P1060 6300 840 LT OP (1.000)	6299	6300	48.0
W sumie:			12598	12600	96.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $7.33 \text{ W/m}^2 = 1.79 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 13.09 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/25 Sala / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.500 m, Wysokość montażu: 4.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:230

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	531	249	707	0.470
Podłoga	20	491	262	644	0.534
Sufit	70	129	107	909	0.824
Ściany (4)	50	298	147	397	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m**UGR**Lewa ściana 20
Dolna ściana 22
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-

W poprzek

do osi oświetlenia

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	36	ES-SYSTEM 5168301N FLAT LED 595 LED 840 4300lm OPAL 41W IP20 RAL9016 DRV (1.000)	4300	4300	41.0
W sumie:			154782	W sumie: 154800	1476.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $7.53 \text{ W/m}^2 = 1.42 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 196.00 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/26 Scena / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.400 m, Wysokość montażu: 4.400 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:79


Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	326	155	422	0.474
Podłoga	20	275	118	355	0.427
Sufit	50	156	56	862	0.360
Ściany (10)	40	254	46	1454	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 36 x 18 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	8	ES-SYSTEM S.A. 5139118OM COSMO APEX-P1060 6300 840 LT OP (1.000)	6299	6300	48.0
W sumie:			50392	50400	384.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $7.56 \text{ W/m}^2 = 2.32 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 50.78 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**1/27 Zaplecze / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 4.400 m, Wysokość montażu: 4.400 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:42


Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	174	147	198	0.841
Podłoga	20	123	107	134	0.873
Sufit	70	216	91	800	0.423
Ściany (4)	50	200	48	954	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	ES-SYSTEM S.A. 51391180M COSMO APEX-P1060 6300 840 LT OP (1.000)	6299	6300	48.0
W sumie:			6299	6300	48.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $9.62 \text{ W/m}^2 = 5.52 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 4.99 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**1/28 Komunikacja / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:53

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	178	132	221	0.744
Podłoga	20	176	129	218	0.734
Sufit	70	103	49	189	0.475
Ściany (6)	50	193	65	933	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ES-SYSTEM 3376201 FLAT OP 597.LED 840 3400lm OPAL 27W + RAMKA (1.000)	3401	3400	27.0
W sumie:			6802	6800	54.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $6.72 \text{ W/m}^2 = 3.78 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 8.04 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/29 WC NPS / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:31


Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	347	262	412	0.753
Podłoga	20	225	185	253	0.823
Sufit	70	137	97	182	0.707
Ściany (4)	50	251	100	732	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ES-SYSTEM SIRIUS 280.LED 840 2500lm OPAL 24W IP54 SMR-SEN DRV (1.000)	2500	2500	24.0
W sumie:			4999	5000	48.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $11.20 \text{ W/m}^2 = 3.22 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 4.28 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**1/30 Komunikacja / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:37

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	176	99	208	0.562
Podłoga	20	175	96	205	0.548
Sufit	70	91	40	145	0.442
Ściany (6)	50	172	50	769	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ES-SYSTEM 3376201 FLAT OP 597.LED 840 3400lm OPAL 27W + RAMKA (1.000)	3401	3400	27.0
W sumie:			6802	6800	54.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $5.99 \text{ W/m}^2 = 3.40 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 9.02 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/31 Komunikacja / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:18

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	166	138	186	0.834
Podłoga	20	164	135	184	0.820
Sufit	70	114	67	145	0.591
Ściany (4)	50	196	65	740	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	ES-SYSTEM 3376201 FLAT OP 597.LED 840 3400lm OPAL 27W + RAMKA (1.000)	3401	3400	27.0
W sumie:			3401	3400	27.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $8.16 \text{ W/m}^2 = 4.92 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 3.31 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/32 Pom. techniczne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:134

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	311	162	446	0.521
Podłoga	20	235	151	290	0.643
Sufit	50	113	56	765	0.491
Ściany (4)	40	198	82	417	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m**UGR**Lewa ściana 28
Dolna ściana 27
(CIE, SHR = 0.25.)**Wzdłuż-**

28

W poprzek

27

do osi oświetlenia


25

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	3	ES-SYSTEM S.A. 51391180M COSMO APEX-P1060 6300 840 LT OP (1.000)	6299	6300	48.0
W sumie:			18897	18900	144.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $5.67 \text{ W/m}^2 = 1.82 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 25.41 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**1/33 WC męskie / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:47


Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	320	172	462	0.539
Podłogi (3)	20	195	132	265	/
Sufity (2)	70	143	98	206	/
Ściany (10)	50	258	65	724	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	ES-SYSTEM SIRIUS 280.LED 840 2500lm OPAL 24W IP54 SMR-SEN DRV (1.000)	2500	2500	24.0
W sumie:			14998W	15000	144.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $11.10 \text{ W/m}^2 = 3.47 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 12.97 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**1/34 Szatnia / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:45

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	344	232	423	0.674
Podłoga	20	242	187	285	0.771
Sufit	70	103	70	127	0.678
Ściany (4)	50	218	90	489	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m**UGR**Lewa ściana
Dolna ściana

Wzdłuż-

17

W poprzek

17

do osi oświetlenia


(CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ES-SYSTEM 3376201 FLAT OP 597.LED 840 3400lm OPAL 27W + RAMKA (1.000)	3401	3400	27.0
W sumie:			6802	W sumie: 6800	54.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $6.78 \text{ W/m}^2 = 1.97 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 7.97 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**2/1 Komunikacja / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.900 m, Wysokość montażu: 2.900 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:78


Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	149	79	195	0.531
Podłoga	20	149	80	192	0.540
Sufit	70	66	28	147	0.430
Ściany (8)	50	127	36	856	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ES-SYSTEM 3376201 FLAT OP 597.LED 840 3400lm OPAL 27W + RAMKA (1.000)	3401	3400	27.0
W sumie:			6802	6800	54.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.52 \text{ W/m}^2 = 3.03 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 11.94 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**2/8 Sala zajęć / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.900 m, Wysokość montażu: 2.900 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:141

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	630	342	795	0.544
Podłoga	20	551	335	674	0.608
Sufit	70	144	119	199	0.830
Ściany (8)	50	362	148	621	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	24	ES-SYSTEM S.A. 3372201 FLAT OP N 597.LED 840 4300lm 35W OPAL IP40 + RAMKA (1.000)	4301	4300	35.0
W sumie:			103230	W sumie: 103200	840.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $7.65 \text{ W/m}^2 = 1.21 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 109.81 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

2/12 Komunikacja / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.900 m, Wysokość montażu: 2.900 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:96

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	228	133	297	0.583
Podłoga	20	228	129	296	0.569
Sufit	70	67	41	135	0.614
Ściany (10)	50	161	55	620	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	5	ES-SYSTEM 3376201 FLAT OP 597.LED 840 3400lm OPAL 27W + RAMKA (1.000)	3401	3400	27.0
W sumie:			17005W	sumie: 17000	135.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.81 \text{ W/m}^2 = 1.67 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 35.45 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

3/1 Komunikacja / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.470 m, Wysokość montażu: 2.470 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:67


Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	136	72	165	0.529
Podłoga	20	135	63	168	0.465
Sufit	70	27	18	33	0.681
Ściany (8)	50	61	18	198	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 15 x 37 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	ES-SYSTEM CANOS G2-175 1600 WB CANOS G2-175 1600 WB (1.000)	1602	1600	12.0
W sumie:			6407	6400	48.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $1.76 \text{ W/m}^2 = 1.30 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 27.28 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**3/2 Pokój / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.470 m, Wysokość montażu: 2.470 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:61


Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	241	50	431	0.206
Podłoga	20	212	71	328	0.335
Sufit	70	35	24	45	0.668
Ściany (6)	50	72	21	600	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.500 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ES-SYSTEM CANOS G2-175 2500 WB CANOS G2-175 2500 WB (1.000)	2503	2500	18.0
W sumie:			5005	5000	36.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $2.54 \text{ W/m}^2 = 1.05 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 14.17 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**3/4 Pokój / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.470 m, Wysokość montażu: 2.470 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:43


Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	289	84	399	0.290
Podłoga	20	250	125	340	0.500
Sufit	70	55	26	113	0.467
Ściany (8)	50	128	29	880	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.500 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	3	ES-SYSTEM CANOS G2-175 2500 WB CANOS G2-175 2500 WB (1.000)	2503	2500	18.0
W sumie:			7508	7500	54.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.76 \text{ W/m}^2 = 1.30 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 14.35 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**3/7 Pokój / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.470 m, Wysokość montażu: 2.470 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:63

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	304	82	390	0.268
Podłoga	20	265	112	360	0.422
Sufit	70	50	30	65	0.598
Ściany (9)	50	114	30	342	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.500 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	ES-SYSTEM CANOS G2-175 2500 WB CANOS G2-175 2500 WB (1.000)	2503	2500	18.0
W sumie:			10011 W	10000	72.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.43 \text{ W/m}^2 = 1.13 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 20.98 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

3/8 Komunikacja / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.470 m, Wysokość montażu: 2.470 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:63


Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	173	92	237	0.529
Podłoga	20	173	92	236	0.530
Sufit	70	36	24	49	0.669
Ściany (8)	50	83	24	255	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	3	ES-SYSTEM CANOS G2-175 1600 WB CANOS G2-175 1600 WB (1.000)	1602	1600	12.0
W sumie:			4805	W sumie: 4800	36.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $2.59 \text{ W/m}^2 = 1.50 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 13.87 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**3/10 Pom. sanitarne / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.470 m, Wysokość montażu: 2.470 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:23


Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	267	169	302	0.633
Podłoga	20	151	132	160	0.873
Sufit	70	40	27	48	0.679
Ściany (4)	50	103	27	204	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	ES-SYSTEM CANOS G2-175 1600 WB CANOS G2-175 1600 WB (1.000)	1602	1600	12.0
W sumie:			1602	1600	12.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.01 \text{ W/m}^2 = 1.50 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 2.99 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**3/11 Komunikacja / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.470 m, Wysokość montażu: 2.470 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:221

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	133	59	188	0.442
Podłoga	20	132	46	190	0.347
Sufit	70	28	18	42	0.636
Ściany (15)	50	67	15	342	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 25 x 38 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	8	ES-SYSTEM CANOS G2-175 1600 WB CANOS G2-175 1600 WB (1.000)	1602	1600	12.0
W sumie:			12814	12800	96.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $1.98 \text{ W/m}^2 = 1.49 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 48.56 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

3/13 Pokój / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.470 m, Wysokość montażu: 2.470 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:48


Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	208	56	356	0.268
Podłoga	20	187	77	301	0.409
Sufit	70	36	23	54	0.626
Ściany (4)	50	73	24	570	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.500 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m**UGR**Lewa ściana 23
Dolna ściana 23
(CIE, SHR = 0.25.)**Wzdłuż-**23
23**W poprzek**23
23**do osi oświetlenia****Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ES-SYSTEM CANOS G2-175 2500 WB CANOS G2-175 2500 WB (1.000)	2503	2500	18.0
W sumie:			5005	5000	36.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $2.28 \text{ W/m}^2 = 1.09 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 15.82 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**3.20 Komunikacja / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.470 m, Wysokość montażu: 2.470 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:85

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	133	96	150	0.721
Podłoga	20	132	95	148	0.718
Sufit	70	30	21	39	0.694
Ściany (4)	50	72	21	265	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 32 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m**UGR**Lewa ściana 22
Dolna ściana 22
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-

W poprzek

do osi oświetlenia

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ES-SYSTEM CANOS G2-175 1600 WB CANOS G2-175 1600 WB (1.000)	1602	1600	12.0
W sumie:			3203	W sumie: 3200	24.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $2.47 \text{ W/m}^2 = 1.85 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 9.72 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 0/1 Korytarz / AW / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.200 m, Wysokość montażu: 2.200 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:20

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	17	7.08	25	0.422
Podłoga	20	17	7.07	24	0.427
Sufit	50	0.00	0.00	0.01	0.000
Ściany (4)	40	15	0.06	109	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie.


Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione.

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000)	410	410	3.0
W sumie:			410	410	3.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.79 \text{ W/m}^2 = 4.69 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 3.81 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**AW 0/3 Kotłownia na olej / AW / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.200 m, Wysokość montażu: 2.200 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:73

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	8.67	1.88	25	0.217
Podłoga	20	8.60	1.89	24	0.220
Sufit	50	0.00	0.00	0.01	0.000
Ściany (4)	40	2.38	0.04	7.21	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie.

Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione.

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000)	410	410	3.0
W sumie:			410	410	3.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.12 \text{ W/m}^2 = 1.35 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 25.71 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 1/16 Komunikacja / AW / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:36

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	9.07	4.21	14	0.465
Podłoga	20	8.98	4.20	14	0.468
Sufit	70	0.00	0.00	0.01	0.000
Ściany (4)	50	7.02	0.02	78	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m**Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):**Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie.
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione.**Wykaz opraw**


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000)	410	410	3.0
			W sumie: 410	W sumie: 410	3.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.41 \text{ W/m}^2 = 4.55 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 7.28 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 1/17 Komunikacja / AW / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:19

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	11	7.42	14	0.660
Podłoga	20	11	7.37	14	0.663
Sufit	70	0.00	0.00	0.00	0.000
Ściany (4)	50	15	0.09	260	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m**Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):**Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie.
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione.**Wykaz opraw**


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000)	410	410	3.0
W sumie:			410	410	3.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $1.03 \text{ W/m}^2 = 9.20 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 2.90 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 1/19 Komunikacja / AW / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:103

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	8.69	2.23	16	0.257
Podłoga	20	8.62	2.23	15	0.259
Sufit	70	0.00	0.00	0.01	0.000
Ściany (9)	50	5.04	0.04	213	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m**Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):**

Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie.

Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione.


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000)	410	410	3.0
W sumie:			820	820	6.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.21 \text{ W/m}^2 = 2.43 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 28.38 m^2)

Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 1/23 Kuchnia / AW / Podsumowanie



Wartości Lux, Skala 1:73

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	7.13	2.40	14	0.336
Podłoga	20	7.08	2.40	14	0.339
Sufit	70	0.00	0.00	0.01	0.000
Ściany (4)	50	3.01	0.04	9.33	/

Płaszczyzna pracy:

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie.
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione.

Wykaz oprav


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000)	410	410	3.0
			W sumie: 410	W sumie: 410	3.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.13 \text{ W/m}^2 = 1.86 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 22.60 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 1/25 Sala / AW / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.500 m, Wysokość montażu: 4.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:230

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	5.64	3.30	7.90	0.586
Podłoga	20	5.62	3.30	7.84	0.587
Sufit	70	0.00	0.00	0.01	0.054
Ściany (4)	50	3.34	0.07	11	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie.

Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione.

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000)	410	410	3.0
W sumie:			2459	2460	18.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.09 \text{ W/m}^2 = 1.63 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 196.00 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 1/26 Scena / AW / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.400 m, Wysokość montażu: 4.400 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:79

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	5.27	0.00	9.00	0.000
Podłoga	20	5.27	0.00	9.33	0.000
Sufit	50	0.00	0.00	0.01	0.000
Ściany (10)	40	4.34	0.00	92	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 36 x 18 Punkty
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie.

Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione.

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	3	ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000)	410	410	3.0
W sumie:			1230	1230	9.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.18 \text{ W/m}^2 = 3.36 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 50.78 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 1/28 Komunikacja / AW / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:53

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaskość pracy	/	8.48	2.55	14	0.301
Podłoga	20	8.40	2.55	14	0.303
Sufit	70	0.00	0.00	0.01	0.000
Ściany (6)	50	6.24	0.01	78	/

Płaskość pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie.

Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione.

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000)	410	410	3.0
W sumie:			410	410	3.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.37 \text{ W/m}^2 = 4.40 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 8.04 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 1/31 Komunikacja / AW / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:18

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	11	6.06	14	0.561
Podłoga	20	11	6.03	14	0.565
Sufit	70	0.00	0.00	0.00	0.000
Ściany (4)	50	13	0.05	147	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m**Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):**

Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie.


Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione.

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000)	410	410	3.0
W sumie:			410	410	3.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.91 \text{ W/m}^2 = 8.40 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 3.31 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl**AW 1/32 Pom. techniczne / AW / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 2.890 m, Wysokość montażu: 2.890 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:134

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	8.56	4.07	15	0.476
Podłoga	20	8.50	4.08	14	0.480
Sufit	50	0.00	0.00	0.01	0.019
Ściany (4)	40	5.94	0.04	38	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie.

Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione.

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000)	410	410	3.0
W sumie:			820	820	6.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.24 \text{ W/m}^2 = 2.76 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 25.41 m^2)

Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

Wartości Lux, Skala 1:78

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	11	4.40	15	0.402
Podłoga	20	11	4.39	15	0.404
Sufit	70	0.00	0.00	0.01	0.040
Ściany (8)	50	8.90	0.02	684	/

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie.
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione.


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000)	410	410	3.0
			W sumie: 820	W sumie: 820	6.0

Strona 51

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 2/8 Sala zajęć / AW / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.900 m, Wysokość montażu: 2.900 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:141

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	5.96	0.84	15	0.141
Podłoga	20	5.93	0.84	14	0.141
Sufit	70	0.00	0.00	0.01	0.018
Ściany (8)	50	2.09	0.02	7.31	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m**Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):**Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie.
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione.**Wykaz opraw**


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	3	ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000)	410	410	3.0
			W sumie: 1230	W sumie: 1230	9.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.08 \text{ W/m}^2 = 1.37 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 109.81 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 2/12 Komunikacja / AW / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.900 m, Wysokość montażu: 2.900 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:96

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	7.69	1.24	16	0.161
Podłoga	20	7.64	0.49	16	0.064
Sufit	70	0.00	0.00	0.01	0.000
Ściany (10)	50	4.90	0.00	86	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m**Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):**

Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie.

Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione.

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000)	410	410	3.0
W sumie:			820	820	6.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.17 \text{ W/m}^2 = 2.20 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 35.45 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 3/1 Komunikacja / AW / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.470 m, Wysokość montażu: 2.470 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:67

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	11	4.25	20	0.395
Podłoga	20	11	3.98	20	0.372
Sufit	70	0.00	0.00	0.01	0.020
Ściany (8)	50	5.68	0.02	88	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.020 m
Siatka: 15 x 37 Punkty
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie.

Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione.

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000)	410	410	3.0
W sumie:			820	820	6.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.22 \text{ W/m}^2 = 2.04 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 27.28 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 3/8 Komunikacja / AW / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.470 m, Wysokość montażu: 2.470 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:63

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	9.22	2.01	20	0.218
Podłoga	20	9.17	2.03	19	0.221
Sufit	70	0.00	0.00	0.01	0.000
Ściany (8)	50	4.68	0.01	59	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 25 x 19 Punkty
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie.

Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione.

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000)	410	410	3.0
W sumie:			410	410	3.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.22 \text{ W/m}^2 = 2.35 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 13.84 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW 3/11 Komunikacja / AW / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.470 m, Wysokość montażu: 2.470 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:221

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	9.05	1.94	20	0.215
Podłoga	20	8.97	0.00	19	0.000
Sufit	70	0.00	0.00	0.01	0.014
Ściany (15)	50	6.23	0.00	73	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.020 m
Siatka: 19 x 28 Punkty
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie.

Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione.

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	ES-SYSTEM S.A. Lumi WD (1.000)	410	410	3.0
			W sumie: 1640	W sumie: 1640	12.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.25 \text{ W/m}^2 = 2.73 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 48.56 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/25 Sala / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 4.500 m, Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:230

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	513	314	669	0.613
Podłoga	20	479	331	578	0.691
Sufit	70	139	121	919	0.876
Ściany (4)	60	301	163	919	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 89 x 55 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	12	ES-SYSTEM MATE R 120.LED 830 1950lm 19W IP20 DRV RAL9005 (1.000)	1950	1950	19.0
2	28	ES-SYSTEM 5168301N FLAT LED 595 LED 840 4300lm OPAL 41W IP20 RAL9016 DRV (1.000)	4300	4300	41.0
W sumie:			143785	W sumie: 143800	1376.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $7.02 \text{ W/m}^2 = 1.37 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 196.00 m^2)

ES-SYSTEM S.A. o/Śląsk

44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16Edytor Łukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
faks
e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

1/26 Scena / Scena / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 54

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(52.096 m, 54.528 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

 E_m [lx]
501 E_{min} [lx]
333 E_{max} [lx]
597 E_{min} / E_m
0.665 E_{min} / E_{max}
0.558