

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ulicy Regatowej i Jachtowej w Wągrowcu”.

Sygnatura akt: SZ.271.06.2023

Wągrowiec, dnia 27 marca 2023 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie:

Witam, Proszę o wyjaśnienie rozbieżności co do planowanej nawierzchni drogi z masy. W części opisowej dokumentacji technicznej na stronie 5 zawarto zapis, który mówi o konieczności wykonania warstwy ścieralnej z SMA. Natomiast w przedmiarze robót oraz w SST drogowej na stronie 127 jest mowa o nawierzchni z AC11S. Różnica w cenie obydwu mas jest znacząca i nie pozwala prawidłowo określić kosztów. Ponadto proszę o przekazanie szczegółowego opisu oraz przekroju planowanej ścieżki z nawierzchni żywiczno-mineralnej. W dokumentacji brak wyżej wspomnianego opisu. Pozdrawiam

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że warstwę ścieralną należy wykonać zgodnie z rysunkiem przekrojów normalnych (opisem warstw) z AC11S o gr. 4cm.

Zgodnie z Opisem do PT str. 5 konstrukcja ścieżki spacerowej składa się z:

- warstwy ścieralnej – nawierzchnia przepuszczalna mineralno-żywiczna gr.3cm,
- podsypka cementowo - piaskowej 1:4, gr. 3cm
- podbudowy - z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 o gr. 20cm.

Szerokości i długości ścieżki zgodnie z planem sytuacyjnym i PZT. Ścieżka ograniczona obrzeżami betonowymi 8x30cm na ławie betonowej.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Wągrowca

/-/ Jarosław Berendt