



Legenda:

1. Kaskada kotłów Vitodens 200W 3x99 kW B2HA162 Viessmann
2. Regulator kaskadowy Vitotronic 300 KMW2B
3. Uzupełnienie 2+3 MW2B
4. Regulator Vitotronic 200-H HK3B
5. Regulator Vitotronic 200-H-HK1B
6. Istniejące sprzęto hydrauliczne
7. Istniejące rozdzielacze z pompami
8. Istniejące naczynie wzbiorcze Reflex N500
9. Istniejące podgrzewacze ciepłej wody o pojemności 500 dm³

PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT WOD. -KAN., GAZ I C.O. <i>mgr inż. Lucjan Jadzewicz</i> Upraw. bud. nr 35/84/GW, 405/PW/92 Nowy Tomyśl oś. Północ 20/6			
TEMAT: Remont technologii kotłowni w hali sportowo - widowiskowej w Rakoniewicach			
RYSUNEK: Rzut kotłowni			
IMIĘ I NAZWISKO:		Upr. bud. nr:	PODPIS:
PROJEKTANT: Lucjan Jadzewicz		35/84/Gw	
SKALA: 1:50	BRANZA: I.S.	DATA: 03/2022	RYS. NR 1