

PIĘTRO – Instalacja C.O.



Oznaczenia

- Instalację C.O. wykonać:
 - $T_{max} = 75 \text{ st.C.}$
 - $P_{max} = 1.0 \text{ MPa}$
- Grzejniki:
 - stalowe, płytowe z wkładką zaworową
 - podłączenie dolne kątowe
 - zawiesia sys. dla grzejników H-1, H-2, H-3
 - grzejniki montować w pł. równoległej do pł. ściany
 - min. odległość grzejnika od ściany - 5 cm
 - min. odległość grzejnika od podłogi - 7 cm
 - min. odległość grzejnika od parapetu - 7 cm
- Armatura regulacyjna i odcinająca:
 - armatura podł. kątowna dolna
 - zawór termostat. z nastawą wstępną
 - zawór powrotny. z nastawą wstępną
 - głowica termostatyczna
- Regulację hydrauliczną instalacji wykonać:
 - zaworami wbudowanymi w grzejnik
 - zewn. zaw. termostatycznych
 - zaworach powrotnych
 - przy pracy instalacji
- Izolacja termiczna:
 - przewody instal. C.O. izol. otuliną o gr.9,0 mm
 - izolacja laminowana folią polietylenu
- Zład wody w instalacji:
 - woda w instal. C.O. winna odpowiadać wymaganiom PN-93/C-04607
 - wolny CO_2 - 10mg/dm³
 - P_{O_2} - 3-5 mg/dm³
 - Mg - 100mg/dm³
 - pH - 5,8 - 9

600/2300 1362W H1	1000/600/60
600/2600 2639W H2	
600/3000 4200W H3	

Symbol graficzny grzejnika
oznaczenie grzejnika

TECHN. BUD. TADEUSZ LACH
43-250 Pawłowice, ul. K. Miarki 14
Jest upoważniony do:
sporządzania w budownictwie projektów instalacji
sanitarnych, kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy i robót, budowy i robót kierowania i kontrolowania
wytworzenia konst. elem. instal. Oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie instal. sanit.
Upr. Nr 374/38 z dnia 08-06-1988r. SLK/BO/1185/03

Instal
TECH

Instal-Tech
ul. Karola Miarki 14, 43-250 Pawłowice
tel. 664-60-32-70
e-mail: instal-tech@o2.pl

* systemy grzewcze, gazowe, klimatyzacyjne * projektowanie cad * audyty energetyczne
* operaty wodno-prawne * kosztorysowanie * nadzór budowlany * doradztwo techniczne

AUTODESK
ARCHITECTURAL DESKTOP 2004 Serial No. 341-37457845
PIT - CUP 6.0 PL Art. No.PIT-600-MH-S

Projekt Budowlany części pawilonu nr XVII – branża sanitarna

Oprac.: W.LACH
Sprawdz.: T.LACH UPR.NR 374/88 KWIECIEŃ 2020 – ver. 01

SP ZOZ Państwowy Szpital dla nerwowo i nerwowo chorych w Rybniku

1:100 /rys.7

Nazwa pliku:

RZUT PIĘTRA – instalacja CO.

Zasilanie CO.
Powrót CO.