


Profil podłużny kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
w m. Gorzyce, dz. nr: 473/1
Skala 1:100/100



W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji sanitarnej i tłocznej z infrastrukturą techniczną podziemną, roboty wykonane ręcznie pod nadzorem dyspozytorów poszczególnych sieci. Wszystkie rurociągi gazowe w miejscu skrzyżowań z projektowaną kanalizacją sanitarną podczas wykonywania robót sanitarnych oczyścić i ponownie zaizolowano izolacją PE pod nadzorem przedstawiciela ZG Tarnobrzeg.

SPECYFIKĘ UZBROJENIA PODZIEMNEGO ZWERYFIKOWAĆ Z MAPĄ SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWĄ UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE KOLIZJE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ Z NOWOPROJEKTOWANĄ KANALIZACJĄ CIŚNIENIOWĄ PODCZAS WYKOPOW NALEŻY UWAŻAĆ GDYŻ MOGĄ SIĘ POJAWIĆ INSTALACJE PODZIEMNE NIEZINWENTARYZOWANE. ROBOTY ZIEMIENE WYKONYWAĆ RĘCZNIE I POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DYSPOONENTÓW SIECI PODZIEMNYCH. RZĘDNE KOŃCÓW POSADOWIENIA RUROCIĄGU DOSTOSOWAĆ DO FAKTYCZNYCH RZĘDNYCH RUROCIĄGÓW ISTNIEJĄCYCH

NA PROJEKTOWANYM TERENIE WYSTĘPUJE WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH. POMPOWNI WYPOSAŻYĆ W SYSTEM DOCIĄŻAJĄCY ZABEZPIECZAJĄCY PRZED JEJ EWENTUALNYM WYPOREM.

| | | | | |
|---|--|------------------|---------|---|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI | | | | 39-400 Tarnobrzeg, ul.Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726 |
| Inwestor: | GMINA GORZYCE ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce | | | |
| Temat: | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz indywidualnej przepompowni ścieków sanitarnych. (Gorzyce, dz. nr 473/1). | | | Nr rys. 2.4 |
| Rysunek: | Profil podłużny kanalizacji ciśnieniowej | | | Skala: 1:100/100 |
| | Imię i Nazwisko: | Uprawnienia: | Data: | Podpis: |
| Projektant: | inż. Krzysztof Buczyński | 142/Tbg/98 | 07.2022 | |
| Sprawdziła: | mgr inż. Anna Malinowska | PDK/0175/PWOS/05 | 07.2022 | |
| Opracował: | inż. Mariusz Rozmus | - | 07.2022 | |