

BUDYNEK SUW: RZUT

Prace prowadzić z uwzględnieniem wytycznych budowlanych, pod szczególnym nadzorem BHP, w zabezpieczonych wykopach.

Wszystkie rurociągi i kształtki ze stali nierdzewnej gatunku wg normy AISI 316/316L o średnicach wewnętrznych równych średnicom nominalnym DN i grubościach ścianek jak poniżej.

- Grubości ścianek rurociągów stalowych:
- dla DN200 i poniżej: 2,0mm
 - dla DN250: 3,0mm
 - dla DN300: 3,0mm
 - dla DN350: 4,0mm
 - dla DN400: 4,0mm

Dopuszcza się pojedyncze zmiany kształtek czy przebiegu orurowania, jeśli zostanie uznane to za stosowne na etapie budowy.

Kształtki dopasować po dostarczeniu armatury na budowę i sprawdzeniu zgodności długości ich wbudowania oraz owierceń kołnierzy z projektem.


Rurociągi ze stali prowadzić na podporach mocowanych do posadzki lub ścian. Stosować obejmę pełną, zabezpieczającą przed przesunięciem.

- Wykonanie materiałowe instalacji i sieci technologicznych:
- stal kwasoodporna AISI 316/316L,
 - kołnierze, śruby, podkładki, nakrętki ze stali kwasoodpornej AISI316
 - PE,
 - PVC.

UWAGA! Rzędne rurociągów i wymiary dopasować na etapie realizacji prac do istniejących warunków budowlanych.

UWAGA! Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi. Podstawą do realizacji projektu jest kompletna pełnoprojektowa dokumentacja wykonawcza.

UWAGA! Rysunki są kompatybilne z tekstem opracowania. Szczegóły zawarte w tekście, a których nie uwzględniono na rysunku, należy wykonać zgodnie z wiedzą budowlaną i instalacyjną, względnie skonsultować z autorem opracowania na etapie budowy SUW.

MISTONE Biuro Projektowe				
Opracował	mgr inż. Piotr Samelak		podpis	
Projektant	mgr inż. Tomasz Przeciśora	nr upr. WK/P/0158/PWOS/11	podpis	
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Rytter	nr upr. WK/P/0405/PWOS/17	podpis	
Obiekt	Stacja Uzdatniania Wody dz. 211/6, 211/7 obręb 0006 Łagiewniki			skala
Tytuł rysunku	BUDYNEK SUW: RZUT			data 01.2023
Inwestor	Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich; Strzelce Wielkie 64; 63-820 Piaski			rys. nr T.03