

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

**Sekcja Zarządzania Majątkiem
Sieciowym w Wałbrzychu**
ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych
tel. 74 842 72 15
eleni.karanikola-cieciera@psgaz.pl

VEGMAR Sp. z o.o.
ul. Dembego 12/14
02-796 Warszawa

Wasz znak: VMR-101SP/313/08/19/DO
Nasz znak: PSGWR.ZMSZ.459.763.230.19

Wałbrzych, 02.09.2019 r.

Dot.: Przygotowania dokumentacji projektowej do planowanej inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110766D- ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu”

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak w tytule, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu informuje, że w obszarze objętym zakresem opracowania ww. inwestycji zlokalizowany jest gazociąg niskiego ciśnienia DN 150 STAL wraz z przyłączami DN 50/80 STAL i De 63 PE oraz sieć gazowa wyłączona z eksploatacji (zgodnie z załącznikiem graficznym).

W związku z powyższym należy dostosować się do następujących wytycznych:

1. W momencie przystąpienia inwestora do prac drogowych służby techniczne Gazowni w Wałbrzychu podejmą działania zmierzające do wykonania niezbędnych prac remontowo – konserwacyjnych przedmiotowej sieci gazowej zlokalizowanej w drodze. W tym celu należy powiadomić Gazownię w Wałbrzychu ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych o dokładnym terminie rozpoczęcia prac z odpowiednim wyprzedzeniem celem skoordynowania wspólnych działań.
2. Dla istniejącej czynnej sieci gazowej n/c i należy zachować właściwe strefy kontrolowane wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).
3. W odległości mniejszej niż 1m od osi sieci gazowej **nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

4. Szczególną ostrożność należy zachować w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z ww. siecią oraz zabezpieczyć ją zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłylenie ani zagłębienie istniejącego gazociągu i przyłączy. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować i wykonać przełożenie gazociągu na właściwą głębokość, na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunków w Sekcji Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych.
6. **Prace należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie sieci gazowej lub urządzeń gazowych.**
7. **W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urządzenia gazowego Inwestor ponosi koszty:**
 - usunięcia uszkodzenia,
 - strat gazu spowodowanych uszkodzeniem,
 - przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,
 - odszkodowania dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu,
 - naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego.
8. Ponadto informujemy, że sieci gazowe budowane we wcześniejszych latach z rur stalowych posadowione są na głębokości od 1 m do 1,5 m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu posadowione są na następujących głębokościach :
 - minimalne przykrycie dla przyłączy wynosi 0,6 m
 - dla gazociągów w terenie zabudowanym (np. w ulicy) – 0,8 m
 - dla gazociągów poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych) – 1 m.
9. Nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie sytuacyjno-wysokościowym, które nie były zgłoszone do odbioru w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu i nie zostały zinwentaryzowane zarówno przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu jak i przez firmę geodezyjną.
10. Podczas wykonywania robót ziemnych w przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej należy ją przywrócić do stanu pierwotnego.

Informujemy, iż uzgodnienia w PSG sp. z o.o. są odpłatne – zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej www.psgaz.pl

Z poważaniem
Starczy Specjalista
Dz. Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Jacek Trzcirski

Osoba do kontaktu: eleni.karanikola-cieciera@wroclaw.psgaz.pl tel. 74 842 72 15
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Wałbrzychu ul, Wrocławska 2 , 58-309
Wałbrzych

Otrzymują:

- ① Adresat,
2. Gazownia w Wałbrzychu
3. Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
4. ZMSZ w Wałbrzychu a/a