



Netia SA  
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Katowice, 2019-10-01

**Adres do korespondencji:**  
**Netia SA**  
**Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej**  
**Okręg Południe**  
**40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33**

**Biuro Projektowe**  
**VEGMAR sp. z o.o.**  
**Jakub Krawczyk**  
**ul. Ruczajowa 20E/5**  
**65-153 Zielona Góra**

**Nasz znak: NTTG-508-4385/19**  
**Wasz znak: VMR-124SP/313/09/19/DO**

### Uzgodnienie branżowe

**Dotyczy:** Uzgodnienie przebudowy drogi gminnej nr 110766D - ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.09.2019 Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczący: uzgodnienia wskazanego terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, że naniesione na załączony plan sytuacyjny przebiegi urządzeń telekomunikacyjnych mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do prowadzenia robót ziemnych. W związku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom należy dla dokładnego ich usytuowania w terenie wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urządzeń dochodzić będziemy odszkodowania z tytułu kosztów naprawy i utraty wpływów wskutek przerw w pracy łączy telekomunikacyjnych. Jednocześnie zastrzegamy się, że wszelkie skrzyżowania i zbliżenia z kablami Netii należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm, a szczególnie przepisów prawa budowlanego. Prace w pobliżu urządzeń Netii prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego. Informujemy, że należy dokonać niwelacji studni dorzędnych terenu oraz wymienić w nich ramę i pokrywę na typ ciężki. Skrzyżowania z siecią Netii zabezpieczyć rurą dwudzielną typu AROTØ160. Ważność uzgodnienia łącznie z uzgodnieniem na planie ustala się na okres jednego roku.

**Załącznik:**

1. uzgodniony plan sytuacyjny.

Z poważaniem  
Przedstawiciel Netia S.A.  
*Żaneta Smolarczyk*

