

Opis, zakres i warunki zamówienia na wykonanie przyłącza wodociągowego dla zasilania komory pomp fontanny Potop zlokalizowanej w Parku im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza wodociągowego w celu zasilania w wodę komory pomp fontanny Potop zlokalizowanej w Parku im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przyłącze należy prowadzić od studzienki wodomierzowej zlokalizowanej na Placu Wolności do komory pomp fontanny Potop zlokalizowanej w Parku im. Kazimierza Wielkiego. Przyłącze w komorze pomp należy włączyć do istniejącej instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Studzienkę wodomierzową oraz komorę pomp pokazano na załączonej mapce sytuacyjno –wysokościowej.

W celu ochrony terenów zieleni i nasadzeń przyłącze wykonać metodą bezrozkopową, a ewentualne odstępstwa wymagają akceptacji Zamawiającego.

Przed rozpoczęciem realizacji przyłącza na Wykonawcy spoczywa obowiązek:

1. Uzgodnienia z Zamawiającym:
 - a) przebiegu trasy przyłącza z naniesieniem jej na dostarczoną przez Zamawiającego mapę sytuacyjno-wysokościową z uzbrojeniem terenu,
 - b) warunków technicznych wykonania przyłącza.
2. Uzyskania uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków.
3. Zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych.

W przypadku konieczności stosowania wykopów otwartych Wykonawca winien odtworzyć zajmowany teren w tym istniejącą zielenią. Przy przechodzeniu pod ciągami pieszymi przyłącze prowadzić w rurach ochronnych.

Przyłącze należy wykonać:

1. Zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi dla niezależnego rozliczenia zużycia wody w fontannie Potop, wydanymi przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. w Bydgoszczy pismem z dnia 26.01.2017 r.
2. Z przewodów wodociągowych PE100/O 50x3,0 mm PN10 SDR 17 (wg PN-EN 12201, PN-B-10725:1997, zgodnie z WTWIOSW z 2003 r.). Średnia głębokość przyłącza to 1,8 m pod powierzchnią terenu, natomiast jego długość to około 110 mb.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz polskimi normami.

Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zrealizowanego przyłącza wodociągowego.

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną w celu szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Wizja lokalna odbędzie się na terenie Placu Wolności w dniu 28 marca 2017 r. o godzinie 09:00 w obecności przedstawiciela Wydziału Gospodarki Komunalnej Pana Krzysztofa Rapickiego.

Zainteresowani Wykonawcy winni stawić się przy Pomniku Wolności na Placu Wolności.


Uwaga!

Wykonawcy zobowiązani są do:

1. Wypełnienia i podpisania przez uprawnioną osobę załączonego formularza ofertowego.
2. Złożenia oferty wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus
Oferta nie spełniająca wyżej wymienionych warunków zostanie odrzucona.

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną studzienką wodomierzową i komorą pomp fontanny Potop,
2. Warunki techniczne wykonania przyłącza wydane przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy sp..z o.o.,
3. Oferta Wykonawcy,
4. Wzór umowy.



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
N/ 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
REGON 090563642
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 800,00 zł

Data 01.02.2017
14409/2017

TELEFON 52 586 06 00
FAX 52 586 05 93
52 586 05 83

adres e-mail bok@mwik bydgoszcz.pl
sekretariat@mwik bydgoszcz.pl
adres WWW http://www.mwik bydgoszcz.pl

ZARZĄD SPÓŁKI

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Dyrektor Naczelny
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Dyrektor ds. Eksploatacji
Dyrektor ds. Rozwoju

mgr inż. Stanisław Drzewiecki
mgr Ewa Szczepkowska
mgr inż. Sławomir Rybarski
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

RT.405/0031/2017
2017.01.26

01.02.2017
14409/2017

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Jezuicka 4A
85-102 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunków technicznych dla niezależnego rozliczania fontanny POTOP zlokalizowanej w parku im. Kazimierza Wielkiego, działka nr 26/21, obręb 130 w Bydgoszczy

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o. o. informuje, że wyraża zgodę na zamontowanie wodomierza równorzędnego w studni wodomierzowej ø1,2 m zlokalizowanej na terenie Placu Wolności dla niezależnego rozliczenia fontanny POTOP.

Zestaw wodomierzowy należy zainstalować w istniejące studni wodomierzowej na terenie Placu Wolności w pozycji poziomej.

W studni należy:

1. Przygotować podejście pod wodomierz.
2. Przed i za wodomierzem należy zastosować zawory odcinające grzybkowe lub klinowe.
3. Za wodomierzem na instalacji wewnętrznej (za zaworem odcinającym zamontowany za wodomierzem) zainstalować zawór antyskażeniowy zgodnie z normą PN-EN 1717 „Zawory antyskażeniowe” oraz kurek spustowy zgodnie z normą PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe”.

MWiK dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem zaworu skośnego z funkcją antyskażeniową i odwadniającą.

Instalację wodociągową wraz z podejściem pod zestaw wodomierzowy należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami m.in. PN-B-10720 „Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych”.

Wszystkie prace związane z rozdziałem instalacji i przygotowaniem podejście pod zestaw wodomierzowy należy wykonać własnym staraniem i na własny koszt.

Właściciel studni zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenie studni wodomierzowej przed napływem wód opadowych i gruntowych, jak i utrzymania jej we

właściwym stanie technicznym i sanitarnym, skutkami niskich temperatur oraz dostępem osób niepowołanych (przed ewentualną kradzieżą zamontowanych w nim wodomierzy).

O rozpoczęciu prac należy powiadomić pisemnie inspektora Działu Technicznego MWiK, tel. (52) 58-60-972, w godz. od 7⁰⁰- 9⁰⁰, od którego należy uzyskać odbiór podejścia pod wodomierz równorzędny.

Informujemy, że istnieje możliwość zlecenia przygotowania podejścia pod wodomierz z montażem w/w zaworów do Zakładu Wodomierzy MWiK ul. Jagiellońska 42, tel. (52) 58 60 643, na podstawie pisemnego zlecenia Inwestora (druk zlecenia w załączeniu).

W przypadku zlecenia powyższych prac do Zakładu Wodomierzy MWiK nie należy zgłaszać do odbioru podejścia pod wodomierz inspektorowi Działu Technicznego.

Przed montażem wodomierza do fontanny POTOP należy zawrzeć umowę z MWiK na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Toruńskiej 103, w godz. od 7⁰⁰ – 14⁵⁰ telefon 052 58-60-604 (od 604 do 608).

Po podpisaniu umowy MWiK nieodpłatnie zamontuje wodomierz.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty wydania.

Informujemy, że warunki techniczne nie rodzą praw do terenu oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawcy który nie uzyskał prawa terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z wydanymi warunkami technicznymi.

Przed przystąpieniem do prac należy przeliczyć wydajność oraz średnicę istniejącego przyłącza wodociągowego PE \varnothing 50 mm (zakończonego w/w studnią) od sieci wodociągowej \varnothing 150 mm w Placu Wolności, ze względu na istniejącą instalację nawadniającą oraz zasilenie fontanny POTOP. W przypadku niewystarczającej wydajności przyłącza należy wystąpić do MWiK z wnioskiem o warunki na wymianę przyłącza wodociągowego.

Po wybudowaniu nowej instalacji zasilającej w wodę fontannę POTOP należy (staraniem i na koszt inwestora) trwale odciąć aktualne źródło wody.

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Rozwoju
mgr inż. Włodzisław Smoczyński

Otrzymują:

1. Adresat + druk zlecenia
2. RT/AK a/a

OFERTA

Zobowiązuję się do wykonania zamówienia polegającego na wykonaniu przyłącza wodociągowego dla zasilania komory pomp fontanny zlokalizowanej w Parku im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na warunkach określonych w umowie oraz załączniku nr 1 do umowy pod nazwą „Opis, zakres i warunki zamówienia na wykonanie przyłącza wodociągowego dla zasilania komory pomp fontanny Potop zlokalizowanej w Parku im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”

za wynagrodzeniem w wysokości zł brutto,

słownie: zł brutto

.....
(podpis/y osoby/ób uprawnionej/nych (łącznie)
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Umowa WGK /...../2017

w dniu 2017 r. w Bydgoszczy pomiędzy:

Miastem Bydgoszcz, z siedzibą władz w Bydgoszczy przy ulicy Jezuickiej 1, posiadającym NIP 953-10-11-863, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez działającą na podstawie upoważnienia nr WOA-I.0052.389.2016 udzielonego w dniu 1 lipca 2016 r. przez Rafała Bruskiego Prezydenta Miasta Bydgoszczy:

Annę Mackiewicz - Zastępcę Prezydenta Miasta,

przy kontrasygnacie

- Piotra Tomaszewskiego - Skarbnika Miasta,

a

..... z siedzibę w przy ul. posiadająca NIP, REGON....., zwana dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

z uwagi na wystąpienie okoliczności, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) po przyjęciu oferty Wykonawcy, w postępowaniu zarejestrowanym pod nr, zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na wykonaniu przyłącza wodociągowego na warunkach określonych w umowie, załączniku nr 1 pod nazwą „Opis, zakres i warunki zamówienia na wykonanie przyłącza wodociągowego dla zasilania komory pomp fontanny Potop zlokalizowanej w Parku im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” oraz ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2. Załączniki wymienione wyżej stanowią integralną część umowy.
2. Źródło finansowania umowy - budżet miasta na rok 2017, Dział 900, rozdz., §

§ 2

Termin wykonania umowy - od dnia podpisania umowy do dnia 15 maja 2017 r.

§ 3

Strony powołują w charakterze koordynatorów umowy:

- 1) ze strony Zamawiającego - wyznaczonego pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy,
- 2) ze strony Wykonawcy – Pania/a

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, aktualnych zasad wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.
2. Wykonawca zabezpieczy teren na czas wykonywanych prac, zapewni ochronę mienia, warunki bezpieczeństwa dla pracowników i osób trzecich.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją powierzonych prac.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może w razie konieczności przewozić sprzęt, narzędzia itp. w bezpośrednie sąsiedztwo prowadzonych prac.
5. Upoważnienie do realizacji czynności, o których mowa w ust. 4 dotyczy pojazdów i sprzętu własnego lub działających na pisemne zlecenie Wykonawcy.
6. Postanowienie, o którym mowa wyżej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz nie upoważnia do naruszania własności osób trzecich.

§ 5

1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł brutto, słownie: ustalone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
2. Podstawą do wystawiania przez Wykonawcę faktury stanowić będzie podpisywany przez strony protokół odbioru potwierdzający prawidłową realizację wykonanych prac.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

§ 6

Wykonawca oświadcza, że posiada polisę potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) w wysokości 2 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji prac, liczony od dnia upływu terminu przewidzianego na ich wykonanie,
 - 2) w wysokości 2 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad określonych w protokole odbioru prac, liczony od dnia upływu terminu ich wykonania.Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, będą potrącane z wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy albo wpłacone przez Wykonawcę na konto wskazane przez Zamawiającego.
2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych prac stwierdzone zostanie, że przedmiot umowy wykonany został w sposób wadliwy Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, sporządzając stosowną adnotację w protokole odbioru wraz z oznaczeniem terminu na ich usunięcie.

3. W sytuacji wskazanej w ust. 2 Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad wraz ze złożeniem wniosku o wyznaczenie dodatkowego terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA