



Nr referencyjny: ZP.271.3.2024.TB.

Strzyżów, dnia 27.03.2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Strzyżów” – boisko treningowe

**Odpowiedzi do wniosku wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ
Zamawiający Gmina Strzyżów koryguje odpowiedzi na następujące pytania:**

Pytanie 1 Wykonawcy

Jako producent traw syntetycznych posiadający najwyższy status nadawany przez FIFA tj. producenta preferowanego przez FIFA z licznymi topowymi realizacjami boisk certyfikowanych w Polsce jak i na świecie, zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymogu przedłożenia dokumentu zatytułowanego: certyfikat FIFA Quality Pro dla oferowanego systemu nawierzchni, gdyż taki dokument uzyskuje się po wybudowaniu konkretnego boiska.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga przedłożenia dokumentu jakim jest certyfikat FIFA Quality Pro dla oferowanego systemu nawierzchni.

Pytanie 2 Wykonawcy

Prosimy o wykreślenie przedłożenia Certyfikatu FIFA Quality Pro dla oferowanego systemu nawierzchni. Certyfikacja FIFA jest certyfikacją boiska jako całości a nie systemu sztucznej trawy.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga przedłożenia dokumentu jakim jest certyfikat FIFA Quality Pro dla oferowanego systemu nawierzchni.

Pytanie 3 Wykonawcy

Zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć, jako przedmiotowe środki dowodowe wykaz oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczących systemu nawierzchni z trawy syntetycznej. Proszę o sprecyzowanie jakie dokumenty ma złożyć Wykonawca.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, jako przedmiotowe środki dowodowe następujące oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków jakościowych, dotyczących systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

- a) raport z badań na test Lisport dla jednego z włókien, potwierdzający że fibrylacja pojawia się dopiero po 140 000 cykli wydany przez akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- b) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu (nawierzchni i maty z wypełnieniem EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. FIFA Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com);
- c) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (nawierzchni i maty z wypełnieniem EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02;



- d) karta techniczna oferowanej nawierzchni, oświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. FIFA Quality;
- e) posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjodawcy FIFA (FIFA License);
- f) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię;
- g) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni, maty i EPDM z recyklingu;
- h) atest trudnopalności na oferowany system (trawa, mata, zasyp EPDM z recyklingu) w klasie min. Cfl-s1;
- i) dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025.