

Bydgoszcz, 08.07.2024 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

Wymiana armatury w komorach zlokalizowanych na osiedlu Fordon, PP/46/2024.

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 01.07.2024 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. Podczas wizji lokalnej otrzymaliśmy informację, że w miejsce nowych zaworów kulowych mufowych, zakładanych głównie jako zawory spustowe, należałoby zastosować zawory o połączeniach kołnierzowych/spawalniczych. Dodatkowo spusty miałyby być zakończone zaślepionym połączeniem kołnierzowym, co nie jest uwzględnione w Warunkach Technicznych. Poinformowano nas również, że przed manometrami mają być także zawory odcinające, a nie jest to uwzględnione w Warunkach technicznych zamówienia.

Czy zamawiający przewiduje zastosowanie zaworów kołnierzowych/spawalniczych w miejsce mufowych?

Jak zamawiający odnosi się do dodatkowych czynności, które nie zostały zawarte w Warunkach Technicznych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z powyższym pytaniem Zamawiający przekazuje zaktualizowane Warunki techniczne na realizację przedmiotu zamówienia.

Z uwagi na zaktualizowanie Warunków technicznych **Zamawiający wydłuża termin składania ofert oraz wpłaty wadium do dnia 11.07.2024 r. do godz. 13:00.**

Specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr Agata Budzyńska