

Centrum Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO****WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

zestaw nr 1

**Dotyczy:** postępowania nr 5B10.291.1.70.2023.PC na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku”.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ przesłany do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy istnieje możliwość udostępnienia parametrów obecnie zamontowanych opraw awaryjnych na obiekcie? Byłoby to bardzo pomocne na etapie wyceny, wyłączyło by to potrzebę wstępnego projektowania tego oświetlenia.	<p>Zamawiający wyjaśnia, że istniejący system oświetlenia awaryjnego jest oparty na urządzeniach firmy AWEX. W skład systemu wchodzi: 3 centralki monitoringu typu C-Rubic, moduły awaryjne montowane w pobliżu lamp oświetlenia podstawowego z wykorzystaniem tych opraw jako oświetlenie awaryjne. Moduły awaryjne posiadają moc od 36W do 80W dobrane odpowiednio do mocy oprawy oświetlenia podstawowego. Ponadto w obiekcie są zamontowane oprawy ewakuacyjne kierunkowe.</p> <p>Projektowany system musi być systemem niezależnym (autonomicznym) od systemu oświetlenia podstawowego. Zamawiający przypomina, że zgodnie z SWZ Zamawiający przewidział możliwość odbicia wizji lokalnej na obiekcie.</p>

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
Centrum Zamówień Publicznych

mgr Paulina Jędrzejczyk