

Gliwice, dn. 23.04.2024 r.

Prezydent Miasta
Gliwice

Znak sprawy: GE.6630.34.2024

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 23.04.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	przyłącza ciepłownicze
Lokalizacja:	Gliwice, ul. Grottgera, Bernardyńska, Szobiszowice, dz.: 1360, 1400/1, 1400/2, 1403, 2030, 2042
Wnioskodawca:	I-PROJEKT SP. Z O.O. ul. Czajki 3/12, 44-122 Gliwice
Projektant:	ŁUKASZ KŁAK Inne upr.: budowlane: SLK/2302/POOS/08, SLK/309/OWOS/10
Przewodniczący:	Grzegorz Karkowski
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
2	Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono bez uwag.	MAGDALENA LUBERA
3	Netia SA Zespół Utrzymania Usług Region Południowy elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Żaneta Smolarczyk
4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, Dział Stacji i Sieci Gazowych elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, Gazownia w Gliwicach elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadnia się z uwagami: Skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanych inwestycji należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy zawiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór. Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Gliwicach. Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią gazową należy każdorazowo zgłaszać naszemu przedstawicielowi.	Marek Mielnik

Dokument wygenerował(a): EWA DOKTÓR, dn. 23-04-2024 12:17:14

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

6	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice sp. z o.o. elektroniczny	Stanowisko pozytywne bez uwag	Agnieszka Krztoń
7	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - Dział Gospodarowania Wodami elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Trasę projektowanego przyłącza sieci ciepłej uzgadnia się na warunkach zawartych w piśmie o numerze: • DT/936/2024/4503 z dnia 18.04.2024 r.	Izabela Staśko
8	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach elektroniczny	Stanowisko pozytywne Trasę projektowanego przyłącza ciepłowniczego w rejonie ulic Bernardyńskiej -Grottgera uzgadnia się na warunkach pisma, znak: • PWiK/W/2024/2331/DT/W/2024/811 z dnia 19.04.2024r.	Agnieszka Małkus
9	Tauron Dystrybucja SA, Oddział w Gliwicach elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Przedmiotowy projekt należy uzupełnić o wywiad branżowy TD/OGL/OMD/UB/BK/1242/2024 z dn. 14.04.2024 i zgodnie z podanymi wytycznymi prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Zbliżenia i skrzyżowania zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT zgodnie z napięciem. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np.: mufy, brak możliwości założenia rur ochronnych) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków praz ziemnych i kolizji do TAURON Dystrybucja SA – Wydział Eksploatacji OME Gliwice – adres do korespondencji: TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy zawiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór.	Beata Kosmala
10	Tramwaje Śląskie SA elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag.	Adam Zadorożny
11	Wydział Architektury i Budownictwa UM -Gliwice elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Grażyna Klose
12	Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM-Gliwice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag.	Iwona Seferowicz
13	Wydział Inwestycji i Remontów UM -Gliwice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag.	Tomasz Plewiński
14	Wydział Planowania Przestrzennego UM -Gliwice elektroniczny	Stanowisko pozytywne bez uwag	Andrzej Ociepa
15	Wydział Usług Komunalnych UM -Gliwice elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Zgodnie z pismem nr UK.7021.6.25.2024 z dn. 11.04.2024r.	Anna Waligóra
16	Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadnia się na warunkach podanych w decyzji tut. jednostki nr ZDM/942/2024/MJU z dnia 19.04.2024 r.	Dorota Sokół

Dokument wygenerował(a): EWA DOKTÓR, dn. 23-04-2024 12:17:14

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 613127.1.14010.

Żup. Prezydenta Miasta
Zastępca Naczelnika
Wydziału Geodezji i Kartografii

Grzegorz Karkowski

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.).