

Wielgie, dnia, 30.07.2024 r.

### Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „**Montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku Urzędu Gminy**” Numer ogłoszenia: **2024/BZP 00419418 data 18.07.2024, r.** na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) - Prawo zamówień publicznych, udzielam odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia:

#### Pyt. 1.

W załączniku "Dokumentacja techniczna" tj. Projekt Wykonawczy w punkcie 2, podpunkt 2.1. Charakterystyka instalacji fotowoltaicznej widnieje zapis: " Mikroinstalację fotowoltaiczną należy zamontować z wykorzystaniem ogólnodostępnej konstrukcji systemowej, dedykowanej dla: konkretnego poszycia dachowego (blacha trapezowa oraz papa termozgrzewalna) dla dachu skośnego i płaskiego." W przypadku dachu płaskiego można zastosować dwa rodzaje konstrukcji tj. nieinwazyjny system balastowy wykorzystujący elementy obciążające konstrukcję lub system zgrzewany ( w tym przypadku zgrzewany do papy). W związku z tym prosimy o informację jak dokładnie wygląda konstrukcja dachu płaskiego tj. co znajduje się pod papą. Prosimy również o określenie jaki system jest preferowany przez Zamawiającego, gdyż zarówno jeden (balastowy) jak i drugi (zgrzewany) jest systemem ogólnie stosowanym?

#### Odp.


Zamawiający informuje, że przystąpiono do zmiany pokrycia dachowego i w momencie instalacji fotowoltaicznej na budynku, na którym występuje papa termozgrzewalna będzie blacha trapezowa.

#### Pyt. 2.

Zamawiający w tym samym dokumencie oraz w tym samym punkcie zamieszcza zapis: " Część modułów wyposażonych w optymalizatory mocy". W dalszej części tego samego dokumentu odnajdujemy informację, że ma to być 19 szt. optymalizatorów, jednak brak jest jednoznacznego wskazania, na których konkretnie modułach mają być one zamontowane. W związku z powyższym prosimy o dokładne wskazanie modułów, na których mają być zamontowane w/w optymalizatory mocy.

#### Odp.

Zamawiający załącza schemat rozmieszczenia paneli z optymalizatorami.

z up. WÓJTA  
  
Agnieszka Błockowska-Słowińska  
ZASTĘPCA WÓJTA