

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: **Przebudowę i rozbudowę ulicy Teligi w Łebie***

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

### **Treść 1 zapytania Wykonawcy:**

Przedmiary nie zakładają budowy szafy sterowniczej - czy dany zakres należy kalkulować, czy szafa została już wybudowana w innym postępowaniu?

W przypadku konieczności budowy szafy sterowniczej prosimy o informację na jakim etapie jest projektowane przyłącze energetyczne, które powinna wybudować ENERGA Operator SA, czy została podpisana umowa przyłączeniowa?

Czy Zamawiający w związku ze zdublowanym uziemieniem w projekcie wyraża zgodę na zastosowanie kabla 4-żyłowego + bednarkę FeZn 25x4 zamiennie za kabel 5-żyłowy?

Prosimy o skorygowanie przedmiarów w br. elektrycznej (przebudowa i rozbudowa) o właściwe ilości do realizacji - obecne przedmiary zawierają liczne błędy ilościowe i jakościowe - brak pozycji dotyczących zasypiania rowów kablowych, niewłaściwe ilości linii kablowej, niewłaściwa ilość pomiarów do wykonania.

Prosimy o potwierdzenie, że zamieszczona w dokumentacji przetargowej sylwetka słupa produkcji ART METAL ma zostać w kalkulowanej do oferty. Jeżeli Zamawiający potwierdza, to proszę o przekazanie stosownych obliczeń fotometrycznych potwierdzających spełnienie wymagań projektowych.

### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:**

Zamawiający informuje, że należy w ramach zadania wybudować szafę sterowniczą i skalkulować ten element w ofercie.

Zamawiający informuje, że zawarł stosowną umowę z ENERGA Operator S.A.

Zamawiający informuje, że ewentualne zmiany materiałowe mogą zostać zatwierdzone na etapie robót budowlanych.

Zamawiający informuje, że zgodnie z Działem V ust. 18 SWZ: „Załączone do SWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej”.

Zamawiający informuje, że wzór lampy załączony do SWZ jest przykładem jaki można zastosować podczas realizacji zamówienia. Zatwierdzenie słupa i oprawy nastąpi w trakcie realizacji zamówienia po przekazaniu przez Wykonawcę stosownego wniosku materiałowego.