

Opis przedmiotu zamówienia  
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

**Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy.**

**Część XXI – Zawory mosiężne:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Zawór zwrotny, taki jak SOCLA typ 601, Ø 40 mm, 149B2508   | – 2 szt.  |
| 2. Zawór zwrotny, taki jak SOCLA typ EB223, Ø 40 mm, 149B2894 | – 2 szt.  |
| 3. Zawór czerpalny kulowy GZ, Ø 15 mm                         | – 20 szt. |
| 4. Zawór przelotowy kulowy GW/GW, Ø 15 mm                     | – 10 szt. |
| 5. Zawór przelotowy kulowy GW/GW, Ø 20 mm                     | – 10 szt. |

**Wymagania techniczne:**

1. Wykonane z mosiądzu MO58 odpowiednio zgodnie z normą PN-92/M-54901/03, PN-92/M-54901, PN-88/M54901/02.