

Opis przedmiotu zamówienia
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy.

Część XI – Kołnierze stalowe:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Kołnierz płaski stalowy gwintowany, Ø 40/40 mm | – 3 szt. |
| 2. Kołnierz płaski stalowy gwintowany, Ø 50/32 mm | – 10 szt. |
| 3. Kołnierz płaski stalowy gwintowany, Ø 50/40 mm | – 9 szt. |
| 4. Kołnierz płaski stalowy gwintowany, Ø 50/50 mm | – 10 szt. |
| 5. Kołnierz płaski stalowy gwintowany, Ø 65/65 mm | – 4 szt. |
| 6. Kołnierz płaski stalowy gwintowany, Ø 80/50 mm | – 5 szt. |
| 7. Kołnierz płaski stalowy (do spawania), Ø 150 mm | – 4 szt. |
| 8. Kołnierz płaski stalowy (do spawania), Ø 200 mm | – 2 szt. |

Wymagania techniczne:

1. wykonane ze stali;
2. zabezpieczone powłoką galwaniczną;
3. gwint w kołnierzach umożliwiający połączenie z przewodem wodociągowym;
4. zastosowanie do rur wody pitnej o ciśnieniu 1,0 MPa, kołnierze owiercone na ciśnienie 1,0 MPa;
5. grubość kołnierza min. 20mm ± 2 mm.