

Opis przedmiotu zamówienia
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy.

Część XIX – Materiały pomocnicze:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Taśma Denso | – 50 szt. |
| 2. Taśma ostrzegawcza czerwono-biała | – 100 szt. |

Wymagania techniczne dotyczące taśmy antykorozyjnej typ „DENSO”

1. taśma antykorozyjna do bezpośredniego izolowania, elastyczna;
2. wykonana z tkaniny nasyczonej masą impregnacijną i zawinięta w folię;
3. wymiar taśmy minimum 20cm x 10m ± 2 cm;
4. atest higieniczny PZH HK/B/1800/01/2009.

Wymagania techniczne dotyczące taśmy ostrzegawczej

1. taśma wykonana z foli polietylenowej min 50 mikronów;
2. odporna na starzenie i promienie UV;
3. dobra wytrzymałość na rozciąganie, rozerwanie;
4. zastosowanie na terenach budowy, przy pracach drogowych w celu odgrodzienia terenu i stref niebezpiecznych od osób postronnych;
5. taśma dwukolorowa – białoczerwona, dwustronna;
6. wymiar taśmy 7cm ± 1,5 cm x 100m;
7. zgodna z normą NF P 98-465.